

#35091#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	1,205	0	78,995	0	0	77,168	0	0	24	1	0	0	71,9	68,2	0,42	0,27	-
22.08.2023	1,188	0	80,495	0	0	78,637	0	0	24	1	0	0	71,8	68,3	0,42	0,27	-
23.08.2023	1,186	0	80,975	0	0	79,104	0	0	24	1	0	0	71,9	68,3	0,43	0,28	-
24.08.2023	1,195	0	80,82	0	0	78,954	0	0	24	1	0	0	71,8	68,2	0,43	0,28	-
25.08.2023	1,192	0	79,03	0	0	77,208	0	0	24	1	0	0	71,8	68,1	0,43	0,28	-
26.08.2023	1,157	0	80,04	0	0	78,2	0	0	24	0	32752	0	71,7	68,2	0,43	0,28	-
27.08.2023	1,164	0	78,99	0	0	77,167	0	0	24	1	0	0	71,8	68,2	0,42	0,28	-
28.08.2023	1,231	0	78,46	0	0	76,677	0	0	24	1	0	0	71,2	67,4	0,42	0,28	-
29.08.2023	1,237	0	78,205	0	0	76,423	0	0	24	1	0	0	71,4	67,5	0,42	0,28	-
30.08.2023	1,193	0	77,485	0	0	75,709	0	0	24	1	0	0	71,5	67,8	0,42	0,28	-
31.08.2023	1,216	0	78,865	0	0	77,055	0	0	24	1	0	0	71,6	67,8	0,43	0,28	-
01.09.2023	1,27	0	79,065	0	0	77,261	0	0	24	1	0	0	71,3	67,4	0,43	0,28	-
02.09.2023	1,228	0	79,865	0	0	78,036	0	0	24	1	0	0	71,5	67,8	0,43	0,28	-
03.09.2023	1,204	0	80,27	0	0	78,433	0	0	24	1	0	0	71,6	67,9	0,43	0,28	-
04.09.2023	1,23	0	81,77	0	0	79,884	0	0	24	1	0	0	71,8	68,2	0,44	0,28	-
05.09.2023	1,216	0	81,18	0	0	79,308	0	0	24	1	0	0	71,9	68,2	0,43	0,28	-
06.09.2023	1,193	0	80,08	0	0	78,223	0	0	24	1	0	0	71,9	68,3	0,43	0,28	-
07.09.2023	1,21	0	79,175	0	0	77,35	0	0	24	1	0	0	71,8	68,1	0,42	0,28	-
08.09.2023	1,209	0	81,81	0	0	79,93	0	0	24	1	0	0	71,7	68,1	0,44	0,28	-
09.09.2023	1,2	0	82,465	0	0	80,556	0	0	24	1	0	0	72	68,4	0,44	0,28	-
10.09.2023	1,178	0	82,53	0	0	80,615	0	0	24	1	0	0	72	68,6	0,44	0,28	-
11.09.2023	1,193	0	82,62	0	0	80,711	0	0	24	1	0	0	71,9	68,4	0,44	0,28	-
12.09.2023	1,173	0	82,815	0	0	80,9	0	0	24	1	0	0	71,9	68,4	0,44	0,28	-
13.09.2023	1,156	0	81,94	0	0	80,04	0	0	24	1	0	0	72	68,6	0,43	0,28	-
14.09.2023	1,205	0	80,6	0	0	78,751	0	0	24	1	0	0	71,6	68	0,43	0,28	-
15.09.2023	1,253	0	79,885	0	0	78,049	0	0	24	1	0	0	71,7	67,9	0,42	0,28	-
16.09.2023	1,219	0	79,42	0	0	77,588	0	0	24	1	0	0	71,7	68	0,42	0,28	-
17.09.2023	1,215	0	79,415	0	0	77,588	0	0	24	1	0	0	71,7	68	0,42	0,28	-
18.09.2023	1,216	0	79,185	0	0	77,35	0	0	24	1	0	0	71,9	68,2	0,42	0,28	-
19.09.2023	1,194	0	79,705	0	0	77,875	0	0	24	1	0	0	71,6	68	0,42	0,28	-
20.09.2023	1,248	0	76,995	0	0	75,232	0	0	24	1	0	0	71,4	67,5	0,42	0,28	-
Итого:	37,374	0	2483,15	0	0	2425,982	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,927																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	4564,932	99362,895	0	0	96871,516	0	0	13711	124
20.09.2023	4602,308	101846,045	0	0	99297,498	0	0	14455	124

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 7:31:38