

#95218#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Каштановая Аллея 156, Калининград
Номер абонента 4851
Порядковый номер 8180
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18058607
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2024 | 1,173 | 0 | 81,965 | 0 | 0 | 80,158 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70 | 66,6 | 0,42 | 0,3 | - |
| 22.08.2024 | 1,221 | 0 | 80,135 | 0 | 0 | 78,38 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 69,8 | 66,1 | 0,42 | 0,3 | - |
| 23.08.2024 | 1,193 | 0 | 80,6 | 0 | 0 | 78,826 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70 | 66,4 | 0,42 | 0,3 | - |
| 24.08.2024 | 1,144 | 0 | 82,455 | 0 | 0 | 80,629 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 66,8 | 0,43 | 0,31 | - |
| 25.08.2024 | 1,136 | 0 | 80,59 | 0 | 0 | 78,813 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,1 | 66,7 | 0,43 | 0,31 | - |
| 26.08.2024 | 1,171 | 0 | 80,73 | 0 | 0 | 78,95 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,1 | 66,6 | 0,43 | 0,3 | - |
| 27.08.2024 | 1,182 | 0 | 81,565 | 0 | 0 | 79,76 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 66,6 | 0,43 | 0,31 | - |
| 28.08.2024 | 1,202 | 0 | 81,9 | 0 | 0 | 80,094 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,1 | 66,5 | 0,43 | 0,31 | - |
| 29.08.2024 | 1,161 | 0 | 83,995 | 0 | 0 | 82,134 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 66,8 | 0,44 | 0,31 | - |
| 30.08.2024 | 1,14 | 0 | 84,525 | 0 | 0 | 82,655 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 66,9 | 0,44 | 0,32 | - |
| 31.08.2024 | 1,211 | 0 | 78,31 | 0 | 0 | 76,584 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70 | 66,2 | 0,42 | 0,31 | - |
| 01.09.2024 | 1,233 | 0 | 79,785 | 0 | 0 | 78,031 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70 | 66,2 | 0,43 | 0,31 | - |
| 02.09.2024 | 1,232 | 0 | 82,535 | 0 | 0 | 80,71 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 66,6 | 0,43 | 0,31 | - |
| 03.09.2024 | 1,19 | 0 | 82,345 | 0 | 0 | 80,525 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,1 | 66,6 | 0,43 | 0,31 | - |
| 04.09.2024 | 1,171 | 0 | 83,16 | 0 | 0 | 81,315 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,3 | 66,9 | 0,43 | 0,3 | - |
| 05.09.2024 | 1,166 | 0 | 82,77 | 0 | 0 | 80,931 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,3 | 66,9 | 0,43 | 0,3 | - |
| 06.09.2024 | 1,152 | 0 | 82,47 | 0 | 0 | 80,645 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 66,8 | 0,43 | 0,3 | - |
| 07.09.2024 | 1,153 | 0 | 83,465 | 0 | 0 | 81,619 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,1 | 66,7 | 0,43 | 0,3 | - |
| 08.09.2024 | 1,148 | 0 | 80,41 | 0 | 0 | 78,644 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 69,9 | 66,4 | 0,42 | 0,3 | - |
| 09.09.2024 | 1,198 | 0 | 83,585 | 0 | 0 | 81,735 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,1 | 66,6 | 0,43 | 0,3 | - |
| 10.09.2024 | 1,231 | 0 | 83,39 | 0 | 0 | 81,559 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 69,9 | 66,3 | 0,43 | 0,3 | - |
| 11.09.2024 | 1,22 | 0 | 81,435 | 0 | 0 | 79,651 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 69,8 | 66,2 | 0,42 | 0,29 | - |
| 12.09.2024 | 1,231 | 0 | 83,09 | 0 | 0 | 81,262 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 69,9 | 66,3 | 0,42 | 0,29 | - |
| 13.09.2024 | 1,256 | 0 | 82,94 | 0 | 0 | 81,118 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 69,9 | 66,3 | 0,42 | 0,29 | - |
| 14.09.2024 | 1,25 | 0 | 83,535 | 0 | 0 | 81,7 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 69,8 | 66,2 | 0,42 | 0,29 | - |
| 15.09.2024 | 1,212 | 0 | 80,63 | 0 | 0 | 78,855 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 69,9 | 66,2 | 0,42 | 0,29 | - |
| 16.09.2024 | 1,223 | 0 | 83,435 | 0 | 0 | 81,59 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 66,6 | 0,43 | 0,3 | - |
| 17.09.2024 | 1,191 | 0 | 83,835 | 0 | 0 | 81,978 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,3 | 66,8 | 0,43 | 0,3 | - |
| 18.09.2024 | 1,152 | 0 | 83,76 | 0 | 0 | 81,905 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 66,8 | 0,43 | 0,3 | - |
| 19.09.2024 | 1,186 | 0 | 84,2 | 0 | 0 | 82,336 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,1 | 66,7 | 0,42 | 0,29 | - |
| 20.09.2024 | 1,188 | 0 | 84,325 | 0 | 0 | 82,459 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 66,8 | 0,42 | 0,29 | - |
| Итого: | 36,917 | 0 | 2551,87 | 0 | 0 | 2495,551 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 8,817 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.08.2024 | 7856,381 | 166920,11 | 0 | 0 | 162773,453 | 0 | 0 | 22487 | 132 |
| 20.09.2024 | 7893,298 | 169471,98 | 0 | 0 | 165269,005 | 0 | 0 | 23231 | 132 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:28:07