

#148659#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7 (АСЦП)
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	1,173	0	75,79	0	0	74,124	0	0	24	0	70	66,2	0,53	0,31	-
22.08.2025	1,176	0	75,43	0	0	73,775	0	0	24	0	69,8	66,1	0,53	0,31	-
23.08.2025	1,238	0	75,045	0	0	73,404	0	0	24	0	69,7	65,7	0,53	0,3	-
24.08.2025	1,248	0	74,245	0	0	72,629	0	0	24	0	69,5	65,4	0,53	0,3	-
25.08.2025	1,273	0	73,175	0	0	71,586	0	0	24	0	69,4	65,2	0,53	0,3	-
26.08.2025	1,226	0	80,605	0	0	78,832	0	0	24	0	69,9	66,2	0,53	0,3	-
27.08.2025	1,256	0	102,715	0	0	100,41	0	0	24	0	70,7	67,7	0,53	0,31	-
28.08.2025	1,198	0	106,775	0	0	104,387	0	0	24	0	70,6	67,9	0,53	0,31	-
29.08.2025	1,15	0	104,125	0	0	101,798	0	0	24	0	70,5	67,8	0,53	0,31	-
30.08.2025	1,197	0	102,295	0	0	100,008	0	0	24	0	70,6	67,8	0,53	0,31	-
31.08.2025	1,167	0	100,91	0	0	98,653	0	0	24	0	70,6	67,8	0,53	0,31	-
01.09.2025	0,621	0	47,08	0	0	46,103	0	0	24	0	67,5	64,7	0,53	0,22	-
02.09.2025	0,913	0	118,395	0	0	115,845	0	0	24	0	69,1	67,3	0,53	0,33	-
03.09.2025	1,155	0	103,965	0	0	101,631	0	0	24	0	70,7	68	0,53	0,31	-
04.09.2025	1,137	0	100,23	0	0	97,981	0	0	24	0	70,7	68	0,53	0,31	-
05.09.2025	1,114	0	95,72	0	0	93,589	0	0	24	0	70,4	67,5	0,53	0,31	-
06.09.2025	1,122	0	96,245	0	0	94,1	0	0	24	0	70,5	67,7	0,53	0,31	-
07.09.2025	1,157	0	95,945	0	0	93,811	0	0	24	0	70,4	67,5	0,53	0,31	-
08.09.2025	1,152	0	94,545	0	0	92,474	0	0	24	0	69,7	66,9	0,53	0,31	-
09.09.2025	1,172	0	99,34	0	0	97,128	0	0	24	0	70,5	67,6	0,53	0,31	-
10.09.2025	1,171	0	97,54	0	0	95,375	0	0	24	0	70,3	67,4	0,53	0,31	-
11.09.2025	1,219	0	97,035	0	0	94,871	0	0	24	0	70,4	67,4	0,53	0,31	-
12.09.2025	1,177	0	97,565	0	0	95,38	0	0	24	0	70,6	67,7	0,53	0,31	-
13.09.2025	1,146	0	96,485	0	0	94,344	0	0	24	0	70,3	67,4	0,53	0,31	-
14.09.2025	1,183	0	96,11	0	0	93,975	0	0	24	0	70,3	67,3	0,53	0,31	-
15.09.2025	1,133	0	83,955	0	0	82,119	0	0	24	0	69,7	66,4	0,53	0,33	-
16.09.2025	1,157	0	71,65	0	0	70,121	0	0	24	0	68,8	64,9	0,53	0,35	-
17.09.2025	1,195	0	77,27	0	0	75,627	0	0	24	0	68,5	64,9	0,53	0,34	-
18.09.2025	1,23	0	95,885	0	0	93,761	0	0	24	0	70,3	67,2	0,53	0,31	-
19.09.2025	1,212	0	95,445	0	0	93,317	0	0	24	0	70,5	67,4	0,53	0,31	-
20.09.2025	1,156	0	100,005	0	0	97,765	0	0	24	0	70,6	67,8	0,53	0,32	-
Итого:	35,824	0	2831,52	0	0	2768,923	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,556														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	10892,777	231849,275	0	0	226177,902	0	0	31225	154
20.09.2025	10928,601	234680,795	0	0	228946,826	0	0	31969	154

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 15:55:43