

#13529#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	1,187	0	30,16	0	0	29,524	0	0	24	1	0	0	68,3	58,7	0,41	0,29	-
22.09.2022	1,186	0	31,46	0	0	30,795	0	0	24	1	0	0	68,4	59,2	0,41	0,29	-
23.09.2022	1,229	0	32,13	0	0	31,446	0	0	24	1	0	0	68,6	59,3	0,42	0,29	-
24.09.2022	1,172	0	31,32	0	0	30,659	0	0	24	1	0	0	68,4	59,3	0,41	0,29	-
25.09.2022	1,157	0	32	0	0	31,318	0	0	24	1	0	0	68,7	59,9	0,41	0,29	-
26.09.2022	1,214	0	32,6	0	0	31,899	0	0	24	0	32752	0	69	60	0,42	0,29	-
27.09.2022	1,224	0	33,52	0	0	32,804	0	0	24	1	0	0	68,9	60	0,42	0,29	-
28.09.2022	5,434	0	57,605	0	0	56,333	0	0	24	1	0	0	70,2	47,1	0,42	0,3	-
29.09.2022	8,08	0	71,275	0	0	69,651	0	0	24	1	0	0	71,2	43,5	0,41	0,28	-
30.09.2022	8,392	0	73,06	0	0	71,378	0	0	24	1	0	0	71,7	43,6	0,41	0,28	-
01.10.2022	8,164	0	71,73	0	0	70,085	0	0	24	1	0	0	71,4	43,7	0,4	0,28	-
02.10.2022	7,961	0	70,985	0	0	69,382	0	0	24	1	0	0	71	43,6	0,4	0,28	-
03.10.2022	9,579	0	83,52	0	0	81,617	0	0	24	1	0	0	71,3	43,3	0,45	0,29	-
04.10.2022	9,68	0	100,51	0	0	98,183	0	0	24	1	0	0	72	48,5	0,51	0,29	-
05.10.2022	8,875	0	100,18	0	0	97,866	0	0	24	1	0	0	71,9	50,3	0,52	0,3	-
06.10.2022	8,227	0	88,05	0	0	86,033	0	0	24	1	0	0	71,6	48,8	0,52	0,34	-
07.10.2022	8,264	0	87,49	0	0	85,462	0	0	24	1	0	0	72	49	0,5	0,32	-
08.10.2022	8,058	0	85,055	0	0	83,088	0	0	24	1	0	0	71,9	48,8	0,5	0,33	-
09.10.2022	7,922	0	81,965	0	0	80,074	0	0	24	1	0	0	71,9	48,3	0,52	0,36	-
10.10.2022	7,89	0	80,575	0	0	78,723	0	0	24	1	0	0	71,7	47,8	0,51	0,36	-
11.10.2022	7,828	0	81,055	0	0	79,23	0	0	24	1	0	0	70,9	47,4	0,52	0,36	-
12.10.2022	8,086	0	82,925	0	0	81,009	0	0	24	1	0	0	72	48,2	0,52	0,36	-
13.10.2022	8,126	0	84,125	0	0	82,186	0	0	24	1	0	0	71,9	48,3	0,52	0,36	-
14.10.2022	8,151	0	83,83	0	0	81,892	0	0	24	1	0	0	71,9	48,2	0,52	0,36	-
15.10.2022	8,097	0	84,645	0	0	82,691	0	0	24	1	0	0	71,9	48,6	0,53	0,36	-
16.10.2022	8,046	0	84,925	0	0	82,955	0	0	24	1	0	0	72,1	49	0,52	0,36	-
17.10.2022	8,079	0	85,33	0	0	83,347	0	0	24	1	0	0	72,2	49,1	0,53	0,36	-
18.10.2022	8,025	0	85,89	0	0	83,907	0	0	24	1	0	0	71,9	49,1	0,52	0,36	-
19.10.2022	7,98	0	84,155	0	0	82,229	0	0	24	1	0	0	71,5	48,4	0,52	0,35	-
20.10.2022	8,027	0	82,175	0	0	80,284	0	0	24	1	0	0	71,7	47,9	0,51	0,35	-
Итого:	195,34	0	2114,245	0	0	2066,05	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,656																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2022	1630,108	33448,19	0	0	32624,638	0	0	5771	48
20.10.2022	1825,448	35562,435	0	0	34690,69	0	0	6491	48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 7:33:01