

#116682#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Машиностроительная 12-18, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 5325
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Заводской номер: 1551703
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 2,839 | 109,117 | 106,074 | 0 | 106,158 | 104,721 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 52,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 25.01.2025 | 2,583 | 87,441 | 84,875 | 0 | 85,059 | 83,928 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 48,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 26.01.2025 | 2,469 | 80,035 | 77,623 | 0 | 77,869 | 76,816 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 47,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 27.01.2025 | 2,421 | 76,777 | 74,463 | 0 | 74,695 | 73,713 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 46,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 28.01.2025 | 2,235 | 66,41 | 64,309 | 0 | 64,609 | 63,723 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 44,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 29.01.2025 | 2,243 | 67,285 | 65,168 | 0 | 65,463 | 64,564 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 44,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 30.01.2025 | 2,32 | 70,426 | 68,225 | 0 | 68,521 | 67,584 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 45 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 31.01.2025 | 2,52 | 82,805 | 80,344 | 0 | 80,555 | 79,486 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 01.02.2025 | 2,739 | 105,812 | 102,82 | 0 | 102,936 | 101,502 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 52,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 02.02.2025 | 3,017 | 121,805 | 118,42 | 0 | 118,488 | 116,828 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 53,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 03.02.2025 | 3,019 | 132,844 | 129,324 | 0 | 129,223 | 127,449 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,2 | 55,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 04.02.2025 | 2,869 | 116,668 | 113,48 | 0 | 113,48 | 111,938 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,2 | 54 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 05.02.2025 | 2,951 | 120,371 | 117,062 | 0 | 117,082 | 115,467 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 54,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 06.02.2025 | 2,704 | 97,758 | 94,992 | 0 | 95,102 | 93,854 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 50,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 07.02.2025 | 2,995 | 124,727 | 121,348 | 0 | 121,332 | 119,674 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 54,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 08.02.2025 | 3,334 | 176,996 | 172,637 | 0 | 172,098 | 169,723 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 60,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 09.02.2025 | 3,51 | 180,977 | 176,441 | 0 | 175,773 | 173,355 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,6 | 61,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 10.02.2025 | 3,549 | 183,512 | 178,891 | 0 | 178,031 | 175,586 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,4 | 63,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 11.02.2025 | 3,527 | 178,832 | 174,234 | 0 | 173,469 | 171,039 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,6 | 63,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 12.02.2025 | 3,52 | 176,703 | 172,113 | 0 | 171,457 | 169,023 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83 | 62,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 13.02.2025 | 3,441 | 175,719 | 171,195 | 0 | 170,586 | 168,152 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,3 | 62,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 14.02.2025 | 3,399 | 171,289 | 166,891 | 0 | 166,422 | 164,062 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81 | 60,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 15.02.2025 | 3,427 | 175,047 | 170,539 | 0 | 170,027 | 167,582 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,5 | 61,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 16.02.2025 | 3,463 | 171,035 | 166,512 | 0 | 166,043 | 163,621 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,2 | 61,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 17.02.2025 | 3,31 | 170,418 | 166,031 | 0 | 165,562 | 163,16 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 61,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 18.02.2025 | 3,19 | 166,121 | 161,922 | 0 | 161,523 | 159,223 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 60,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 19.02.2025 | 3,179 | 162,211 | 158,07 | 0 | 157,75 | 155,484 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,6 | 59,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 20.02.2025 | 3,351 | 165,93 | 161,535 | 0 | 161,086 | 158,723 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,3 | 61,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 21.02.2025 | 3,251 | 161,727 | 157,496 | 0 | 157,133 | 154,844 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81 | 60,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 22.02.2025 | 3,034 | 136,855 | 133,191 | 0 | 133,117 | 131,219 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 79,3 | 56,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 23.02.2025 | 3,031 | 146,285 | 142,508 | 0 | 142,387 | 140,359 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 57 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 93,44 | 4159,938 | 4048,733 | 0 | 4043,036 | 3986,402 | 0 | 743,99 | 743,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 93,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.01.2025 | 865,613 | 32653,344 | 31735,543 | 0 | 31816,146 | 31372,465 | 0 | 12799,27 | 0,19 |
| 23.02.2025 | 959,051 | 36813,281 | 35784,277 | 0 | 35859,184 | 35358,867 | 0 | 13543,24 | 0,19 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:04:57