

#130897#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 12-18, Калининград
4342
5325
ТЭМ-104
1551703
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,525	20,641	19,953	20,168	19,754	24	24	0	0	71,8	45,9	9	5,1	-
25.04.2025	0,576	22,328	21,613	21,816	21,406	24	24	0	0	71,8	45,5	9	5,1	-
26.04.2025	0,648	24,75	23,988	24,184	23,758	24	24	0	0	71,9	45,2	9	5,1	-
27.04.2025	0,585	24,262	23,531	23,703	23,285	24	24	0	0	72,1	47,5	9	5,1	-
28.04.2025	0,575	25,016	24,297	24,441	24,027	24	24	0	0	72,1	48,6	9	5,1	-
29.04.2025	0,586	25,852	25,105	25,25	24,82	24	24	0	0	72,3	49,1	9	5,1	-
30.04.2025	0,618	27,5	26,734	26,867	26,43	24	24	0	0	72,4	49,4	9	5,1	-
01.05.2025	0,557	27,559	26,816	26,918	26,48	24	24	0	0	72,2	51,6	9	5,1	-
02.05.2025	0,556	28,492	27,738	27,832	27,383	24	24	0	0	72,4	52,4	9	5,1	-
03.05.2025	0,594	30,781	29,977	30,062	29,586	24	24	0	0	72,5	52,8	9	5,1	-
04.05.2025	0,591	32,629	31,793	31,871	31,363	24	24	0	0	72,5	54	9	5,1	-
05.05.2025	0,568	34,418	33,59	33,617	33,105	24	24	0	0	72,5	55,7	9	5,1	-
06.05.2025	0,545	35,488	34,664	34,66	34,145	24	24	0	0	72,6	56,9	9	5,1	-
07.05.2025	0,532	37,039	36,234	36,188	35,672	24	24	0	0	72,3	57,7	9	5,1	-
08.05.2025	0,548	40,68	39,84	39,734	39,207	24	24	0	0	72,4	58,7	9	5,1	-
09.05.2025	0,575	41,504	40,641	40,535	40	24	24	0	0	72,5	58,4	9	5,1	-
10.05.2025	0,583	43,387	42,535	42,379	41,852	24	24	0	0	72,6	58,9	9	5,1	-
11.05.2025	0,607	46,082	36,816	45,008	36,219	24	24	0	0	72,5	59,1	9	5,1	-
12.05.2025	0,576	45,152	36	44,09	35,414	24	24	0	0	72,9	59,9	9	5,1	-
13.05.2025	0,562	46,828	45,969	45,734	45,191	24	24	0	0	72,8	60,6	9	5,1	-
14.05.2025	0,521	46,648	45,801	45,555	45,004	24	24	0	0	72,8	61,5	9	5,1	-
15.05.2025	0,594	51,84	50,945	50,609	50,062	24	24	0	0	73,2	61,5	9	5,1	-
16.05.2025	0,559	52,414	51,551	51,172	50,629	24	24	0	0	73,3	62,4	9	5,1	-
17.05.2025	0,556	56,59	55,672	55,25	54,656	24	24	0	0	73,2	63,2	9	5,1	-
18.05.2025	0,589	63,926	62,926	62,41	61,754	24	24	0	0	73,2	63,9	9	5,1	-
19.05.2025	0,561	65,57	64,555	64,023	63,328	24	24	0	0	73,2	64,5	9	5,1	-
20.05.2025	0,555	67,625	66,605	66,02	65,324	24	24	0	0	73,3	65	9	5,1	-
21.05.2025	0,533	68,277	67,246	66,656	65,941	23,99	23,99	0	0	73,3	65,4	9	5,1	-
22.05.2025	0,518	69,602	68,535	67,945	67,184	24	24	0	0	73,4	65,8	9	5,1	-
23.05.2025	0,54	75,816	74,668	74,012	73,176	24	24	0	0	73,5	66,3	9	5,1	-
Итого:	17,033	1278,696	1236,338	1248,709	1216,155	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,033													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1088,638	41858,32	40690,129	40776,168	40207,66	14959,19	0,19
23.05.2025	1105,672	43137,016	41926,469	42024,879	41423,816	15679,17	0,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 14:46:33