

#133239#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1551703

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная, 12-18 УК Мастер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	0,540	74,0	73,2	---	0,8	73,48	66,28	0,90	0,50	24,00
24.05	0,510	72,5	71,7	---	0,8	73,38	66,43	0,90	0,50	24,00
25.05	0,533	78,1	77,2	---	0,9	73,43	66,70	0,90	0,50	24,00
26.05	0,506	76,5	75,6	---	0,9	73,30	66,77	0,90	0,50	24,00
27.05	0,513	78,2	77,2	---	1,0	73,53	67,06	0,90	0,50	24,00
28.05	0,497	73,3	72,4	---	1,0	73,82	67,13	0,90	0,50	24,00
29.05	0,478	74,0	73,1	---	1,0	73,39	67,01	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,58	526,8	520,4	0,0	6,4	73,47	66,77	0,90	0,50	168,00
30.05	0,459	71,7	70,7	---	1,0	73,44	67,12	0,90	0,50	24,00
31.05	0,459	73,1	72,1	---	1,0	73,34	67,14	0,90	0,50	24,00
01.06	0,498	79,5	78,4	---	1,1	73,51	67,34	0,90	0,50	24,00
02.06	0,472	73,7	72,6	---	1,1	73,66	67,34	0,90	0,50	24,00
03.06	0,488	78,9	77,9	---	1,1	73,26	67,16	0,90	0,50	24,00
04.06	0,189	25,2	24,9	---	0,3	71,95	66,18	0,90	0,50	24,00
05.06	---	---	---	---	---	33,25	45,19	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,56	402,1	396,5	0,0	5,6	73,35	67,16	0,90	0,50	168,00
06.06	---	---	---	---	---	28,26	36,55	0,90	0,50	24,00
07.06	---	---	---	---	---	24,85	31,66	0,90	0,50	24,00
08.06	---	---	---	---	---	22,93	28,38	0,90	0,50	24,00
09.06	---	---	---	---	---	22,10	26,23	0,90	0,50	24,00
10.06	---	---	---	---	---	21,18	24,55	0,90	0,50	24,00
11.06	---	---	---	---	---	21,21	23,06	0,90	0,50	24,00
12.06	---	---	---	---	---	20,27	21,79	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	22,97	27,46	0,90	0,50	168,00
13.06	---	---	---	---	---	19,74	21,08	0,90	0,50	24,00
14.06	---	---	---	---	---	20,02	20,49	0,90	0,50	24,00
15.06	---	---	---	---	---	19,15	19,70	0,90	0,50	24,00
16.06	---	---	---	---	---	19,09	19,09	0,90	0,50	24,00
17.06	0,254	46,9	46,0	---	0,9	64,36	59,03	0,90	0,50	24,00
18.06	0,462	77,4	76,1	---	1,3	73,18	67,30	0,90	0,50	24,00
19.06	0,443	73,3	72,1	---	1,2	73,44	67,49	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,16	197,6	194,2	0,0	3,4	71,18	65,41	0,90	0,50	168,00
20.06	0,466	76,8	75,6	---	1,2	73,47	67,48	0,90	0,50	24,00
21.06	0,445	75,4	74,3	---	1,2	73,25	67,42	0,90	0,50	24,00
22.06	0,436	73,0	71,8	---	1,2	73,38	67,49	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,35	225,2	221,7	0,0	3,5	73,37	67,46	0,90	0,50	72,00
Итого:	8,65	1351,8	1332,9	0,0	18,9	73,08	66,80	0,90	0,50	744,0

dT= 6,28

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		8,65					
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 19:00 26.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	1105,13	1113,78	8,65		1115,40		
Расход теплоносителя M1, т	41950,9	43302,7	1351,8		43577,6		
Расход теплоносителя M2, т	41350,6	42683,5	1332,9		42954,3		
Время наработки, ч	15655,2	16399,2	744,0		16490,9		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

