

#95217#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 12-18, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5325
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551703
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,439	0	0	-655360	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	43,6	0	9	5,1	0,1	-
25.08.2024	0,433	0	0	-393184	0	86396	0	24	24	0	0	71,1	43,7	0	9	5,1	0,1	-
26.08.2024	0,424	0	0	393216	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	43,9	0	9	5,1	0,1	-
27.08.2024	0,423	0	0	917504	0	86400	0	24	24	0	0	71,3	44	0	9	5,1	0,1	-
28.08.2024	0,421	0	0	-2031584	0	86400	0	24	24	0	0	71	44,1	0	9	5,1	0,1	-
29.08.2024	0,419	0	0	524288	0	86396	0	24	24	0	0	71,1	44,2	0	9	5,1	0,1	-
30.08.2024	0,39	0	0	3276864	0	86400	0	24	24	0	0	71,6	44,6	0	9	5,1	0,1	-
31.08.2024	0,418	0	0	-1310784	0	86400	0	24	24	0	0	71,4	44	0	9	5,1	0,1	-
01.09.2024	0,438	0	0	-65600	0	86400	0	24	24	0	0	71,4	43,6	0	9	5,1	0,1	-
02.09.2024	0,427	0	0	1114144	0	86396	0	24	24	0	0	71,5	43,9	0	9	5,1	0,1	-
03.09.2024	0,419	0	0	-655360	0	86400	0	24	24	0	0	71,4	44	0	9	5,1	0,1	-
04.09.2024	0,437	0	0	2097152	0	86400	0	24	24	0	0	71,8	43,8	0	9	5,1	0,1	-
05.09.2024	0,415	0	0	-3276800	0	86400	0	24	24	0	0	71,3	43,8	0	9	5,1	0,1	-
06.09.2024	0,401	0	0	-1900480	0	86400	0	24	24	0	0	71	44,4	0	9	5,1	0,1	-
07.09.2024	0,432	0	0	3932064	0	86396	0	24	24	0	0	71,6	43,7	0	9	5,1	0,1	-
08.09.2024	0,451	0	0	1376224	0	86400	0	24	24	0	0	71,8	43,2	0	9	5,1	0,1	-
09.09.2024	0,433	0	0	-2883520	0	86400	0	24	24	0	0	71,3	43,8	0	9	5,1	0,1	-
10.09.2024	0,434	0	0	-1179648	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	43,9	0	9	5,1	0,1	-
11.09.2024	0,407	0	0	1245280	0	86396	0	24	24	0	0	71,4	44,6	0	9	5,1	0,1	-
12.09.2024	0,444	0	0	-786528	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	43,9	0	9	5,1	0,1	-
13.09.2024	0,434	0	0	-1179648	0	86400	0	24	24	0	0	71	44	0	9	5,1	0,1	-
14.09.2024	0,44	0	0	1179648	0	86396	0	24	24	0	0	71,2	44	0	9	5,1	0,1	-
15.09.2024	0,427	0	0	-524256	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	44,3	0	9	5,1	0,1	-
16.09.2024	0,44	0	0	1441792	0	86400	0	24	24	0	0	71,4	44,1	0	9	5,1	0,1	-
17.09.2024	0,434	0	0	-852000	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	43,7	0	9	5,1	0,1	-
18.09.2024	0,425	0	0	-655328	0	86400	0	24	24	0	0	71,1	44,2	0	9	5,1	0,1	-
19.09.2024	0,444	0	0	1310656	0	86400	0	24	24	0	0	71,3	43,6	0	9	5,1	0,1	-
20.09.2024	0,468	21284,293	20671,072	1114080	20741,123	-35170890,658	0	24	24	0	0	71,5	43,3	0	9	5,1	0,1	-
21.09.2024	0,455	16,973	16,393	-468652256	16,59	16,248	0	24	24	0	0	71,2	43,8	0	9	5,1	0,1	-
22.09.2024	0,474	17,393	16,812	0	17,002	16,664	0	24	24	0	0	71,2	43,4	0	9	5,1	0	-
23.09.2024	0,471	17,125	16,547	0	16,738	16,406	0	24	24	0	0	71,2	43,1	0	9	5,1	0	-
Итого:	13,417	21335,784	20720,824	-467079424	20791,453	-32838065,34	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,417																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	571,712	0	0	467079424	0	32858560	0	9127,38	0,19
23.09.2024	585,13	21335,783	20720,824	0	20791,453	20494,66	0	9871,37	0,19

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 8:05:32