#13492#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 12-18, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	5325
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1551703
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,521	17,969	17,426	0	17,574	17,293	0	24	24	0	0	70	40,4	0	9	5,1	0	-
25.09.2022	0,603	19,203	18,633	0	18,777	18,508	0	24	24	0	0	70,4	38,3	0	9	5,1	0	-
26.09.2022	0,541	18,32	17,777	0	17,918	17,645	0	24	24	0	0	70	39,8	0	9	5,1	0	-
27.09.2022	0,523	18,023	17,504	0	17,633	17,371	0	24	24	0	0	70	40,4	0	9	5,1	0	-
28.09.2022	0,527	17,969	17,441	0	17,578	17,312	0	24	24	0	0	70,2	40,3	0	9	5,1	0	-
29.09.2022	0,521	18,078	17,551	0	17,684	17,414	0	24	24	0	0	70,1	40,7	0	9	5,1	0	-
30.09.2022	0,519	18,492	17,977	0	18,09	17,836	0	24	24	0	0	69,7	41	0	9	5,1	0	-
01.10.2022	0,535	18,688	18,16	0	18,273	18,02	0	24	24	0	0	70	40,8	0	9	5,1	0	-
02.10.2022	0,537	18,336	17,812	0	17,945	17,68	0	24	24	0	0	69,9	40	0	9	5,1	0	-
03.10.2022	0,508	17,969	17,449	0	17,57	17,312	0	24	24	0	0	70	41,2	0	9	5,1	0	-
04.10.2022	1,45	55,32	53,887	0	54,07	53,391	0	24	24	0	0	71,3	44,6	0	9	5,1	0	-
Итого:	6,785	238,367	231,617	0	233,112	229,782	0	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,785																	

Общее время работы системы, ч	264
Период нормальной работы системы, ч	264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1763,698	65629,75	63828,93	0	63995,25	63146,27	0	28105,94	0
04.10.2022	1770,484	65868,117	64060,547	0	64228,363	63376,051	0	28369,93	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:40:23