

#130896#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Вектор, ООО, УК

Машиностроительная 86-96, Калининград

4812

ТЭМ-104

1552849

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т   | M2, т    | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 23.04.2025 | 0,985   | 41,422   | 40,68    | 40,5    | 40,258   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71     | 46,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 24.04.2025 | 1,033   | 42,641   | 41,883   | 41,688  | 41,469   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71     | 46,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 25.04.2025 | 1,062   | 43,812   | 43,039   | 42,828  | 42,617   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,9   | 46,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.04.2025 | 1,059   | 43,977   | 43,219   | 43      | 42,789   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,9   | 46,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.04.2025 | 1,145   | 45,602   | 44,812   | 44,57   | 44,375   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,1   | 45,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 28.04.2025 | 1,069   | 44,102   | 43,359   | 43,117  | 42,93    | 24   | 24      | 0      | 0      | 71     | 46,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.04.2025 | 1,036   | 43,016   | 42,258   | 42,047  | 41,836   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 46,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.04.2025 | 1,075   | 44,07    | 43,297   | 43,078  | 42,867   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 46,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.05.2025 | 1,058   | 43,828   | 43,094   | 42,844  | 42,656   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,1   | 46,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.05.2025 | 1,037   | 43,266   | 42,531   | 42,297  | 42,102   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,1   | 46,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.05.2025 | 1,068   | 43,742   | 43,023   | 42,758  | 42,594   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 46,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.05.2025 | 1,122   | 45,43    | 44,664   | 44,406  | 44,227   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 46     | 9       | 5,1     | -           |
| 05.05.2025 | 1,036   | 43,289   | 42,555   | 42,312  | 42,125   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,1   | 46,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.05.2025 | 1,084   | 44,5     | 43,773   | 43,5    | 43,336   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,1   | 46,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.05.2025 | 1,065   | 44,695   | 43,977   | 43,703  | 43,531   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 46,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.05.2025 | 1,075   | 44,844   | 44,109   | 43,844  | 43,672   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,9   | 46,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.05.2025 | 1,068   | 43,547   | 42,836   | 42,57   | 42,414   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71     | 46     | 9       | 5,1     | -           |
| 10.05.2025 | 1,086   | 44,156   | 43,414   | 43,172  | 42,992   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71     | 45,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.05.2025 | 1,129   | 45,234   | 44,484   | 44,219  | 44,062   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,9   | 45,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.05.2025 | 1,059   | 43,109   | 42,391   | 42,133  | 41,969   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 46,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.05.2025 | 1,048   | 43,156   | 42,453   | 42,188  | 42,023   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,1   | 46,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.05.2025 | 1,07    | 43,75    | 43,023   | 42,773  | 42,602   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 46,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.05.2025 | 1,028   | 42,469   | 41,75    | 41,5    | 41,32    | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 46,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.05.2025 | 1,073   | 43,438   | 42,719   | 42,453  | 42,297   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 46,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.05.2025 | 1,103   | 43,969   | 43,25    | 42,977  | 42,836   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 45,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.05.2025 | 1,16    | 45,742   | 45       | 44,703  | 44,562   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 45,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.05.2025 | 1,041   | 43,055   | 42,328   | 42,086  | 41,898   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,3   | 46,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.05.2025 | 1,054   | 43,359   | 42,625   | 42,375  | 42,195   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 46,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 21.05.2025 | 1,04    | 43,742   | 43,047   | 42,75   | 42,602   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 47     | 9       | 5,1     | -           |
| 22.05.2025 | 1,046   | 43,719   | 43,031   | 42,734  | 42,594   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 47     | 9       | 5,1     | -           |
| 23.05.2025 | 1,006   | 42,664   | 41,984   | 41,695  | 41,547   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 47,4   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 33,02   | 1357,345 | 1334,608 | 1326,82 | 1321,297 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 33,02   |          |          |         |          |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 22.04.2025 | 985,27   | 82154,109 | 81502,461 | 80205,438 | 80098,539 | 9774,88  | 0      |
| 23.05.2025 | 1018,291 | 83511,453 | 82837,07  | 81532,258 | 81419,836 | 10518,88 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:38:12