

#133242#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552849

Номер абонента:

Машиностроительная, 86-96 ООО Вектор

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	1,006	41,7	41,6	---	0,1	71,42	47,37	0,90	0,50	24,00
24.05	1,026	42,2	42,0	---	0,1	71,34	47,09	0,90	0,50	24,00
25.05	1,075	43,4	43,3	---	0,1	71,40	46,73	0,90	0,50	24,00
26.05	1,034	42,4	42,3	---	0,1	71,28	47,01	0,90	0,50	24,00
27.05	0,996	41,3	41,1	---	0,2	71,47	47,45	0,90	0,50	24,00
28.05	0,992	40,6	40,5	---	0,1	71,78	47,43	0,90	0,50	24,00
29.05	0,948	40,2	40,1	---	0,2	71,36	47,87	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,08	291,8	290,9	0,0	1,0	71,43	47,27	0,90	0,50	168,00
30.05	1,016	42,1	41,9	---	0,1	71,44	47,37	0,90	0,50	24,00
31.05	1,167	46,1	46,0	---	0,1	71,38	46,14	0,90	0,50	24,00
01.06	1,004	41,6	41,5	---	0,1	71,45	47,41	0,90	0,50	24,00
02.06	0,969	40,3	40,2	---	0,1	71,71	47,77	0,90	0,50	24,00
03.06	0,965	41,0	40,9	---	0,1	71,21	47,74	0,90	0,50	24,00
04.06	0,283	13,9	13,9	---	0,1	69,69	49,47	0,90	0,50	24,00
05.06	---	---	---	---	---	28,22	49,03	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,40	225,0	224,4	0,0	0,7	71,33	47,39	0,90	0,50	168,00
06.06	---	---	---	---	---	25,77	43,33	0,90	0,50	24,00
07.06	---	---	---	---	---	22,50	30,69	0,90	0,50	24,00
08.06	---	0,0	---	---	0,0	21,20	19,27	0,90	0,50	24,00
09.06	---	---	---	---	---	30,63	20,47	0,90	0,50	24,00
10.06	---	0,0	---	---	0,0	31,46	20,41	0,90	0,50	24,00
11.06	---	0,0	---	---	---	30,59	20,44	0,90	0,50	24,00
12.06	---	---	---	---	---	28,59	20,00	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	27,13	19,96	0,90	0,50	168,00
13.06	---	0,0	---	---	0,0	26,69	19,68	0,90	0,50	24,00
14.06	---	0,0	0,0	---	---	25,47	19,36	0,90	0,50	24,00
15.06	---	---	---	---	---	24,78	19,52	0,90	0,50	24,00
16.06	---	0,0	0,0	---	0,0	23,95	19,04	0,90	0,50	24,00
17.06	0,605	34,4	34,3	---	0,1	57,44	39,95	0,90	0,50	24,00
18.06	1,005	41,3	41,2	---	0,1	71,16	46,91	0,90	0,50	24,00
19.06	0,970	40,2	40,0	---	0,1	71,38	47,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,58	115,9	115,5	0,0	0,4	67,16	44,98	0,90	0,50	168,00
20.06	0,956	40,0	39,8	---	0,1	71,38	47,56	0,90	0,50	24,00
21.06	0,960	40,5	40,3	---	0,2	71,16	47,52	0,90	0,50	24,00
22.06	0,990	41,0	40,8	---	0,1	71,33	47,25	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,91	121,4	121,0	0,0	0,4	71,29	47,44	0,90	0,50	72,00
Итого:	17,97	754,2	751,7	0,0	2,5	70,72	46,98	0,90	0,50	744,0
						dT=	23,74			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		17,97					
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 18:00 26.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	1017,29	1035,25	17,97		1038,80		
Расход теплоносителя M1, т	84490,6	82244,8	754,2		82396,2		
Расход теплоносителя M2, т	81378,3	82130,0	751,7		82281,0		
Время наработки, ч	10494,9	11238,9	744,0		11329,2		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

