

#13452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель **ЧАЙКА, ООО, УК**
Адрес потребителя **Машиностроительная 86-96, Калининград**
Номер абонента **4337**
Порядковый номер **4812**
Тип теплосчётчика **ТЭМ-104**
Заводской номер **1552849**
Номер системы **1**

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2023 | 0,974 | 69,031 | 68,953 | 67,461 | 67,898 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 57,4 | 9 | 5,1 | - |
| 25.06.2023 | 0,96 | 67,438 | 67,375 | 65,891 | 66,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 57,4 | 9 | 5,1 | - |
| 26.06.2023 | 0,965 | 68,219 | 68,141 | 66,664 | 67,109 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 57,3 | 9 | 5,1 | - |
| 27.06.2023 | 0,976 | 67,406 | 67,312 | 65,875 | 66,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 56,9 | 9 | 5,1 | - |
| 28.06.2023 | 0,3 | 24,406 | 24,602 | 23,883 | 24,234 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 57,1 | 9 | 5,1 | - |
| 29.06.2023 | 0,014 | 0,508 | 0,688 | 0,492 | 0,688 | 23,22 | 23,22 | 0 | 0 | 55,7 | 27,3 | 9 | 5,1 | - |
| 30.06.2023 | 0 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 31,1 | 22,4 | 9 | 5,1 | - |
| 01.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 41,7 | 24 | 9 | 5,1 | - |
| 02.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 37,4 | 23 | 9 | 5,1 | - |
| 03.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 34 | 22,1 | 9 | 5,1 | - |
| 04.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 31,5 | 21,7 | 9 | 5,1 | - |
| 05.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 29,3 | 21,2 | 9 | 5,1 | - |
| 06.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 27,5 | 21 | 9 | 5,1 | - |
| 07.07.2023 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 26,3 | 20,5 | 9 | 5,1 | - |
| 08.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 20,8 | 9 | 5,1 | - |
| 09.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 23,7 | 20,8 | 9 | 5,1 | - |
| 10.07.2023 | 0,289 | 17,047 | 17,258 | 16,82 | 17,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,5 | 34,4 | 9 | 5,1 | - |
| 11.07.2023 | 0,998 | 51,172 | 51,492 | 50,016 | 50,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 51,2 | 9 | 5,1 | - |
| 12.07.2023 | 0,981 | 65,789 | 66,203 | 64,312 | 65,234 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 56 | 9 | 5,1 | - |
| 13.07.2023 | 0,972 | 67,273 | 67,633 | 65,742 | 66,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 14.07.2023 | 0,983 | 66,336 | 66,672 | 64,828 | 65,68 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 56,6 | 9 | 5,1 | - |
| 15.07.2023 | 0,983 | 66,742 | 67,078 | 65,227 | 66,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 56,6 | 9 | 5,1 | - |
| 16.07.2023 | 0,948 | 65,906 | 66,203 | 64,406 | 65,219 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 17.07.2023 | 0,897 | 63,602 | 63,914 | 62,172 | 62,945 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 56,9 | 9 | 5,1 | - |
| 18.07.2023 | 0,968 | 62,625 | 62,789 | 61,211 | 61,891 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55,6 | 9 | 5,1 | - |
| 19.07.2023 | 0,979 | 62,375 | 62,484 | 60,969 | 61,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55,3 | 9 | 5,1 | - |
| 20.07.2023 | 0,997 | 62,992 | 63,047 | 61,57 | 62,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55,2 | 9 | 5,1 | - |
| 21.07.2023 | 0,989 | 63,133 | 63,211 | 61,703 | 62,305 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 55,5 | 9 | 5,1 | - |
| 22.07.2023 | 0,99 | 62,18 | 62,18 | 60,766 | 61,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 55,3 | 9 | 5,1 | - |
| 23.07.2023 | 0,988 | 59,586 | 59,57 | 58,242 | 58,75 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 54,4 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 17,151 | 1133,782 | 1136,829 | 1108,274 | 1120,399 | 719,22 | 719,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 17,151 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч **720**
Период нормальной работы системы, ч **719,22**

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 23.06.2023 | 2832,284 | 111967,586 | 110399,648 | 109297,305 | 109224,156 | 28931,7 | 0 |
| 23.07.2023 | 2849,435 | 113101,367 | 111536,477 | 110405,578 | 110344,555 | 29650,92 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 7:39:36