

#145225#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Вектор, ООО, УК
Машиностроительная 86-96, Калининград
4812
ТЭМ-104
1552849
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,85	0	0,85	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,1	49,2	0	9	5,1	0,1	-
25.07.2025	0,798	0	0,798	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,1	49,7	0	9	5,1	0,1	-
26.07.2025	0,785	0	0,785	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	49,7	0	9	5,1	0,1	-
27.07.2025	0,811	0	0,811	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	49,6	0	9	5,1	0,1	-
28.07.2025	0,798	0	0,798	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	49,6	0	9	5,1	0,1	-
29.07.2025	0,787	0	0,787	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	49,8	0	9	5,1	0,1	-
30.07.2025	0,837	0	0,837	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	49,4	0	9	5,1	0,1	-
31.07.2025	0,81	0	0,81	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	49,6	0	9	5,1	0,1	-
01.08.2025	0,827	0	0,827	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,3	49,4	0	9	5,1	0,1	-
02.08.2025	0,826	0	0,826	0	0	83940	0	23,32	23,32	0	0	71	49,3	0	9	5,1	0,1	-
03.08.2025	0,84	0	0,84	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,1	49,1	0	9	5,1	0,1	-
04.08.2025	0,819	0	0,819	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,1	49,2	0	9	5,1	0,1	-
05.08.2025	0,858	0	0,858	0	0	86400	0	24	24	0	0	71	49,1	0	9	5,1	0,1	-
06.08.2025	0,855	0	0,855	0	0	86400	0	24	24	0	0	71	49,2	0	9	5,1	0,1	-
07.08.2025	0,871	0	0,871	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	49,1	0	9	5,1	0,1	-
08.08.2025	0,89	0	0,89	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	48,9	0	9	5,1	0,1	-
09.08.2025	0,859	0	0,859	0	0	86400	0	24	24	0	0	71	49,1	0	9	5,1	0,1	-
10.08.2025	0,867	0	0,867	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,1	49	0	9	5,1	0,1	-
11.08.2025	0,826	0	0,826	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,1	49,4	0	9	5,1	0,1	-
12.08.2025	0,819	0	0,819	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,3	49,4	0	9	5,1	0,1	-
13.08.2025	0,845	0	0,845	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,3	49,3	0	9	5,1	0,1	-
14.08.2025	0,845	0	0,845	0	0	86400	0	24	24	0	0	71	49,4	0	9	5,1	0,1	-
15.08.2025	0,807	86365,258	84569,306	0	84322,055	-44950501,336	0	24	24	0	0	70,9	49,5	0	9	5,1	0,1	-
16.08.2025	0,821	39,406	38,938	0	38,531	38,492	0	24	24	0	0	70,6	49,4	0	9	5,1	0,1	-
17.08.2025	0,862	40,406	39,875	0	39,5	39,422	0	24	24	0	0	70,9	49,2	0	9	5,1	0	-
18.08.2025	0,844	39,906	39,391	0	39,023	38,945	0	24	24	0	0	70,8	49,2	0	9	5,1	0	-
19.08.2025	0,874	40,852	40,336	0	39,945	39,883	0	24	24	0	0	70,9	49,1	0	9	5,1	0	-
20.08.2025	0,875	40,625	40,094	0	39,711	39,648	0	24	24	0	0	71	49	0	9	5,1	0	-
21.08.2025	0,902	41,57	41,031	0	40,641	40,578	0	24	24	0	0	71	48,9	0	9	5,1	0	-
22.08.2025	0,913	41,82	41,281	0	40,875	40,82	0	24	24	0	0	71	48,8	0	9	5,1	0	-
23.08.2025	0,936	43,141	42,617	0	42,188	42,148	0	24	24	0	0	70,8	48,7	0	9	5,1	0	-
Итого:	26,157	86692,984	84911,192	0	84642,469	-43051841,4	0	743,32	743,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,157																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,32

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1062,8	0	1062,8	0	0	43136364	0	11982,32	0
23.08.2025	1088,957	86692,984	85973,992	0	84642,469	84522,602	0	12725,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:51:38