

#13466#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЧАЙКА, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 86-96, Калининград
Номер абонента 4337
Порядковый номер 4812
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552849
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,104	73,164	73,078	71,586	72,078	24	24	0	0	69,6	54,2	9	5,1	-
25.09.2022	1,142	73,32	73,203	71,727	72,211	24	24	0	0	69,8	53,9	9	5,1	-
26.09.2022	1,056	73,492	73,461	71,914	72,43	24	24	0	0	69,5	54,9	9	5,1	-
27.09.2022	1,199	73,539	73,414	71,953	72,453	24	24	0	0	69,6	53	9	5,1	-
28.09.2022	1,193	73,789	73,711	72,188	72,742	24	24	0	0	69,8	53,3	9	5,1	-
29.09.2022	1,127	72,078	71,977	70,516	71	24	24	0	0	69,7	53,8	9	5,1	-
30.09.2022	1,109	70,641	70,555	69,133	69,617	24	24	0	0	69,2	53,3	9	5,1	-
01.10.2022	1,101	71,656	71,539	70,109	70,578	24	24	0	0	69,5	53,9	9	5,1	-
02.10.2022	1,126	70,648	70,516	69,133	69,586	24	24	0	0	69,4	53,2	9	5,1	-
03.10.2022	1,081	71,695	71,617	70,148	70,625	24	24	0	0	69,6	54,3	9	5,1	-
04.10.2022	2,064	100,758	99,961	98,555	98,836	24	24	0	0	69,9	49,1	9	5,1	-
Итого:	13,302	824,78	823,032	806,962	812,156	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,302													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2074,637	78003,375	76814,352	76146,117	76050,148	22406,52	0
04.10.2022	2087,938	78828,156	77637,383	76953,078	76862,305	22670,52	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:37:19