

#119855#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1552257
Машиностроительная, 74-84 ООО ВЕКТОР
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = Mn(hn - ho)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные
с 23.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.02	4,534	174,7	176,0	1,3	---	76,53	50,91	1,61	0,01	24,00
24.02	4,291	171,2	172,3	1,1	---	74,99	50,25	1,61	0,01	24,00
25.02	4,155	147,5	148,4	0,8	---	77,47	49,64	1,61	0,01	24,00
26.02	3,906	136,9	137,8	0,8	---	77,43	49,23	1,61	0,01	24,00
27.02	3,833	136,5	137,3	0,9	---	76,85	49,08	1,61	0,01	24,00
28.02	3,960	154,8	155,8	1,0	---	74,64	49,38	1,61	0,01	24,00
01.03	4,169	167,0	168,2	1,2	---	74,57	49,93	1,61	0,01	24,00
Итого:	28,85	1088,6	1095,7	7,1	0,0	76,00	49,83	1,61	0,01	168,00
02.03	4,270	169,0	170,2	1,3	---	74,74	49,79	1,61	0,01	24,00
03.03	4,069	157,9	159,1	1,2	---	74,68	49,23	1,61	0,01	24,00
04.03	3,907	150,1	151,3	1,2	---	74,59	48,89	1,61	0,01	24,00
05.03	3,612	136,5	137,5	0,9	---	74,70	48,57	1,61	0,01	24,00
06.03	3,292	123,5	124,4	0,9	---	74,52	48,19	1,61	0,01	24,00
07.03	3,328	125,5	126,3	0,9	---	74,54	48,34	1,61	0,01	24,00
08.03	3,319	126,0	126,9	0,9	---	74,57	48,55	1,61	0,01	24,00
Итого:	25,80	988,4	995,7	7,3	0,0	74,63	48,85	1,61	0,01	168,00
09.03	3,327	126,4	127,3	0,9	---	74,54	48,54	1,61	0,01	24,00
10.03	3,166	119,9	120,8	0,9	---	74,56	48,48	1,61	0,01	24,00
11.03	3,554	135,2	136,2	1,0	---	74,61	48,66	1,61	0,01	24,00
12.03	3,645	140,1	141,1	1,0	---	74,72	49,03	1,61	0,01	24,00
13.03	3,829	148,3	149,4	1,1	---	74,76	49,28	1,61	0,01	24,00
14.03	4,203	167,5	168,8	1,2	---	74,90	50,14	1,61	0,01	24,00
15.03	4,172	169,1	170,3	1,2	---	74,81	50,45	1,61	0,01	24,00
Итого:	25,90	1006,6	1013,9	7,2	0,0	74,71	49,31	1,61	0,01	168,00
16.03	4,210	171,3	172,5	1,2	---	74,80	50,54	1,61	0,01	24,00
17.03	4,419	182,7	184,0	1,3	---	74,98	51,11	1,61	0,01	24,00
18.03	4,206	171,9	173,2	1,2	---	74,77	50,64	1,61	0,01	24,00
19.03	3,969	155,7	156,8	1,1	---	74,72	49,54	1,61	0,01	24,00
20.03	3,688	145,4	146,4	1,0	---	74,68	49,64	1,61	0,01	24,00
21.03	3,460	131,9	132,8	0,9	---	74,58	48,67	1,61	0,01	24,00
22.03	3,587	139,1	140,0	1,0	---	74,70	49,24	1,61	0,01	24,00
Итого:	27,54	1097,9	1105,7	7,8	0,0	74,76	50,00	1,61	0,01	168,00
23.03	3,612	150,9	152,0	1,1	---	72,66	49,05	1,61	0,01	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	3,61	150,9	152,0	1,1	0,0	72,66	49,05	1,61	0,01	24,00
Итого:	111,69	4332,5	4362,9	30,5	0,0	74,96	49,50	1,61	0,01	696,0

dT= 25,46

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	696,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	111,69						
Показания интеграторов	На 24:00 22.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 15:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	1341,01	1452,71	111,69		1455,09		
Расход теплоносителя Mn, т	51873,2	56205,7	4332,5		56297,2		
Расход теплоносителя Mo, т	50994,6	55357,5	4362,9		55449,7		
Время наработки, ч	13371,9	14067,9	696,0		14083,6		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента «ЦЕЛЕН Сервис» Представитель теплосети

S10X v4.18

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МПК Калининградтеплосет
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 25 » 03 20 25