

#126412#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Вектор, ООО, УК
Машиностроительная улица 74-84, Калининград
4811
ТЭМ-104
1552257
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,626	141,312	140,488	0	137,891	138,906	0	24	24	0	0	74,7	48,7	0	16,1	0,1	0	5,5
25.03.2025	3,488	139,363	138,586	0	135,992	136,988	0	24	24	0	0	74,6	49,3	0	16,1	0,1	0	4,4
26.03.2025	3,394	131,281	130,398	0	128,105	128,941	0	24	24	0	0	74,6	48,5	0	16,1	0,1	0	6,9
27.03.2025	3,498	135,625	134,867	0	132,336	133,355	0	24	24	0	0	74,7	48,6	0	16,1	0,1	0	5,7
28.03.2025	3,138	121,414	120,762	0	118,461	119,398	0	24	24	0	0	74,9	48,7	0	16,1	0,1	0	8,9
29.03.2025	3,049	118,898	118,223	0	116,023	116,898	0	24	24	0	0	74,6	48,7	0	16,1	0,1	0	9,9
30.03.2025	3,084	119,801	119,18	0	116,91	117,848	0	24	24	0	0	74,5	48,5	0	16,1	0,1	0	6,8
31.03.2025	3,255	127,348	126,715	0	124,281	125,293	0	24	24	0	0	74,5	48,6	0	16,1	0,1	0	5,9
01.04.2025	3,499	139,652	138,914	0	136,301	137,332	0	24	24	0	0	74,3	48,9	0	16,1	0,1	0	-
02.04.2025	3,223	128,336	127,637	0	125,262	126,191	0	24	24	0	0	74,3	48,9	0	16,1	0,1	0	-
03.04.2025	2,914	116,852	116,277	0	114,055	114,953	0	24	24	0	0	74,2	49	0	16,1	0,1	0	-
04.04.2025	2,992	119,281	118,656	0	116,426	117,309	0	24	24	0	0	74,2	48,8	0	16,1	0,1	0	-
05.04.2025	3,839	154,605	153,82	0	150,875	152,043	0	24	24	0	0	74,5	49,4	0	16,1	0,1	0	-
06.04.2025	4,218	178,73	177,855	0	174,398	175,672	0	24	24	0	0	74,7	50,9	0	16,1	0,1	0	-
07.04.2025	3,898	161,789	160,898	0	157,875	158,965	0	24	24	0	0	74,6	50,3	0	16,1	0,1	0	-
08.04.2025	3,719	149,641	148,719	0	146,031	146,996	0	24	24	0	0	74,5	49,4	0	16,1	0,1	0	-
09.04.2025	3,639	146,633	145,699	0	143,09	144,008	0	24	24	0	0	74,6	49,4	0	16,1	0,1	0	-
10.04.2025	4,006	168,219	167,34	0	164,207	165,355	0	24	24	0	0	74,1	50	0	16,1	0,1	0	-
11.04.2025	3,582	155,207	154,379	0	151,637	152,594	0	24	24	0	0	72,6	49,3	0	16,1	0,1	0	-
12.04.2025	3,345	145,312	144,488	0	141,973	142,816	0	24	24	0	0	72,6	49,3	0	16,1	0,1	0	-
13.04.2025	3	131,414	130,742	0	128,406	129,23	0	24	24	0	0	72,4	49,4	0	16,1	0,1	0	-
14.04.2025	2,489	114,75	114,223	0	112,133	112,84	0	24	24	0	0	72,3	50,5	0	16,1	0,1	0	-
15.04.2025	1,974	100,578	100,113	0	98,293	98,812	0	24	24	0	0	72	52,3	0	16,1	0,1	0	-
16.04.2025	1,972	99,77	99,395	0	97,52	98,117	0	24	24	0	0	71,9	52	0	16,1	0,1	0	-
17.04.2025	1,138	78,789	78,738	0	77,051	77,555	0	24	24	0	0	71	56,6	0	16,1	0,1	0	-
18.04.2025	1,092	79,16	79,176	0	77,43	77,969	0	24	24	0	0	70,7	56,9	0	16,1	0,1	0	-
19.04.2025	1,121	79,727	79,73	0	77,977	78,523	0	24	24	0	0	70,7	56,6	0	16,1	0,1	0	-
20.04.2025	1,103	80,102	80,082	0	78,34	78,859	0	24	24	0	0	70,8	57	0	16,1	0,1	0	-
21.04.2025	1,133	82,789	82,789	0	80,973	81,52	0	24	24	0	0	70,8	57,1	0	16,1	0,1	0	-
22.04.2025	1,104	81,508	81,5	0	79,738	80,254	0	24	24	0	0	70,5	57	0	16,1	0,1	0	-
23.04.2025	1,109	81,719	81,719	0	79,926	80,457	0	24	24	0	0	70,8	57,2	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	86,641	3809,605	3792,108	0	3719,916	3745,997	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,641																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1452,707	62173,059	55991,223	0	56205,707	55357,543	0	14067,88	0
23.04.2025	1539,35	65982,664	59783,332	0	59925,621	59103,543	0	14811,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:19:23