

#133241#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552257

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная, 74-84 ООО Вектор

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	1,085	86,8	87,4	0,6	---	71,21	59,03	1,61	0,01	24,00
24.05	1,095	88,5	89,1	0,6	---	71,17	59,12	1,61	0,01	24,00
25.05	1,120	90,6	91,2	0,6	---	71,25	59,21	1,61	0,01	24,00
26.05	1,070	88,4	89,0	0,6	---	71,13	59,34	1,61	0,01	24,00
27.05	1,059	87,9	88,5	0,6	---	71,28	59,55	1,61	0,01	24,00
28.05	1,038	84,4	85,0	0,6	---	71,61	59,63	1,61	0,01	24,00
29.05	1,073	89,2	89,9	0,6	---	71,22	59,52	1,61	0,01	24,00
Итого:	7,54	615,7	620,0	4,3	0,0	71,26	59,34	1,61	0,01	168,00
30.05	1,037	86,9	87,5	0,6	---	71,25	59,63	1,61	0,01	24,00
31.05	1,076	90,2	90,8	0,7	---	71,24	59,62	1,61	0,01	24,00
01.06	1,062	88,5	89,1	0,6	---	71,28	59,60	1,61	0,01	24,00
02.06	1,059	86,8	87,4	0,6	---	71,56	59,67	1,61	0,01	24,00
03.06	1,048	88,6	89,2	0,6	---	71,12	59,61	1,61	0,01	24,00
04.06	0,364	37,5	37,8	0,3	---	69,49	60,09	1,61	0,01	24,00
05.06	---	---	---	---	---	30,28	45,86	1,61	0,01	24,00
Итого:	5,65	478,4	481,8	3,4	0,0	71,15	59,66	1,61	0,01	168,00
06.06	---	---	---	---	---	27,12	40,23	1,61	0,01	24,00
07.06	---	---	---	---	---	22,54	30,39	1,61	0,01	24,00
08.06	---	---	---	---	---	19,92	19,20	1,61	0,01	24,00
09.06	---	---	---	---	---	24,54	19,86	1,61	0,01	24,00
10.06	---	---	---	---	---	28,92	20,95	1,61	0,01	24,00
11.06	---	---	---	---	---	28,23	20,88	1,61	0,01	24,00
12.06	---	---	---	---	---	26,60	20,09	1,61	0,01	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	25,41	24,51	1,61	0,01	168,00
13.06	---	---	---	---	---	24,91	19,58	1,61	0,01	24,00
14.06	---	---	---	---	---	23,94	19,48	1,61	0,01	24,00
15.06	---	---	---	---	---	23,23	19,47	1,61	0,01	24,00
16.06	---	---	---	---	---	22,64	19,51	1,61	0,01	24,00
17.06	0,619	63,9	64,2	0,4	---	61,11	51,75	1,61	0,01	24,00
18.06	1,068	85,6	86,2	0,6	---	70,91	58,76	1,61	0,01	24,00
19.06	1,091	87,4	88,0	0,6	---	71,20	59,04	1,61	0,01	24,00
Итого:	2,78	236,9	238,5	1,6	0,0	68,38	56,97	1,61	0,01	168,00
20.06	1,054	85,4	86,0	0,6	---	71,22	59,20	1,61	0,01	24,00
21.06	1,014	83,9	84,6	0,6	---	71,02	59,26	1,61	0,01	24,00
22.06	1,046	85,4	86,0	0,6	---	71,18	59,25	1,61	0,01	24,00
Итого:	3,11	254,7	256,7	1,9	0,0	71,14	59,24	1,61	0,01	72,00
Итого:	19,08	1585,7	1597,0	11,3	0,0	70,78	59,07	1,61	0,01	744,0
						dT=	11,71			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттехн, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		19,08					
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 19:00 26.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	1572,40	1591,47	19,08		1595,14		
Расход теплоносителя M1, т	62397,1	63982,8	1585,7		64278,2		
Расход теплоносителя M2, т	61591,2	63188,2	1597,0		63485,9		
Время наработки, ч	15507,9	16251,9	744,0		16343,0		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттехн, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

