

#101808#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 18.11.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Вектор, ООО, УК
Машиностроительная улица 74-84, Калининград

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1552257	23.11.2024	18.11.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	970,613	951,019	19.594

Подпись исполнителя _____



#101807#

Отчёт за период с 18.11.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 4811
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1552257
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
19.11.2024	-	3,732	142,43	141,57	139,145	140,133	24	24	0	0	72,7	46,2	7,2	0,1
20.11.2024	-	3,585	126,656	125,754	123,59	124,492	24	24	0	0	74,7	46	16,1	0,1
21.11.2024	-	4,052	143,375	142,301	139,82	140,812	24	24	0	0	75,6	47	16,1	0,1
22.11.2024	-	4,097	148,539	147,418	144,914	145,867	24	24	0	0	75	47	16,1	0,1
23.11.2024	-	4,129	147,855	146,781	144,258	145,27	24	24	0	0	74,9	46,6	16,1	0,1
Итого:	-	19,595	708,855	703,824	691,727	696,574	120	120	-	-	74,58	46,56	14,32	0,1

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
18.11.2024	951,019	43980,793	37932,754	38477,41	37504,074	11067,88	0
23.11.2024	970,613	44689,648	38636,578	39169,137	38200,648	11187,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения