

# #13406#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК  
Адрес потребителя Парковая Аллея 7-11, Калининград  
Номер абонента 3918  
Порядковый номер 4875  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123194  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,163	0	40,84	39,49	0	39,87	39,11	0	0	24	0	0	73	43,8	29,21	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,076	0	37,54	36,26	0	36,71	35,99	0	0	24	0	0	70,9	41,5	29,34	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	1,25	0	48,52	46,99	0	47,43	46,55	0	0	24	0	0	70,8	44,4	26,37	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	1,376	0	51,25	49,62	0	50,07	49,17	0	0	24	0	0	71,4	44	27,48	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,385	0	50,62	49	0	49,43	48,53	0	0	24	0	0	72,8	44,7	28,08	0,7	0,7	3
01.03.2021	1,418	0	53,71	52,08	0	52,41	51,59	0	0	24	0	0	73,9	46,8	27,12	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	1,347	0	51,67	50,11	0	50,46	49,63	0	0	24	0	0	73,1	46,4	26,71	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	1,455	0	50,55	48,91	0	49,27	48,42	0	0	24	0	0	75,9	46,4	29,58	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,512	0	53,45	51,75	0	52,08	51,25	0	0	24	0	0	75,5	46,5	29,02	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1,657	0	56,41	54,59	0	54,9	54,01	0	0	24	0	0	78,2	48	30,19	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	1,572	0	51,89	50,15	0	50,52	49,63	0	0	24	0	0	77,8	46,7	31,12	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	1,475	0	50,85	49,19	0	49,56	48,71	0	0	24	0	0	75,8	46,7	29,79	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	1,612	0	56,4	54,61	0	54,91	54,02	0	0	24	0	0	77,6	48,2	29,38	0,7	0,7	0
09.03.2021	1,684	0	56,74	54,87	0	55,17	54,21	0	0	24	0	0	80,6	50,1	30,52	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,632	0	54,41	52,65	0	52,91	52,07	0	0	24	0	0	79,5	48,6	30,86	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	1,654	0	57,04	55,25	0	55,5	54,64	0	0	24	0	0	78,6	48,8	29,86	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,331	0	47,51	46,01	0	46,35	45,53	0	0	24	0	0	74	45,3	28,74	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,319	0	49,41	47,89	0	48,29	47,48	0	0	24	0	0	71,3	44	27,34	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,332	0	52,32	50,74	0	51,17	50,26	0	0	24	0	0	70,8	44,7	26,08	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1,351	0	54,9	53,38	0	53,65	52,88	0	0	24	0	0	71,1	45,9	25,2	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,341	0	55,77	54,18	0	54,51	53,62	0	0	24	0	0	71,2	46,6	24,61	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,402	0	59,46	57,79	0	58,08	57,17	0	0	24	0	0	72	47,8	24,19	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	1,49	0	59,91	58,17	0	58,47	57,53	0	0	24	0	0	72,9	47,4	25,52	0,7	0,7	1
19.03.2021	1,671	0	63,35	61,42	0	61,75	60,72	0	0	24	0	0	75,9	48,9	27,05	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	1,694	0	61,77	59,84	0	60,1	59,15	0	0	24	0	0	78,2	50	28,17	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	1,497	0	50,91	49,28	0	49,6	48,8	0	0	24	0	0	76,3	46,2	30,15	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	1,459	0	46,98	45,4	0	45,73	44,95	0	0	24	0	0	77,8	45,8	31,96	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	1,31	0	45,55	44,11	0	44,43	43,69	0	0	24	0	0	74,7	45,2	29,49	0,7	0,7	-
Итого:	40,465	0	1469,73	1423,73	0	1433,33	1409,31	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,465																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2021	536,175	20112,95	19701,06	0	19624,48	19512,01	0
23.03.2021	576,64	21582,68	21124,79	0	21057,81	20921,32	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 7:45:08