

#121295#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Старый Город, ООО, УК

Парковая Аллея 7-11, Калининград

3918

4875

ВКТ-7

00123194

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,854	0,022	59,86	58,34	58,4	57,86	0,54	24	0	0	73,4	42	31,39	0,7	0,7	-
25.02.2025	1,862	0,027	63,82	62,19	62,37	61,71	0,66	24	0	0	72	42,6	29,43	0,7	0,7	-
26.02.2025	1,744	0,025	58,4	56,96	57,06	56,48	0,58	24	0	0	71,6	41,4	30,23	0,7	0,7	-
27.02.2025	1,72	0,027	56,61	55,19	55,32	54,71	0,61	24	0	0	71,5	40,8	30,66	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,823	0,031	60,52	58,87	59,15	58,39	0,76	24	0	0	71,4	41,1	30,34	0,7	0,7	-
01.03.2025	1,847	0,03	60,92	59,27	59,47	58,73	0,74	24	0	0	73,1	42,6	30,53	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,794	0,027	58,61	57,07	57,22	56,59	0,63	24	0	0	72,4	41,4	30,95	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,704	0,024	55,61	54,2	54,34	53,76	0,58	24	0	0	71,8	40,8	31	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,639	0,029	53,34	51,91	52,14	51,45	0,69	24	0	0	71,5	40,5	30,93	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,521	0,021	48,08	46,81	46,97	46,47	0,5	24	0	0	71,4	39,4	32,03	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,412	0,016	43,89	42,76	42,89	42,48	0,41	24	0	0	71,3	38,7	32,54	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,41	0,016	43,36	42,22	42,35	41,88	0,47	24	0	0	71,2	38,3	32,94	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,429	0,022	44,66	43,43	43,64	43,12	0,52	24	0	0	71,3	39	32,31	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,434	0,018	46,69	45,45	45,63	45,12	0,51	24	0	0	71,4	40,3	31,1	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,286	0,015	40,13	39,13	39,23	38,84	0,39	24	0	0	71,2	38,7	32,43	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,648	0,028	56,34	54,81	55,05	54,33	0,72	24	0	0	71,1	41,6	29,47	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,589	0,021	53,49	52,14	52,27	51,7	0,57	24	0	0	71,3	41,4	29,96	0,7	0,7	-
13.03.2025	1,745	0,028	58,23	56,7	56,87	56,2	0,67	24	0	0	72,5	42,3	30,24	0,7	0,7	-
14.03.2025	1,811	0,024	57,4	55,87	56	55,4	0,6	24	0	0	74,1	42,2	31,88	0,7	0,7	-
15.03.2025	1,964	0,028	61,31	59,6	59,77	59,09	0,68	24	0	0	75,3	42,9	32,39	0,7	0,7	-
16.03.2025	1,896	0,023	59,4	57,82	57,9	57,32	0,58	24	0	0	75,2	42,9	32,31	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,013	0,027	63,62	61,84	62	61,29	0,71	24	0	0	76	44	31,99	0,7	0,7	-
18.03.2025	1,799	0,024	58,19	56,69	56,8	56,19	0,61	24	0	0	73,8	42,5	31,26	0,7	0,7	-
19.03.2025	1,75	0,023	58,49	57	57,13	56,57	0,56	24	0	0	72	41,7	30,26	0,7	0,7	-
20.03.2025	1,595	0,023	54,41	53,1	53,17	52,65	0,52	24	0	0	71,7	42	29,63	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,542	0,015	48,67	47,49	47,55	47,11	0,44	24	0	0	71,6	39,5	32,11	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,523	0,021	48,34	47,14	47,26	46,77	0,49	24	0	0	71,5	39,6	31,92	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,397	0,013	45,15	44,04	44,13	43,73	0,4	24	0	0	71,3	40	31,36	0,7	0,7	-
Итого:	46,751	0	1517,54	1478,04	1482,08	1465,94	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,751															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	583,172	20816,77	20604,06	20047,82	20138,15
23.03.2025	629,923	22334,31	22082,1	21529,9	21604,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:23:18