

#13402#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Парковая Аллея 7-11, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4875
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123194
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,23	0	55,08	53,84	0	53,96	53,31	0	0	24	0	0	67,7	44,9	22,79	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,233	0	55,99	54,68	0	54,83	54,12	0	0	24	0	0	68	45,6	22,47	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,277	0	66,2	64,93	0	64,81	64,27	0	0	24	0	0	67,8	48,1	19,72	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,244	0	58,93	57,79	0	57,71	57,2	0	0	24	0	0	68,4	46,8	21,57	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,122	0	52,78	51,6	0	51,7	51,1	0	0	24	0	0	67,8	46	21,73	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,027	0	43,03	41,99	0	42,14	41,6	0	0	24	0	0	68	43,6	24,38	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,769	0	33,64	32,87	0	32,95	32,52	0	0	24	0	0	67,5	44,2	23,32	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,343	0	11,38	11,01	0	11,14	11,01	0	0	24	0	0	66,6	35,8	30,72	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,335	0	11,63	11,3	0	11,39	11,3	0	0	24	0	0	66,1	36,7	29,41	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,39	0	15,91	15,57	0	15,57	15,4	0	0	24	0	0	66,8	41,7	25,1	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,248	0	30,32	30,03	0	29,83	29,69	0	0	24	0	0	59,1	50,8	8,22	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,305	0	13,71	13,43	0	13,43	13,27	0	0	24	0	0	66,8	44,2	22,67	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,328	0	14,52	14,25	0	14,23	14,08	0	0	24	0	0	66,6	43,6	23,05	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,356	0	15	14,71	0	14,68	14,53	0	0	24	0	0	66,8	42,6	24,17	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,354	0	12,36	12,02	0	12,11	12,01	0	0	24	0	0	66,6	37,3	29,28	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,331	0	11,73	11,38	0	11,48	11,37	0	0	24	0	0	66,7	37,9	28,75	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,346	0	15,59	15,21	0	15,29	15,05	0	0	24	0	0	66,4	43,6	22,76	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,311	0	13,96	13,61	0	13,69	13,44	0	0	24	0	0	66,7	43,9	22,79	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,307	0	14,33	13,95	0	14,04	13,83	0	0	24	0	0	67	45,1	21,94	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,3	0	13,27	12,92	0	13,01	12,8	0	0	24	0	0	66,9	44	22,95	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,304	0	15,67	15,29	0	15,37	15,13	0	0	24	0	0	65,1	45,4	19,71	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,288	0	11,52	11,16	0	11,28	11,16	0	0	24	0	0	64,7	39	25,67	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,301	0	12,49	12,13	0	12,24	12,11	0	0	24	0	0	64,3	39,7	24,55	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,297	0	15,82	15,46	0	15,5	15,27	0	0	24	0	0	64,8	45,5	19,3	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,283	0	15,97	15,63	0	15,66	15,44	0	0	24	0	0	64,6	46,6	18	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,298	0	20,34	20,03	0	19,98	19,79	0	0	24	0	0	63,6	48,7	14,89	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,29	0	16,11	15,82	0	15,78	15,63	0	0	24	0	0	64,6	46,2	18,34	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,271	0	15,31	15,01	0	15,03	14,82	0	0	24	0	0	64,6	46,8	17,85	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,298	0	12,01	11,63	0	11,77	11,63	0	0	24	0	0	64,4	39,1	25,29	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,325	0	12,36	11,94	0	12,12	11,94	0	0	24	0	0	64,8	38	26,82	0,7	0,7	-
Итого:	15,111	0	706,96	691,19	0	692,72	684,82	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,111																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	611,807	23091,72	22594,85	0	22534,72	22377,19	0
23.05.2021	626,918	23798,68	23286,04	0	23227,44	23062,01	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:28:44