

#130212#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: _ УК Старый город

Адрес: _ Парковая Аллея, 7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х6АЗА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	71,09	61,85	9,24	52,62	51,44	52,23	51,3	0,14	7	7	0,483	0,014	24	0	
24.04.2025	70,95	61,55	9,4	50,49	49,32	50,15	49,28	0,04	7	7	0,465	0,008	24	0	
25.04.2025	70,88	61,38	9,5	49,93	48,77	49,59	48,74	0,03	7	7	0,468	0,007	24	0	
26.04.2025	71,11	62,31	8,8	50,09	48,92	49,77	48,88	0,04	7	7	0,435	0,006	24	0	
27.04.2025	70,92	61,28	9,64	50,13	48,95	49,8	48,96	-0,01	7	7	0,47	0,004	24	0	
28.04.2025	71,09	61,77	9,32	51,91	50,72	51,59	50,7	0,02	7	7	0,474	0,004	24	0	
29.04.2025	71,17	62,4	8,77	53,32	52,12	52,99	52,05	0,07	7	7	0,461	0,009	24	0	
30.04.2025	71,37	62,91	8,46	53,07	51,87	52,74	51,79	0,08	7	7	0,444	0,01	24	0	
01.05.2025	71,23	62,43	8,8	52,8	51,6	52,47	51,55	0,05	7	7	0,457	0,007	24	0	
02.05.2025	70,91	62,25	8,66	53,34	52,14	53	52,06	0,08	7	7	0,454	0,01	24	0	
03.05.2025	69,67	60,39	9,28	47,41	46,37	47,07	46,29	0,08	7	7	0,435	0,008	24	0	
04.05.2025	71,42	62,25	9,17	51,63	50,43	51,41	50,51	-0,08	7	7	0,459	0,003	24	0	
05.05.2025	71,14	61,47	9,67	50,89	49,7	50,71	49,86	-0,16	7	7	0,47	0,001	24	0	
06.05.2025	67,46	58,26	9,2	48,36	47,39	48,18	47,41	-0,02	7	7	0,435	0,004	24	0	
07.05.2025	71,59	62,58	9,01	50,46	49,28	50,19	49,3	-0,02	7	7	0,444	0,004	24	0	
08.05.2025	71,99	62,29	9,7	49,86	48,66	49,63	48,76	-0,1	7	7	0,465	0,001	24	0	
09.05.2025	71,93	62,78	9,15	50,19	49	49,97	49,06	-0,06	7	7	0,445	0,002	24	0	
10.05.2025	72,03	61,83	10,2	50,31	49,11	50,08	49,21	-0,1	7	7	0,496	0	24	0	
11.05.2025	71,55	61,79	9,76	49,83	48,67	49,64	48,79	-0,12	7	7	0,464	0,002	24	0	
12.05.2025	71,54	62,42	9,12	53,22	52,01	52,98	52,07	-0,06	7	7	0,47	0,004	24	0	
13.05.2025	70,82	62,71	8,11	56,5	55,3	56,23	55,21	0,09	7	7	0,453	0,01	24	0	
14.05.2025	70,52	62,18	8,34	57,05	55,8	56,77	55,75	0,05	7	7	0,471	0,007	24	0	
15.05.2025	69,74	61,57	8,17	55,68	54,47	55,43	54,46	0,01	7	7	0,447	0,005	24	0	
16.05.2025	69,78	61,22	8,56	55,7	54,5	55,44	54,49	0,01	7	7	0,466	0,006	24	0	
17.05.2025	70,22	61,82	8,4	56,47	55,27	56,2	55,22	0,05	7	7	0,466	0,006	24	0	
18.05.2025	70,29	61,25	9,04	56,49	55,29	56,2	55,22	0,07	7	7	0,502	0,011	24	0	
19.05.2025	69,81	61,15	8,66	56,74	55,54	56,47	55,49	0,05	7	7	0,483	0,007	24	0	
20.05.2025	70,23	61,71	8,52	52,86	51,71	52,7	51,8	-0,09	7	7	0,436	0,004	24	0	
21.05.2025	70,12	62,2	7,92	57,02	55,8	56,8	55,79	0,01	7	7	0,439	0,006	24	0	
22.05.2025	70,16	61,97	8,19	56,22	55,01	56,02	55,02	-0,01	7	7	0,451	0,004	24	0	
23.05.2025	69,93	61,99	7,94	55,99	54,79	55,81	54,83	-0,04	7	7	0,433	0,003	24	0	
Итого:				1636,5	1599,95	1628,2	1599,85	0,1			14,241	0,177	744	0	
Средние:	70,73	61,8	8,92						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	23598,85	22766,94	23319,87	22831,27	-64,33	663,487	2,341	13265	640
23/05/2524:00	25235,43	24366,89	24948,13	24431,12	-64,23	677,728	2,518	14009	640
Итого:	1636,58	1599,95	1628,26	1599,85	0,1	14,241	0,177	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14740ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

