

#13401#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Парковая Аллея 7-11, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4875
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123194
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,258	0,005	13,65	13,55	13,39	13,36	0,03	24	0	0	69,4	50,3	19,15	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,254	0,006	14,07	13,96	13,79	13,77	0,02	24	0	0	69,1	50,7	18,37	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,014	0	0,5	0,49	0,49	0,49	0	1	0	0	68,9	40,8	28,07	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,289	0,004	14,59	14,43	14,27	14,25	0,02	24	0	0	69,3	49	20,26	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,274	0,006	14,12	13,99	13,85	13,81	0,04	24	0	0	69,4	49,7	19,72	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,283	0,001	14,47	14,36	14,15	14,18	-0,03	24	0	0	69,2	49	20,21	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,268	0,005	13,88	13,78	13,6	13,6	0	24	0	0	69,4	49,7	19,68	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,27	0,004	14,05	13,91	13,77	13,72	0,05	24	0	0	69,3	49,8	19,41	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,239	0,004	13,37	13,3	13,12	13,12	0	24	0	0	69,4	50,9	18,43	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,213	0	10,03	9,96	9,79	9,96	-0,17	24	0	0	69,1	46,4	22,68	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,227	0	10,19	10,09	9,96	10,09	-0,13	24	0	0	69,2	45,7	23,49	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,271	0,005	14,29	14,2	14	14,02	-0,02	24	0	0	69,3	49,9	19,39	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,271	0,002	14	13,94	13,73	13,76	-0,03	24	0	0	69,4	49,6	19,8	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,244	0,006	13,68	13,57	13,42	13,39	0,03	24	0	0	69	50,8	18,27	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,256	0,009	13,41	13,18	13,14	13	0,14	24	0	0	69,4	50,3	19,09	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,253	0,015	13,4	13,11	13,15	12,93	0,22	24	0	0	69,4	50,9	18,47	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,237	0	10,04	9,79	9,8	9,79	0,01	24	0	0	69,1	45,1	24	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,232	0	10,12	9,92	9,88	9,92	-0,04	24	0	0	69,1	45,5	23,58	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,235	0,003	13,52	13,45	13,25	13,27	-0,02	24	0	0	69,1	51,4	17,68	-21,28	0,7	-
12.06.2023	0,232	0,003	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	-0,06	-1599438080	-2097150976	3	0	51,6	17,69	-21,28	0,7	-
13.06.2023	0	0	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	-0,13	-1599438080	-2097150976	3	0	49,9	19,42	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,224	0,002	13,02	13,08	12,76	12,9	-0,14	24	0	0	69,3	51	18,23	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,216	0,001	13,12	13,19	12,87	13,01	-0,14	24	0	0	69,3	51,8	17,48	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,212	0	10,17	10,21	9,92	10,2	-0,28	24	0	0	69,2	46,5	22,73	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,233	0	10,51	10,5	10,26	10,49	-0,23	24	0	0	69,3	45,7	23,55	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,239	0	13,44	13,52	13,18	13,34	-0,16	24	0	0	69,2	50,5	18,72	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,248	-0,001	13,28	13,36	13,01	13,18	-0,17	24	0	0	69,4	49,7	19,7	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,209	0,001	12,56	12,67	12,32	12,49	-0,17	24	0	0	69,4	51,8	17,52	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,214	0	12,73	12,77	12,49	12,59	-0,1	24	0	0	69,1	51,7	17,41	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,213	0	12,74	12,78	12,49	12,6	-0,11	24	0	0	69,1	51,7	17,46	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,18	0	9,03	9,11	8,79	9,11	-0,32	24	0	0	69,1	47	22,14	0,7	0,7	-
Итого:	7,008	0	-8326383,62	-28143425,61	10737777,12	-28856430,46	0	-3198875487	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,008															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч -3198875487

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	119,604	8331553,54	28148491,43	-10732729,36	28861440,86
23.06.2023	126,612	5169,92	5065,82	5047,76	5010,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 10:03:25