

#133243#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: _ УК Старый город

Адрес: _ Парковая Аллея, 7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х6А3А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	69,93	61,99	7,94	55,99	54,79	55,81	54,83	-0,04	7	7	0,433	0,003	24	0	
24.05.2025	70,17	61,82	8,35	56,09	54,89	55,9	54,94	-0,05	7	7	0,455	0,005	24	0	
25.05.2025	70,02	61,97	8,05	56,09	54,89	55,89	54,89	0	7	7	0,443	0,006	24	0	
26.05.2025	70,02	62	8,02	56,18	54,98	55,99	55,02	-0,04	7	7	0,438	0,001	24	0	
27.05.2025	69,79	61,69	8,1	56,51	55,31	56,3	55,31	0	7	7	0,448	0,006	24	0	
28.05.2025	70,64	63,04	7,6	57,25	56,01	56,82	55,81	0,2	7	7	0,439	0,018	24	0	
29.05.2025	70,72	63,13	7,59	56,86	55,61	56,52	55,5	0,11	7	7	0,427	0,013	24	0	
30.05.2025	70,45	62,46	7,99	56,77	55,55	56,36	55,36	0,19	7	7	0,457	0,016	24	0	
31.05.2025	67,43	59,84	7,59	53,08	51,99	52,91	52,04	-0,05	7	7	0,39	0,006	24	0	
01.06.2025	69,91	61,9	8,01	56,21	55,01	56,05	55,04	-0,03	7	7	0,438	0,004	24	0	
02.06.2025	70,04	62,48	7,56	56,25	55,05	56,09	55,08	-0,03	7	7	0,413	0,002	24	0	
03.06.2025	69,67	62,13	7,54	56,08	54,88	55,9	54,91	-0,03	7	7	0,412	0,004	24	0	
04.06.2025	69,78	62,24	7,54	56,54	55,34	56,16	55,16	0,18	7	7	0,427	0,016	24	0	
05.06.2025	69,97	62,56	7,41	56,79	55,59	56,23	55,24	0,35	7	7	0,434	0,023	24	0	
06.06.2025	70,04	62,97	7,07	56,84	55,64	56,63	55,63	0,01	7	7	0,393	0,005	24	0	
07.06.2025	70,07	62,7	7,37	56,87	55,66	56,68	55,67	-0,01	7	7	0,411	0,006	24	0	
08.06.2025	69,59	62,26	7,33	56,26	55,06	56,03	55,01	0,05	7	7	0,408	0,008	24	0	
09.06.2025	69,74	61,86	7,88	56,01	54,81	55,79	54,81	0	7	7	0,433	0,005	24	0	
10.06.2025	69,33	61,61	7,72	57,01	55,81	56,82	55,85	-0,04	7	7	0,428	0,006	24	0	
11.06.2025	69,44	62,57	6,87	59,15	57,89	58,75	57,73	0,16	7	7	0,408	0,015	24	0	
12.06.2025	69,48	62,57	6,91	58,8	57,58	58,47	57,44	0,14	7	7	0,405	0,012	24	0	
13.06.2025	69,81	62,74	7,07	57,86	56,61	57,69	56,66	-0,05	7	7	0,399	0,002	24	0	
14.06.2025	69,58	62,42	7,16	56,85	55,65	56,4	55,38	0,27	7	7	0,415	0,019	24	0	
15.06.2025	69,36	61,26	8,1	52,67	51,51	52,44	51,53	-0,02	7	7	0,417	0,007	24	0	
16.06.2025	68,93	61,01	7,92	51,12	50,02	51,07	50,17	-0,15	7	7	0,391	0,001	24	0	
17.06.2025	69,32	61,48	7,84	51,82	50,65	51,7	50,81	-0,16	7	7	0,387	0,002	24	0	
18.06.2025	69,13	61,53	7,6	52,1	50,94	51,94	51,01	-0,07	7	7	0,385	0,001	24	0	
19.06.2025	67,14	59,33	7,81	48,86	47,81	48,83	48,02	-0,21	7	7	0,36	0,001	24	0	
20.06.2025	69,39	61,33	8,06	51,78	50,61	51,73	50,83	-0,22	7	7	0,394	-0,001	24	0	
21.06.2025	70,13	62,62	7,51	52,92	51,72	52,79	51,84	-0,12	7	7	0,382	0	24	0	
22.06.2025	69,88	62,04	7,84	52,46	51,28	52,3	51,38	-0,1	7	7	0,396	0	24	0	
23.06.2025	69,96	62,06	7,9	52,79	51,61	52,62	51,7	-0,09	7	7	0,401	0,001	24	0	
Итого:				1768,8	1730,75	1761,6	1730,6	0,15			13,267	0,213	768	0	
Средние:	69,65	61,98	7,66						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2524:00	25179,44	24312,1	24892,32	24376,29	-64,19	677,295	2,515	13985	640
23/06/2524:00	26948,3	26042,85	26653,93	26106,89	-64,04	690,562	2,728	14753	640
Итого:	1768,86	1730,75	1761,61	1730,6	0,15	13,267	0,213	768	0

Период нормальной работы 268 сут
Период отсутств. счета тепл. энергии 0 сут
Время работы прибора после сброса 15461ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

