

#89326#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/06/24г.-22/07/24г.

Абонент: \_ УК Старый Город

Адрес: \_\_ Парковая Аллея,7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x6АЗА

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.06.2024	69,61	47,12	22,49	13,33	13,09	14,12	13,93	-0,84	7	7	0,251	-0,015	24	0	
23.06.2024	69,54	45,35	24,19	13,02	12,78	13,81	13,7	-0,92	7	7	0,267	-0,02	24	0	
24.06.2024	69,61	45,21	24,4	13,3	13,06	14,08	13,92	-0,86	7	7	0,279	-0,013	24	0	
25.06.2024	69,86	49,07	20,79	14,59	14,34	15,31	15,09	-0,75	7	7	0,262	-0,015	24	0	
26.06.2024	70	48,32	21,68	15,29	15,05	15,97	15,75	-0,7	7	7	0,294	-0,012	24	0	
27.06.2024	70,03	49,31	20,72	15,43	15,19	16,11	15,87	-0,68	7	7	0,282	-0,01	24	0	
28.06.2024	69,79	50,33	19,46	15,41	15,17	16,06	15,82	-0,65	7	7	0,26	-0,007	24	0	
29.06.2024	69,86	49,77	20,09	15,31	15,07	15,98	15,74	-0,67	7	7	0,269	-0,009	24	0	
30.06.2024	69,9	50,27	19,63	15,21	14,97	15,89	15,65	-0,68	7	7	0,259	-0,01	24	0	
01.07.2024	69,91	50,89	19,02	16,08	15,83	16,71	16,46	-0,63	7	7	0,267	-0,009	24	0	
02.07.2024	70,16	51,25	18,91	16,69	16,25	17,3	17,06	-0,81	7	7	0,264	-0,016	24	0	
03.07.2024	69,97	51,2	18,77	16,85	16,4	17,45	17,21	-0,81	7	7	0,264	-0,02	24	0	
04.07.2024	70,02	49,71	20,31	15,99	15,63	16,61	16,37	-0,74	7	7	0,28	-0,012	24	0	
05.07.2024	69,49	49,12	20,37	14,84	14,6	15,51	15,28	-0,68	7	7	0,265	-0,009	24	0	
06.07.2024	69,57	50,4	19,17	15,15	14,91	15,82	15,59	-0,68	7	7	0,251	-0,014	24	0	
07.07.2024	69,78	48,74	21,04	15,09	14,84	15,74	15,53	-0,69	7	7	0,281	-0,01	24	0	
08.07.2024	68,7	48,61	20,09	14,87	14,62	15,52	15,31	-0,69	7	7	0,261	-0,01	24	0	
09.07.2024	69,91	50,31	19,6	15,27	15,03	15,91	15,67	-0,64	7	7	0,261	-0,007	24	0	
10.07.2024	69,66	50,08	19,58	14,89	14,65	15,56	15,33	-0,68	7	7	0,253	-0,01	24	0	
11.07.2024	69,84	50,33	19,51	15,13	14,89	15,78	15,54	-0,65	7	7	0,257	-0,01	24	0	
12.07.2024	69,83	51,75	18,08	15,27	15,03	15,9	15,66	-0,63	7	7	0,237	-0,012	24	0	
13.07.2024	69,8	51,46	18,34	15,36	15,12	16	15,76	-0,64	7	7	0,245	-0,008	24	0	
14.07.2024	69,59	50,52	19,07	15,15	14,91	15,78	15,54	-0,63	7	7	0,255	-0,009	24	0	
15.07.2024	69,82	50,37	19,45	15,5	15,26	16,12	15,88	-0,62	7	7	0,263	-0,007	24	0	
16.07.2024	69,82	51,58	18,24	15,31	15,07	15,94	15,7	-0,63	7	7	0,241	-0,008	24	0	
17.07.2024	69,87	50,78	19,09	14,4	14,15	15,05	14,82	-0,67	7	7	0,234	-0,009	24	0	
18.07.2024	68,73	45,86	22,87	11,54	11,3	12,32	12,16	-0,86	7	7	0,22	-0,013	24	0	
19.07.2024	67,82	45,19	22,63	10,11	9,83	10,99	10,94	-1,11	7	7	0,173	-0,025	24	0	
20.07.2024	69,63	41,17	28,46	7,75	7,51	8,73	8,73	-1,22	7	7	0,162	-0,026	24	0	
21.07.2024	69,91	45	24,91	10,47	10,23	11,33	11,25	-1,02	7	7	0,208	-0,022	24	0	
22.07.2024	69,65	46,14	23,51	10,61	10,38	11,45	11,31	-0,93	7	7	0,202	-0,018	24	0	
Итого:				443,21	435,16	464,85	458,57	-23,41			7,767	-0,395	744	0	
Средние:	69,66	48,87	20,78						7	7					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/06/2424:00	11588,12	11034,81	11438,19	11052,7	-17,89	318,666	1,748	5945	640
22/07/2424:00	12031,33	11469,97	11903,04	11511,27	-41,3	326,433	1,353	6689	640
Итого:	443,21	435,16	464,85	458,57	-23,41	7,767	-0,395	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 237ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

