

#13398#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Старый Город, ООО, УК  
 Адрес потребителя Парковая Аллея 7-11, Калининград  
 Номер абонента 3918  
 Порядковый номер 4875  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123194  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,213	0	10,82	10,58	0	10,58	10,54	0	0	24	0	0	67,4	47,4	19,97	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,213	0	10,87	10,69	0	10,63	10,63	0	0	24	0	0	67,5	47,6	19,94	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,239	0	15,05	14,98	0	14,74	14,75	0	0	24	0	0	67,7	51,5	16,26	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,006	0	0,43	0,42	0	0,42	0,41	0	0	1	0	0	67	52,7	14,29	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,231	0	14,67	14,67	0	14,41	14,44	0	0	24	0	0	67,7	51,8	15,88	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,228	0	14,93	14,94	0	14,65	14,71	0	0	24	0	0	67,5	52	15,46	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,008	0	0,44	0,44	0	0,43	0,44	0	0	1	0	0	67,3	47,7	19,65	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,221	0	14,94	14,95	0	14,65	14,71	0	0	24	0	0	67,5	52,3	15,21	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,221	0	14,99	15,01	0	14,71	14,77	0	0	24	0	0	67,4	52,5	14,89	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,224	0	15,01	15,04	0	14,74	14,81	0	0	24	0	0	67,5	52,2	15,26	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,216	0	14,82	14,86	0	14,55	14,62	0	0	24	0	0	67,4	52,6	14,85	0,7	0,7	-
04.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24,7	31,6	-6,85	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,215	0	10,23	10,3	0	9,99	10,3	0	0	24	0	0	68,1	46,5	21,59	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,207	0	10,58	10,59	0	10,34	10,52	0	0	24	0	0	67,3	47,3	19,99	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,007	0	0,43	0,43	0	0,42	0,42	0	0	1	0	0	67,2	50,8	16,4	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,218	0	14,79	14,83	0	14,51	14,6	0	0	24	0	0	67,4	52,3	15,1	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,199	0	10,82	10,89	0	10,58	10,83	0	0	24	0	0	66,8	47,9	18,96	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,144	0	9,51	9,53	0	9,33	9,38	0	0	16	8	1	67,4	52	15,45	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,118	0	9,02	9,02	0	8,84	8,87	0	0	15	9	1	67,5	54	13,52	0,7	0,7	-
12.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24,2	30,6	-6,38	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,221	0	14,99	15,01	0	14,71	14,77	0	0	24	0	0	67,4	52,5	14,89	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,206	0	14,32	14,36	0	14,04	14,12	0	0	24	0	0	67,6	52,9	14,67	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,211	0	13,91	13,96	0	13,67	13,73	0	0	24	0	0	67,8	52,4	15,41	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,187	0	13,85	13,91	0	13,6	13,68	0	0	24	0	0	67,5	53,8	13,72	0,7	0,7	-
17.08.2022	-0,05	0	16,8	16,8	0	16,59	16,57	0	0	24	0	0	53,2	57	-3,85	0,7	0,7	-
18.08.2022	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	0	33,4	43,8	-10,34	0,7	0,7	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31,8	34,8	-3,04	0,7	0,7	-
20.08.2022	1047,859	0	41975,43	46986,49	0	40990,28	46562,78	0	0	25662	177	0	27,3	36,3	-9,06	0,7	0,7	-
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,4	34,7	-8,25	0,7	0,7	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,9	33,2	-7,23	0,7	0,7	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24,2	31,1	-6,9	0,7	0,7	-
Итого:	1051,762	0	42241,66	47252,71	0	41251,42	46825,41	0	0	26227	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1051,762																	

Общее время работы системы, ч 744  
 Период нормальной работы системы, ч 26227

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2022	-3,903	-266,23	-266,22	0	-261,14	-262,63	0
23.08.2022	1047,859	41975,43	46986,49	0	40990,28	46562,78	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 30.08.2022 9:39:19