

#27972#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Старый Город, ООО, УК
Парковая Аллея 7-11, Калининград
3918

Заводской номер счётчика 00123194	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	136,248	132,813	3.435

3.442 Р

Подпись исполнителя _____



#27473#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 3918
 Порядковый номер 4875
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123194
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,009	0	0,69	0,69	0,68	0,68	0	1	0	0	66,7	54	12,7	0,7	0,7
25.07.2023	-	0,219	0	12,78	12,84	12,54	12,66	-0,12	24	0	0	69,2	51,4	17,77	0,7	0,7
26.07.2023	-	0,222	0,002	12,75	12,78	12,5	12,6	-0,1	24	0	0	69,4	51,3	18,05	0,7	0,7
27.07.2023	-	0,229	0,002	13,45	13,44	13,19	13,25	-0,06	24	0	0	69,1	51,6	17,51	0,7	0,7
28.07.2023	-	0,21	-0,001	9,89	9,91	9,65	9,9	-0,25	24	0	0	69	46,3	22,77	0,7	0,7
29.07.2023	-	0,215	0	9,93	9,97	9,69	9,97	-0,28	24	0	0	69,2	45,6	23,54	0,7	0,7
30.07.2023	-	0,215	0,002	12,54	12,61	12,3	12,44	-0,14	24	0	0	69,3	51,1	18,21	0,7	0,7
31.07.2023	-	0,229	0,001	12,92	13,01	12,67	12,83	-0,16	24	0	0	69,3	50,7	18,64	0,7	0,7
01.08.2023	-	0,251	0,001	13,54	13,59	13,26	13,41	-0,15	24	0	0	69,3	49,7	19,67	0,7	0,7
02.08.2023	-	0,007	-0,001	0,67	0,73	0,66	0,72	-0,06	24	0	0	69	54,8	14,21	0,7	0,7
03.08.2023	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	35,5	31,2	4,28	0,7	0,7
04.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,8	33,4	-5,6	0,7	0,7
05.08.2023	-	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	0	24,4	33,4	-8,96	0,7	0,7
06.08.2023	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	24,3	31,6	-7,34	0,7	0,7
07.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	30	-6,25	0,7	0,7
08.08.2023	-	0	0	0,02	0,03	0,02	0,03	-0,01	24	0	0	22,3	28,2	-5,85	0,7	0,7
09.08.2023	-	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	24	0	0	22	28,2	-6,17	0,7	0,7
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	28,2	-6,72	0,7	0,7
11.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	27,6	-6,38	0,7	0,7
12.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	27,3	-6,03	0,7	0,7
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	27,5	-5,89	0,7	0,7
14.08.2023	-	0,005	0,021	3,71	2,94	3,71	2,94	0,77	24	0	0	22,2	27,5	-5,29	0,7	0,7
15.08.2023	-	0,08	0,018	16,85	16,23	16,63	16,09	0,54	24	0	0	48,2	44,9	3,31	0,7	0,7
16.08.2023	-	0,209	0,019	15,54	15,25	15,28	15,02	0,26	24	0	0	66,3	53,5	12,8	0,7	0,7
17.08.2023	-	0,209	0,012	15,14	14,97	14,87	14,74	0,13	24	0	0	66,6	53	13,64	0,7	0,7
18.08.2023	-	0,193	0	10,84	10,84	10,6	10,77	-0,17	24	0	0	66,6	47,8	18,82	0,7	0,7
19.08.2023	-	0,178	0	10,47	10,53	10,23	10,47	-0,24	24	0	0	66,5	48	18,5	0,7	0,7
20.08.2023	-	0,192	0,002	14,66	14,74	14,4	14,5	-0,1	24	0	0	66,4	52,7	13,72	0,7	0,7
21.08.2023	-	0,191	0,001	14,61	14,67	14,36	14,45	-0,09	24	0	0	66,7	53,1	13,62	0,7	0,7
22.08.2023	-	0,19	0,003	14,22	14,28	13,98	14,06	-0,08	24	0	0	67	53,1	13,9	0,7	0,7
23.08.2023	-	0,182	0,003	14,57	14,61	14,31	14,4	-0,09	24	0	0	66,7	53,5	13,18	0,7	0,7
Итого:	-	3,435	0,085	229,82	228,7	225,56	225,97	-0,41	721	0	-	50,27	42,59	7,69	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 721 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	132,813	5575,19	5472,09	5444,82	5412,06
23.08.2023	136,248	5805,01	5700,79	5670,38	5638,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения