

#92483#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: УК Старый город

Адрес: Парковая Аллея, 7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x6A3A

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.07.2024 | 69,66 | 45,8 | 23,86 | 11,14 | 10,9 | 11,94 | 11,8 | -0,9 | 7 | 7 | 0,22 | -0,014 | 24 | 0 | |
| 24.07.2024 | 69,74 | 45,64 | 24,1 | 10,72 | 10,49 | 11,55 | 11,43 | -0,94 | 7 | 7 | 0,209 | -0,016 | 24 | 0 | |
| 25.07.2024 | 69,72 | 44,97 | 24,75 | 10,93 | 10,7 | 11,75 | 11,61 | -0,91 | 7 | 7 | 0,222 | -0,015 | 24 | 0 | |
| 26.07.2024 | 69,43 | 41,62 | 27,81 | 8,11 | 7,88 | 9,07 | 9,05 | -1,17 | 7 | 7 | 0,171 | -0,025 | 24 | 0 | |
| 27.07.2024 | 69,41 | 40,39 | 29,02 | 8,02 | 7,78 | 9 | 9 | -1,22 | 7 | 7 | 0,177 | -0,026 | 24 | 0 | |
| 28.07.2024 | 69,35 | 44,04 | 25,31 | 11,29 | 11,05 | 12,1 | 11,96 | -0,91 | 7 | 7 | 0,242 | -0,015 | 24 | 0 | |
| 29.07.2024 | 69,39 | 45,18 | 24,21 | 11,37 | 11,14 | 12,14 | 11,97 | -0,83 | 7 | 7 | 0,233 | -0,011 | 24 | 0 | |
| 30.07.2024 | 68,23 | 45,88 | 22,35 | 12,93 | 12,67 | 13,41 | 13,25 | -0,58 | 7 | 7 | 0,257 | -0,008 | 24 | 0 | |
| 31.07.2024 | 69,46 | 44,19 | 25,27 | 12,07 | 11,81 | 12,36 | 12,22 | -0,41 | 7 | 7 | 0,28 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 01.08.2024 | 69,58 | 45,25 | 24,33 | 12,06 | 11,81 | 12,33 | 12,21 | -0,4 | 7 | 7 | 0,271 | 0 | 24 | 0 | |
| 02.08.2024 | 69,44 | 41,46 | 27,98 | 8,35 | 8,11 | 9,08 | 9,06 | -0,95 | 7 | 7 | 0,186 | -0,015 | 24 | 0 | |
| 03.08.2024 | 69,24 | 40,51 | 28,73 | 8,28 | 8,04 | 9,16 | 9,16 | -1,12 | 7 | 7 | 0,185 | -0,02 | 24 | 0 | |
| 04.08.2024 | 69,67 | 44,15 | 25,52 | 10,95 | 10,71 | 11,73 | 11,67 | -0,96 | 7 | 7 | 0,231 | -0,018 | 24 | 0 | |
| 05.08.2024 | 69,53 | 45,12 | 24,41 | 11,24 | 11,01 | 12 | 11,86 | -0,85 | 7 | 7 | 0,229 | -0,013 | 24 | 0 | |
| 06.08.2024 | 67,65 | 46,14 | 21,51 | 13,28 | 13,02 | 13,97 | 13,78 | -0,76 | 7 | 7 | 0,243 | -0,01 | 24 | 0 | |
| 07.08.2024 | 67,23 | 45,62 | 21,61 | 13,37 | 13,13 | 14,07 | 13,89 | -0,76 | 7 | 7 | 0,248 | -0,007 | 24 | 0 | |
| 08.08.2024 | 66,95 | 46,37 | 20,58 | 13,46 | 13,21 | 14,13 | 13,95 | -0,74 | 7 | 7 | 0,237 | -0,011 | 24 | 0 | |
| 09.08.2024 | 66,91 | 42,31 | 24,6 | 9,7 | 9,46 | 10,42 | 10,4 | -0,94 | 7 | 7 | 0,194 | -0,018 | 24 | 0 | |
| 10.08.2024 | 66,67 | 41,64 | 25,03 | 9,93 | 9,69 | 10,55 | 10,54 | -0,85 | 7 | 7 | 0,207 | -0,014 | 24 | 0 | |
| 11.08.2024 | 66,24 | 45,68 | 20,56 | 14,77 | 14,48 | 15,23 | 15,07 | -0,59 | 7 | 7 | 0,27 | -0,007 | 24 | 0 | |
| 12.08.2024 | 67,11 | 46,61 | 20,5 | 13,73 | 13,48 | 14,22 | 14,04 | -0,56 | 7 | 7 | 0,248 | -0,005 | 24 | 0 | |
| 13.08.2024 | 67,24 | 46,93 | 20,31 | 13,32 | 13,07 | 13,81 | 13,63 | -0,56 | 7 | 7 | 0,239 | -0,006 | 24 | 0 | |
| 14.08.2024 | 67,49 | 46 | 21,49 | 13,34 | 13,09 | 13,79 | 13,61 | -0,52 | 7 | 7 | 0,258 | -0,003 | 24 | 0 | |
| 15.08.2024 | 67,43 | 46,96 | 20,47 | 12,91 | 12,66 | 13,38 | 13,2 | -0,54 | 7 | 7 | 0,236 | -0,004 | 24 | 0 | |
| 16.08.2024 | 67,03 | 42,65 | 24,38 | 9,49 | 9,25 | 10,02 | 10 | -0,75 | 7 | 7 | 0,195 | -0,008 | 24 | 0 | |
| 17.08.2024 | 66,82 | 42,85 | 23,97 | 9,55 | 9,31 | 10,03 | 10,02 | -0,71 | 7 | 7 | 0,194 | -0,004 | 24 | 0 | |
| 18.08.2024 | 67,56 | 45,57 | 21,99 | 12,66 | 12,42 | 13,07 | 12,91 | -0,49 | 7 | 7 | 0,25 | -0,003 | 24 | 0 | |
| 19.08.2024 | 66,94 | 46,57 | 20,37 | 13,52 | 13,27 | 13,92 | 13,74 | -0,47 | 7 | 7 | 0,25 | -0,004 | 24 | 0 | |
| 20.08.2024 | 67,08 | 47,43 | 19,65 | 13,05 | 12,81 | 13,49 | 13,31 | -0,5 | 7 | 7 | 0,228 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 21.08.2024 | 67,92 | 46,69 | 21,23 | 12,38 | 12,13 | 12,6 | 12,45 | -0,32 | 7 | 7 | 0,24 | -0,003 | 24 | 0 | |
| 22.08.2024 | 69,42 | 45,43 | 23,99 | 11,5 | 11,26 | 11,6 | 11,47 | -0,21 | 7 | 7 | 0,261 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.08.2024 | 69,66 | 43,56 | 26,1 | 9,09 | 8,86 | 9,26 | 9,22 | -0,36 | 7 | 7 | 0,215 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 366,51 | 358,7 | 385,18 | 381,48 | -22,78 | | | 7,326 | -0,306 | 768 | 0 | |
| Средние: | 68,28 | 44,66 | 23,62 | | | | | | 7 | 7 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/07/2424:00 | 12031,33 | 11469,97 | 11903,04 | 11511,27 | -41,3 | 326,433 | 1,353 | 6689 | 640 |
| 23/08/2424:00 | 12397,84 | 11828,67 | 12288,22 | 11892,75 | -64,08 | 333,759 | 1,047 | 7457 | 640 |
| Итого: | 366,51 | 358,7 | 385,18 | 381,48 | -22,78 | 7,326 | -0,306 | 768 | 0 |

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8230ч

Представитель абонента «Шелда Сервис» Представитель теплоснабж. организации

