

#13403#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Парковая Аллея 7-11, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4875
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123194
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,24	0	13,49	13,14	0	13,24	12,96	0	0	24	0	0	65,2	47,1	18,08	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,223	0	20,27	19,98	0	19,87	19,67	0	0	24	0	0	65,8	54,8	11	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,005	0	0,29	0,29	0	0,28	0,29	0	0	1	23	1	65	47,9	17,13	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,076	0	12,3	12,08	0	12,07	11,9	0	0	11	13	1	65,5	59,4	6,05	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,185	0	13,99	13,66	0	13,76	13,56	0	0	24	0	0	63	49,7	13,3	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,251	0	13,14	12,89	0	12,89	12,74	0	0	24	0	0	64,9	45,5	19,45	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,096	0	6,42	6,37	0	6,28	6,27	0	0	10	14	1	65,4	50,4	15,01	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,161	0	12,08	12,03	0	11,83	11,9	0	0	13	11	1	65,3	51,6	13,72	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,23	0	18,79	18,74	0	18,38	18,5	0	0	24	0	0	65,4	52,9	12,57	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,246	0	19,12	19,05	0	18,7	18,81	0	0	24	0	0	65,4	52,3	13,05	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,256	0	19,34	19,27	0	18,92	19,03	0	0	24	0	0	65,5	52	13,43	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,262	0	14,24	14,16	0	13,99	13,94	0	0	24	0	0	65,2	46,6	18,55	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,278	0	14,21	14,09	0	13,95	13,85	0	0	24	0	0	65,4	45,7	19,76	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,235	0	23,33	23,21	0	22,87	22,9	0	0	24	0	0	64	53,7	10,27	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,267	0	19,9	19,82	0	19,49	19,58	0	0	24	0	0	65,4	51,7	13,7	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,25	0	19,9	19,85	0	19,49	19,61	0	0	24	0	0	65,2	52,4	12,71	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,258	0	19,55	19,49	0	19,14	19,25	0	0	24	0	0	65,4	52	13,36	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,256	0	19,62	19,57	0	19,2	19,33	0	0	24	0	0	65,3	52	13,27	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,243	0	13,28	13,22	0	13,04	13	0	0	24	0	0	65,1	46,6	18,51	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,256	0	14,66	14,57	0	14,4	14,35	0	0	24	0	0	64,5	46,9	17,6	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,256	0	19,5	19,42	0	19,09	19,18	0	0	24	0	0	65,3	52	13,33	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,233	0	18,99	18,94	0	18,58	18,7	0	0	24	0	0	65,3	52,7	12,59	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,245	0	19,38	19,34	0	18,97	19,1	0	0	24	0	0	65,2	52,4	12,76	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,217	0	26	25,93	0	25,5	25,57	0	0	24	0	0	63	54,5	8,53	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,244	0	19,09	19,08	0	18,68	18,84	0	0	24	0	0	65,4	52,4	12,93	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,269	0	13,95	13,89	0	13,71	13,68	0	0	24	0	0	65,1	45,6	19,49	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,272	0	14,23	14,11	0	13,98	13,88	0	0	24	0	0	65,1	45,6	19,52	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,262	0	20,22	20,1	0	19,81	19,86	0	0	24	0	0	65,2	52	13,18	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,263	0	19,98	19,85	0	19,57	19,61	0	0	24	0	0	65,4	52	13,37	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,234	0	20	19,9	0	19,59	19,66	0	0	24	0	0	65,1	53	12,06	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,289	0	20,37	20,19	0	19,96	19,95	0	0	24	0	0	65,5	50,9	14,6	0,7	0,7	-
Итого:	7,058	0	519,63	516,23	0	509,23	509,47	0	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,058																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 683

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2021	643,915	24975,24	34091,11	0	24383,7	33808,18	0
23.09.2021	650,973	25494,87	34607,34	0	24892,93	34317,65	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:51:52