

#94669#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: \_ ООО Старый город

Адрес: \_ Парковая Аллея,7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x6A3A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	69,66	43,56	26,1	9,09	8,86	9,26	9,22	-0,36	7	7	0,215	0	24	0	
24.08.2024	69,57	40,89	28,68	8,29	8,05	8,45	8,45	-0,4	7	7	0,216	0	24	0	
25.08.2024	69,63	45,22	24,41	11,17	10,93	11,32	11,2	-0,27	7	7	0,255	0	24	0	
26.08.2024	69,66	45,87	23,79	11,26	11,03	11,59	11,44	-0,41	7	7	0,243	0	24	0	
27.08.2024	69,4	45,56	23,84	11,51	11,28	11,84	11,7	-0,42	7	7	0,25	-0,001	24	0	
28.08.2024	69,36	45,67	23,69	11,59	11,35	11,92	11,77	-0,42	7	7	0,25	0	24	0	
29.08.2024	69,79	45,9	23,89	10,89	10,65	11,38	11,25	-0,6	7	7	0,226	-0,004	24	0	
30.08.2024	69,8	43,32	26,48	8,52	8,28	8,89	8,86	-0,58	7	7	0,196	0	24	0	
31.08.2024	69,44	40,48	28,96	8,55	8,31	8,89	8,89	-0,58	7	7	0,217	-0,002	24	0	
01.09.2024	69,61	44,34	25,27	11,53	11,29	11,83	11,71	-0,42	7	7	0,268	-0,001	24	0	
02.09.2024	69,46	45,59	23,87	11,54	11,3	11,96	11,79	-0,49	7	7	0,245	-0,002	24	0	
03.09.2024	69,62	45,36	24,26	11,3	11,07	11,84	11,7	-0,63	7	7	0,237	-0,005	24	0	
04.09.2024	69,29	46,09	23,2	11,44	11,21	12,05	11,87	-0,66	7	7	0,229	-0,005	24	0	
05.09.2024	69,64	45,39	24,25	11,32	11,09	12,03	11,89	-0,8	7	7	0,233	-0,009	24	0	
06.09.2024	69,31	41,75	27,56	8,35	8,12	9,19	9,17	-1,05	7	7	0,18	-0,022	24	0	
07.09.2024	69,57	40,07	29,5	8,31	8,07	9,19	9,19	-1,12	7	7	0,193	-0,022	24	0	
08.09.2024	69,33	45,93	23,4	11,65	11,4	12,44	12,29	-0,89	7	7	0,226	-0,014	24	0	
09.09.2024	69,72	44,41	25,31	11,41	11,18	12,29	12,16	-0,98	7	7	0,239	-0,019	24	0	
10.09.2024	69,8	44,87	24,93	11,79	11,55	12,7	12,58	-1,03	7	7	0,241	-0,024	24	0	
11.09.2024	67,21	47,57	19,64	13,84	13,56	14,71	14,52	-0,96	7	7	0,221	-0,021	24	0	
12.09.2024	69,58	44,98	24,6	11,79	11,56	12,7	12,52	-0,96	7	7	0,239	-0,019	24	0	
13.09.2024	69,67	40,52	29,15	8,66	8,43	9,73	9,71	-1,28	7	7	0,194	-0,026	24	0	
14.09.2024	69,48	39,7	29,78	8,73	8,49	9,78	9,78	-1,29	7	7	0,199	-0,027	24	0	
15.09.2024	69,67	44,12	25,55	11,88	11,64	12,79	12,64	-1	7	7	0,253	-0,019	24	0	
16.09.2024	69,39	45,03	24,36	12,03	11,79	12,91	12,73	-0,94	7	7	0,244	-0,017	24	0	
17.09.2024	69,49	44,58	24,91	12,06	11,83	12,92	12,74	-0,91	7	7	0,252	-0,015	24	0	
18.09.2024	69,38	45,79	23,59	11,89	11,65	12,79	12,62	-0,97	7	7	0,233	-0,017	24	0	
19.09.2024	69,64	45,27	24,37	11,75	11,52	12,63	12,45	-0,93	7	7	0,239	-0,015	24	0	
20.09.2024	69,35	41,42	27,93	8,8	8,57	9,81	9,79	-1,22	7	7	0,187	-0,027	24	0	
21.09.2024	69,19	39,66	29,53	9,43	9,18	10,39	10,38	-1,2	7	7	0,224	-0,022	24	0	
22.09.2024	69,26	44,77	24,49	12,09	11,84	12,96	12,8	-0,96	7	7	0,246	-0,017	24	0	
23.09.2024	69,72	44,95	24,77	12,32	12,08	13,12	12,95	-0,87	7	7	0,261	-0,014	24	0	
Итого:				344,78	337,16	366,3	362,76	-25,6			7,351	-0,386	768	0	
Средние:	69,45	44,01	25,43						7	7					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2424:00	12388,75	11819,81	12278,96	11883,53	-63,72	333,544	1,047	7433	640
23/09/2424:00	12733,53	12156,97	12645,26	12246,29	-89,32	340,895	0,661	8201	640
Итого:	344,78	337,16	366,3	362,76	-25,6	7,351	-0,386	768	0

Период нормальной работы 768ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 8834ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

