

#13404#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Парковая Аллея 7-11, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4875
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123194
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,279	0	19,42	19,29	0	19,01	19,04	0	0	24	0	0	66,1	51,5	14,62	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,268	0	13,26	13,14	0	13,02	12,92	0	0	24	0	0	66,3	45,8	20,59	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,313	0	15,04	14,84	0	14,76	14,62	0	0	24	0	0	65,7	44,6	21,12	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,269	0	17,98	17,79	0	17,58	17,55	0	0	24	0	0	66,8	51,5	15,32	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,271	0	19,45	19,29	0	19,03	19,05	0	0	24	0	0	65,8	51,6	14,14	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,25	0	18,56	18,4	0	18,15	18,16	0	0	24	0	0	66,1	52,4	13,72	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,27	0	19,01	18,82	0	18,6	18,58	0	0	24	0	0	66,1	51,6	14,55	0,7	0,7	-
Итого:	1,92	0	122,72	121,57	0	120,15	119,92	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,92																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2021	650,973	25494,87	34607,34	0	24892,93	34317,65	0
30.09.2021	652,893	25617,59	34728,91	0	25013,08	34437,57	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:42:05