

179 8223

#119882#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCI)
Заводской номер 18063338
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	5,347	0	62,689	0	0	60,945	0	0	24	0	79,8	58,9	0,47	0,36
22.02.2025	-	4,533	0	61,101	0	0	59,531	0	0	24	0	76,3	58,1	0,47	0,36
23.02.2025	-	4,314	0	59,579	0	0	58,109	0	0	24	0	74,5	56,8	0,46	0,36
24.02.2025	-	4,55	0	62,8	0	0	61,325	0	0	24	0	72,5	54,8	0,47	0,36
25.02.2025	-	4,486	0	64,02	0	0	62,568	0	0	24	0	71,2	54,1	0,47	0,36
26.02.2025	-	4,375	0	62,611	0	0	61,184	0	0	24	0	71,3	54,3	0,47	0,36
27.02.2025	-	4,408	0	63,225	0	0	61,769	0	0	24	0	71,8	54,8	0,47	0,36
28.02.2025	-	4,358	0	63,408	0	0	61,956	0	0	24	0	71,6	54,8	0,47	0,36
01.03.2025	-	4,175	0	61,204	0	0	59,785	0	0	24	0	72	55,4	0,47	0,36
02.03.2025	-	4,162	0	62,725	0	0	61,283	0	0	24	0	71,7	55,5	0,47	0,36
03.03.2025	-	4,374	0	63,846	0	0	62,392	0	0	24	0	71,3	54,6	0,47	0,36
04.03.2025	-	4,35	0	64,919	0	0	63,445	0	0	24	0	71,3	54,9	0,48	0,36
05.03.2025	-	4,406	0	65,13	0	0	63,648	0	0	24	0	71,3	54,8	0,47	0,36
06.03.2025	-	4,317	0	66,147	0	0	64,636	0	0	24	0	71,5	55,6	0,48	0,36
07.03.2025	-	4,242	0	63,739	0	0	62,279	0	0	24	0	71,6	55,4	0,48	0,36
08.03.2025	-	3,871	0	61,634	0	0	60,227	0	0	24	0	71,5	56,2	0,48	0,36
09.03.2025	-	3,851	0	61,61	0	0	60,21	0	0	24	0	71,2	56	0,48	0,35
10.03.2025	-	4,241	0	64,286	0	0	62,825	0	0	24	0	71,2	55,2	0,48	0,35
11.03.2025	-	4,209	0	61,565	0	0	60,161	0	0	24	0	71,4	54,7	0,47	0,35
12.03.2025	-	4,214	0	62,376	0	0	60,95	0	0	24	0	71,5	55	0,47	0,35
13.03.2025	-	4,37	0	62,739	0	0	61,277	0	0	24	0	72,2	55,2	0,47	0,35
14.03.2025	-	4,493	0	63,717	0	0	62,201	0	0	24	0	73	55,8	0,47	0,35
15.03.2025	-	4,266	0	60,736	0	0	59,244	0	0	24	0	74,4	57,3	0,46	0,35
16.03.2025	-	4,106	0	58,429	0	0	57,007	0	0	24	0	74	56,9	0,46	0,35
17.03.2025	-	4,582	0	63,43	0	0	61,863	0	0	23	1	74,6	56,9	0,47	0,35
18.03.2025	-	4,439	0	64,636	0	0	63,109	0	0	24	0	72,8	56	0,47	0,35
19.03.2025	-	4,237	0	63,022	0	0	61,587	0	0	24	0	71,3	54,9	0,46	0,35
20.03.2025	-	4,262	0	64,381	0	0	62,904	0	0	24	0	71,6	55,4	0,47	0,35
Итого:	-	121,538	0	1759,704	0	0	1718,42	0	0	671	1	72,51	55,65	0,47	0,36

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 671 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	2544,862	36881,588	0	0	36025,485	0	0	22213	480
20.03.2025	2666,4	38641,293	0	0	37743,905	0	0	22884	481

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



Handwritten signature in blue ink.