

#296934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ  
Адрес потребителя Серпуховская 29, Калининград  
Номер абонента 3604  
Порядковый номер 8223  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18063338  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	3,839	0	63,326	0	0	61,895	0	0	24	0	71	56,2	0,47	0,36	-
22.03.2026	3,865	0	64,345	0	0	62,876	0	0	24	0	71,4	56,8	0,47	0,36	-
23.03.2026	4,118	0	67,96	0	0	66,409	0	0	24	0	71,5	56,7	0,48	0,36	-
24.03.2026	4,056	0	68,361	0	0	66,815	0	0	24	0	71,1	56,6	0,48	0,36	-
25.03.2026	4,009	0	68,416	0	0	66,87	0	0	24	0	71,1	56,8	0,48	0,35	-
26.03.2026	3,978	0	62,193	0	0	60,777	0	0	24	0	71,2	55,6	0,46	0,35	-
27.03.2026	3,998	0	60,836	0	0	59,456	0	0	24	0	71,3	55,2	0,45	0,35	-
28.03.2026	3,665	0	58,838	0	0	57,5	0	0	24	0	71,2	56	0,45	0,35	-
29.03.2026	3,587	0	59,842	0	0	58,5	0	0	24	0	70,8	56,2	0,45	0,35	-
30.03.2026	3,921	0	61,531	0	0	60,131	0	0	24	0	71,2	55,7	0,46	0,35	-
31.03.2026	3,951	0	60,75	0	0	59,368	0	0	24	0	71,3	55,4	0,45	0,35	-
01.04.2026	3,893	0	57,544	0	0	56,244	0	0	24	0	71	54,5	0,44	0,35	-
02.04.2026	4,03	0	57,799	0	0	56,475	0	0	24	0	71,5	54,5	0,44	0,35	-
03.04.2026	3,987	0	58,688	0	0	57,333	0	0	24	0	71,8	55,2	0,45	0,35	-
04.04.2026	3,734	0	57,885	0	0	56,564	0	0	24	0	71,4	55,6	0,45	0,35	-
05.04.2026	3,645	0	58,471	0	0	57,154	0	0	24	0	70,9	55,7	0,45	0,35	-
06.04.2026	3,909	0	59,394	0	0	58,052	0	0	24	0	70,9	54,9	0,45	0,35	-
07.04.2026	3,969	0	58,985	0	0	57,642	0	0	24	0	71,3	54,9	0,45	0,35	-
08.04.2026	4,02	0	57,72	0	0	56,4	0	0	24	0	71,4	54,4	0,44	0,35	-
09.04.2026	3,909	0	55,77	0	0	54,512	0	0	24	0	71	53,9	0,43	0,35	-
10.04.2026	3,952	0	56,975	0	0	55,688	0	0	24	0	71	54,1	0,44	0,35	-
11.04.2026	3,745	0	59,278	0	0	57,931	0	0	24	0	71,3	55,8	0,45	0,35	-
12.04.2026	3,678	0	60,391	0	0	59,015	0	0	24	0	71,3	56,4	0,46	0,35	-
13.04.2026	3,872	0	61,396	0	0	60,008	0	0	24	0	71,1	55,7	0,46	0,35	-
14.04.2026	3,951	0	62,643	0	0	61,224	0	0	24	0	71,1	55,8	0,46	0,35	-
15.04.2026	3,907	0	64,095	0	0	62,638	0	0	24	0	71,3	56,5	0,47	0,35	-
16.04.2026	3,937	0	62,042	0	0	60,63	0	0	24	0	71,3	55,9	0,46	0,35	-
17.04.2026	3,963	0	61,786	0	0	60,381	0	0	24	0	71,3	55,7	0,46	0,35	-
18.04.2026	3,679	0	62,04	0	0	60,633	0	0	24	0	71,3	56,8	0,46	0,35	-
19.04.2026	3,676	0	64,505	0	0	63,032	0	0	24	0	71,5	57,6	0,48	0,35	-
20.04.2026	3,92	0	62,52	0	0	61,093	0	0	24	0	71,5	56,2	0,46	0,35	-
Итого:	120,363	0	1896,325	0	0	1853,246	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,748														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3672,792	54942,429	0	0	53648,509	0	0	31643	482
20.04.2026	3793,155	56838,754	0	0	55501,755	0	0	32387	482

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 9:16:33