

#129230#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Серпуховская 29, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 18063338	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2830,206	2778,285	51.921	12.401

Подпись исполнителя _____



#129229#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 18063338
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,797	0	69,949	0	0	68,341	0	0	24	0	71,7	68,9	0,44	0,34
22.04.2025	-	0,792	0	66,404	0	0	64,877	0	0	24	0	71,6	68,8	0,43	0,34
23.04.2025	-	0,754	0	64,997	0	0	63,519	0	0	24	0	71,3	68,4	0,42	0,34
24.04.2025	-	0,767	0	65,613	0	0	64,117	0	0	24	0	71,4	68,6	0,42	0,34
25.04.2025	-	0,745	0	65,444	0	0	63,949	0	0	24	0	71,4	68,7	0,42	0,34
26.04.2025	-	0,582	0	58,8	0	0	57,453	0	0	24	0	71,6	69,2	0,42	0,33
27.04.2025	-	0,577	0	57,033	0	0	55,736	0	0	24	0	71,2	68,8	0,41	0,33
28.04.2025	-	0,75	0	61,936	0	0	60,524	0	0	24	0	71,4	68,4	0,41	0,33
29.04.2025	-	0,767	0	66,341	0	0	64,816	0	0	24	0	71,7	68,9	0,42	0,34
30.04.2025	-	0,721	0	63,118	0	0	61,673	0	0	24	0	71,5	68,7	0,41	0,34
01.05.2025	-	0,571	0	58,554	0	0	57,218	0	0	24	0	71,4	69	0,41	0,33
02.05.2025	-	0,579	0	59,914	0	0	58,542	0	0	24	0	71,5	69,2	0,41	0,33
03.05.2025	-	0,558	0	61,556	0	0	60,147	0	0	24	0	71,4	69,2	0,42	0,34
04.05.2025	-	0,565	0	58,966	0	0	57,635	0	0	24	0	71	68,7	0,41	0,33
05.05.2025	-	1,533	0	64,189	0	0	62,72	0	0	24	0	71,5	65,7	0,41	0,34
06.05.2025	-	2,005	0	61,65	0	0	60,227	0	0	24	0	71,8	63,8	0,4	0,33
07.05.2025	-	2,367	0	63,586	0	0	62,125	0	0	24	0	71,6	62,5	0,41	0,34
08.05.2025	-	2,73	0	54,834	0	0	53,59	0	0	24	0	71	58,9	0,4	0,33
09.05.2025	-	2,705	0	54,792	0	0	53,557	0	0	24	0	70,9	58,9	0,4	0,33
10.05.2025	-	2,7	0	53,84	0	0	52,616	0	0	24	0	71,2	59	0,4	0,33
11.05.2025	-	2,743	0	56,479	0	0	55,196	0	0	24	0	71,2	59,3	0,41	0,33
12.05.2025	-	2,836	0	60,182	0	0	58,813	0	0	24	0	71,2	59,7	0,4	0,34
13.05.2025	-	2,857	0	65,864	0	0	64,36	0	0	24	0	71,3	60,7	0,4	0,34
14.05.2025	-	3,071	0	75,666	0	0	73,921	0	0	24	0	71,8	61,9	0,4	0,34
15.05.2025	-	3,019	0	74,634	0	0	72,921	0	0	24	0	71,6	61,8	0,41	0,34
16.05.2025	-	2,826	0	65,011	0	0	63,537	0	0	24	0	71,2	60,5	0,4	0,34
17.05.2025	-	2,67	0	55,322	0	0	54,058	0	0	24	0	71,5	59,7	0,4	0,33
18.05.2025	-	2,646	0	54,781	0	0	53,536	0	0	24	0	71,2	59,4	0,4	0,33
19.05.2025	-	2,893	0	65,92	0	0	64,41	0	0	24	0	71,5	60,8	0,4	0,34
20.05.2025	-	2,797	0	63,923	0	0	62,473	0	0	24	0	71,2	60,5	0,4	0,34
Итого:	-	51,923	0	1869,298	0	0	1826,607	0	0	720	0	71,39	64,55	0,41	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2778,285	40665,22	0	0	39721,662	0	0	23628	481
20.05.2025	2830,206	42534,518	0	0	41548,269	0	0	24348	481

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения