

#132179#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Серпуховская 29, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 18063338	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2852,785	2830,206	22.579	5.393

Подпись исполнителя



#132178#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3604
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 18063338
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	2,716	0	63,835	0	0	62,384	0	0	24	0	71,2	60,8	0,4	0,34
22.05.2025	-	2,809	0	69,015	0	0	67,431	0	0	24	0	71,6	61,7	0,41	0,34
23.05.2025	-	2,858	0	69,283	0	0	67,683	0	0	24	0	71,9	61,8	0,42	0,34
24.05.2025	-	2,703	0	59,897	0	0	58,527	0	0	24	0	71,5	60,5	0,42	0,34
25.05.2025	-	2,611	0	59,097	0	0	57,747	0	0	24	0	71,4	60,6	0,41	0,34
26.05.2025	-	1,731	0	64,879	0	0	63,381	0	0	24	0	71,7	65,2	0,41	0,34
27.05.2025	-	0,735	0	45,286	0	0	44,252	0	0	24	0	71,4	67,4	0,42	0,33
28.05.2025	-	0,329	0	24,201	0	0	23,677	0	0	24	0	69,4	66,1	0,42	0,33
29.05.2025	-	0,353	0	25,001	0	0	24,455	0	0	24	0	69,6	66,2	0,42	0,33
30.05.2025	-	0,351	0	24,13	0	0	23,604	0	0	24	0	69,6	66,1	0,43	0,33
31.05.2025	-	0,235	0	16,958	0	0	16,6	0	0	24	0	68,4	65	0,44	0,33
01.06.2025	-	0,284	0	21,419	0	0	20,962	0	0	24	0	68,8	65,5	0,43	0,33
02.06.2025	-	0,338	0	23,404	0	0	22,895	0	0	24	0	69,5	66	0,42	0,33
03.06.2025	-	0,35	0	24,889	0	0	24,343	0	0	24	0	69,8	66,4	0,44	0,33
04.06.2025	-	0,342	0	25,751	0	0	25,188	0	0	24	0	69,7	66,5	0,44	0,33
05.06.2025	-	0,327	0	24,615	0	0	24,084	0	0	24	0	69,1	65,9	0,43	0,33
06.06.2025	-	0,332	0	24,65	0	0	24,118	0	0	24	0	69,3	66	0,43	0,33
07.06.2025	-	0,222	0	16,5	0	0	16,155	0	0	24	0	68	64,7	0,44	0,33
08.06.2025	-	0,221	0	16,347	0	0	16,006	0	0	24	0	68	64,8	0,44	0,33
09.06.2025	-	0,314	0	23,115	0	0	22,62	0	0	24	0	68,9	65,6	0,43	0,33
10.06.2025	-	0,335	0	25,536	0	0	24,985	0	0	24	0	69,2	66	0,44	0,34
11.06.2025	-	0,331	0	23,84	0	0	23,324	0	0	24	0	69,4	66,1	0,44	0,33
12.06.2025	-	0,254	0	17,611	0	0	17,238	0	0	24	0	68,5	65	0,44	0,33
13.06.2025	-	0,259	0	18,444	0	0	18,055	0	0	24	0	68,3	64,9	0,44	0,33
14.06.2025	-	0,253	0	18,22	0	0	17,839	0	0	24	0	68,1	64,7	0,44	0,33
15.06.2025	-	0,251	0	17,975	0	0	17,598	0	0	24	0	68,2	64,8	0,44	0,33
16.06.2025	-	0,344	0	25,084	0	0	24,537	0	0	24	0	69,6	66,3	0,45	0,33
17.06.2025	-	0,334	0	24,606	0	0	24,075	0	0	24	0	69,1	65,8	0,44	0,33
18.06.2025	-	0,058	0	17,619	0	0	17,384	0	0	24	0	53,7	52,9	0,26	0,25
19.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,9	23	0,28	0,28
20.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,9	0,28	0,28
Итого:	-	22,58	0	911,207	0	0	891,147	0	0	744	0	65,99	61,72	0,41	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2830,206	42534,518	0	0	41548,269	0	0	24348	481
20.06.2025	2852,785	43445,725	0	0	42439,415	0	0	25092	481

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения