

#13392#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 29, Калининград
Номер абонента 3604
Порядковый номер 8223
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18063338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,022	0	1,885	0	0	1,879	0	0	24	113	0	0	28,2	25,3	0,26	0,22	-
22.06.2021	0,026	0	2,246	0	0	2,239	0	0	24	128	0	0	28,6	25,8	0,23	0,2	-
23.06.2021	0,018	0	1,694	0	0	1,689	0	0	24	142	0	0	27,8	25,3	0,28	0,25	-
24.06.2021	0,009	0	0,919	0	0	0,916	0	0	24	164	0	0	27,5	25,2	0,31	0,28	-
25.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	179	0	0	22,1	22,4	0,33	0,3	-
26.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	179	0	0	21,5	22,4	0,34	0,31	-
27.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	179	0	0	21,2	22,3	0,35	0,31	-
28.06.2021	0	0	0,045	0	0	0,045	0	0	24	179	0	0	22,1	22	0,32	0,29	-
29.06.2021	0,161	0	17,417	0	0	17,309	0	0	24	184	0	0	35,9	33,7	0,4	0,31	-
30.06.2021	0,411	0	7,716	0	0	7,576	0	0	24	184	0	0	63,2	50,3	0,58	0,31	-
01.07.2021	0,357	0	8,249	0	0	8,109	0	0	24	184	0	0	60,7	50,3	0,49	0,31	-
02.07.2021	0,355	0	8,164	0	0	8,028	0	0	24	184	0	0	60,3	49,7	0,45	0,3	-
03.07.2021	0,174	0	7,036	0	0	6,92	0	0	24	184	0	0	60	54	0,49	0,31	-
04.07.2021	0,155	0	6,823	0	0	6,711	0	0	24	184	0	0	59,6	54,1	0,49	0,31	-
05.07.2021	0,401	0	8,413	0	0	8,269	0	0	24	184	0	0	60,9	49,3	0,48	0,3	-
06.07.2021	0,391	0	8,336	0	0	8,194	0	0	24	184	0	0	61,1	49,7	0,48	0,31	-
07.07.2021	0,378	0	8,151	0	0	8,011	0	0	24	184	0	0	61,2	49,9	0,49	0,31	-
08.07.2021	0,327	0	7,635	0	0	7,503	0	0	24	184	0	0	61,4	51	0,49	0,3	-
09.07.2021	0,36	0	8,091	0	0	7,955	0	0	24	184	0	0	60,7	49,9	0,47	0,3	-
10.07.2021	0,148	0	6,731	0	0	6,625	0	0	24	184	0	0	58,5	53,2	0,42	0,3	-
11.07.2021	0,176	0	6,637	0	0	6,527	0	0	24	184	0	0	60,1	53,7	0,47	0,3	-
12.07.2021	0,375	0	7,744	0	0	7,608	0	0	24	184	0	0	62	50,3	0,49	0,3	-
13.07.2021	0,447	0	8,158	0	0	8,013	0	0	24	184	0	0	62,2	48,9	0,49	0,3	-
14.07.2021	0,361	0	8,209	0	0	8,072	0	0	24	184	0	0	60,1	49,5	0,45	0,3	-
15.07.2021	0,361	0	8,134	0	0	7,998	0	0	24	184	0	0	60,1	49,4	0,44	0,3	-
16.07.2021	0,364	0	8,047	0	0	7,913	0	0	24	184	0	0	60,3	49,3	0,43	0,3	-
17.07.2021	0,143	0	6,469	0	0	6,363	0	0	24	184	0	0	59,5	54,2	0,45	0,3	-
18.07.2021	0,143	0	6,25	0	0	6,146	0	0	24	184	0	0	60,1	54,5	0,48	0,3	-
19.07.2021	0,424	0	8,215	0	0	8,072	0	0	24	184	0	0	61,8	49,3	0,48	0,3	-
20.07.2021	0,354	0	7,77	0	0	7,636	0	0	24	184	0	0	61,3	50,3	0,47	0,3	-
Итого:	6,841	0	185,184	0	0	182,326	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,634																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	2691,379	32560,573	0	0	31805,215	0	0	23725	20
20.07.2021	2698,221	32745,756	0	0	31987,543	0	0	24445	20

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2021 11:38:34