

#13391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 29, Калининград
Номер абонента 3604
Порядковый номер 8223
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18063338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,379	0	8,15	0	0	8,014	0	0	24	184	0	0	60,1	48,8	0,43	0,3	-
22.07.2021	0,355	0	7,774	0	0	7,643	0	0	24	184	0	0	60,5	49,4	0,43	0,3	-
23.07.2021	0,387	0	8,206	0	0	8,069	0	0	24	184	0	0	60,2	48,8	0,42	0,3	-
24.07.2021	0,15	0	6,761	0	0	6,652	0	0	24	184	0	0	59,3	53,9	0,46	0,3	-
25.07.2021	0,149	0	6,622	0	0	6,515	0	0	24	184	0	0	59,6	54,1	0,46	0,3	-
26.07.2021	0,387	0	8,148	0	0	8,01	0	0	24	184	0	0	60,7	49,2	0,45	0,3	-
27.07.2021	0,383	0	8,118	0	0	7,98	0	0	24	184	0	0	60,9	49,4	0,45	0,3	-
28.07.2021	0,377	0	7,807	0	0	7,671	0	0	24	184	0	0	61,8	50,1	0,49	0,3	-
29.07.2021	0,331	0	7,384	0	0	7,254	0	0	24	184	0	0	62	51,1	0,5	0,3	-
30.07.2021	0,368	0	8,199	0	0	8,061	0	0	24	184	0	0	60,2	49,4	0,44	0,3	-
31.07.2021	0,146	0	6,444	0	0	6,338	0	0	24	184	0	0	59,6	54,1	0,45	0,3	-
01.08.2021	0,149	0	6,621	0	0	6,513	0	0	24	184	0	0	59,6	54,1	0,46	0,3	-
02.08.2021	0,362	0	8,069	0	0	7,935	0	0	24	184	0	0	60,1	49,2	0,43	0,3	-
03.08.2021	0,374	0	7,438	0	0	7,31	0	0	24	184	0	0	61,1	48,9	0,46	0,3	-
04.08.2021	0,366	0	7,689	0	0	7,557	0	0	21	184	0	3	61,1	49,5	0,46	0,3	-
05.08.2021	0,387	0	7,966	0	0	7,826	0	0	22	184	0	2	61,9	50,2	0,47	0,3	-
06.08.2021	0,388	0	8,535	0	0	8,392	0	0	24	184	0	0	60,4	49,4	0,44	0,3	-
07.08.2021	0,206	0	7,224	0	0	7,106	0	0	24	184	0	0	59,6	52,7	0,45	0,3	-
08.08.2021	0,199	0	7,343	0	0	7,223	0	0	24	184	0	0	59,4	52,9	0,44	0,3	-
09.08.2021	0,4	0	8,439	0	0	8,297	0	0	24	184	0	0	60,5	49	0,43	0,3	-
10.08.2021	0,437	0	8,642	0	0	8,494	0	0	24	184	0	0	61,2	48,9	0,46	0,3	-
11.08.2021	0,447	0	9,064	0	0	8,912	0	0	24	184	0	0	60,4	48,4	0,45	0,3	-
12.08.2021	0,433	0	8,741	0	0	8,592	0	0	24	184	0	0	61	49	0,46	0,3	-
13.08.2021	0,432	0	8,834	0	0	8,685	0	0	24	184	0	0	60,6	48,8	0,45	0,3	-
14.08.2021	0,196	0	7,256	0	0	7,139	0	0	24	184	0	0	59,3	52,8	0,44	0,3	-
15.08.2021	0,223	0	7,435	0	0	7,314	0	0	24	184	0	0	59,6	52,4	0,45	0,3	-
16.08.2021	0,443	0	8,797	0	0	8,649	0	0	24	184	0	0	60,5	48,3	0,43	0,3	-
17.08.2021	0,407	0	8,523	0	0	8,38	0	0	24	184	0	0	60,4	48,8	0,43	0,3	-
18.08.2021	0,44	0	8,41	0	0	8,265	0	0	24	184	0	0	61,2	48,5	0,45	0,3	-
19.08.2021	0,395	0	8,403	0	0	8,261	0	0	24	184	0	0	60,5	49,1	0,44	0,3	-
20.08.2021	0,415	0	8,476	0	0	8,333	0	0	24	184	0	0	60,6	48,7	0,43	0,3	-
Итого:	10,511	0	245,518	0	0	241,39	0	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,511																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	2698,221	32745,756	0	0	31987,543	0	0	24445	20
20.08.2021	2708,73	32991,273	0	0	32228,932	0	0	25184	25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 10:05:43