

#296933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
А. Невского 90, Калининград (Административный корпус)
6144
8211
ТВ7
18061740
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2026 | 11,68 | 0,001 | 168,325 | 0 | 0 | 164,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 52,9 | 0,58 | 0,32 | - |
| 22.03.2026 | 11,347 | 0 | 163,515 | 0 | 0 | 159,931 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 53,1 | 0,58 | 0,32 | - |
| 23.03.2026 | 9,859 | 0 | 137,304 | 0 | 0 | 134,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 53,3 | 0,58 | 0,31 | - |
| 24.03.2026 | 9,341 | 0 | 134,369 | 0 | 0 | 131,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 53,9 | 0,58 | 0,3 | - |
| 25.03.2026 | 8,4 | 0 | 117,738 | 0 | 0 | 115,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 54,6 | 0,58 | 0,31 | - |
| 26.03.2026 | 10,176 | 0 | 143,975 | 0 | 0 | 140,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 53,2 | 0,58 | 0,31 | - |
| 27.03.2026 | 11,213 | 0 | 159,305 | 0 | 0 | 155,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 52,8 | 0,58 | 0,31 | - |
| 28.03.2026 | 10,568 | 0 | 155,277 | 0 | 0 | 151,877 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 53,3 | 0,58 | 0,32 | - |
| 29.03.2026 | 9,676 | 0 | 139,509 | 0 | 0 | 136,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 53,6 | 0,58 | 0,31 | - |
| 30.03.2026 | 9,577 | 0 | 135,682 | 0 | 0,006 | 132,664 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 53,3 | 0,58 | 0,32 | - |
| 31.03.2026 | 10,601 | 0,001 | 150,256 | 0 | 0 | 146,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 52,9 | 0,58 | 0,32 | - |
| 01.04.2026 | 11,266 | 0 | 161,631 | 0 | 0 | 158,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 52,8 | 0,58 | 0,32 | - |
| 02.04.2026 | 11,4 | 0 | 166,74 | 0 | 0 | 163,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 53,1 | 0,58 | 0,32 | - |
| 03.04.2026 | 11,161 | 0 | 158,488 | 0 | 0 | 155,033 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 52,7 | 0,58 | 0,32 | - |
| 04.04.2026 | 10,653 | 0 | 150,062 | 0 | 0 | 146,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52,7 | 0,58 | 0,32 | - |
| 05.04.2026 | 9,37 | 0 | 129,924 | 0 | 0 | 126,979 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 53,6 | 0,58 | 0,31 | - |
| 06.04.2026 | 10,21 | 0 | 144,661 | 0 | 0 | 141,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 53,1 | 0,58 | 0,31 | - |
| 07.04.2026 | 10,747 | 0 | 152,476 | 0 | 0 | 149,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 52,8 | 0,58 | 0,31 | - |
| 08.04.2026 | 11,65 | 0 | 166,706 | 0 | 0 | 163,099 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 52,4 | 0,58 | 0,31 | - |
| 09.04.2026 | 11,999 | 0 | 173,896 | 0 | 0 | 170,148 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 52,5 | 0,58 | 0,31 | - |
| 10.04.2026 | 11,539 | 0 | 172,622 | 0 | 0 | 168,886 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 53,2 | 0,58 | 0,31 | - |
| 11.04.2026 | 10,236 | 0 | 149,839 | 0 | 0 | 146,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 53,3 | 0,58 | 0,31 | - |
| 12.04.2026 | 9,558 | 0 | 138,254 | 0 | 0 | 135,182 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 53,6 | 0,58 | 0,31 | - |
| 13.04.2026 | 9,188 | 0 | 132,865 | 0 | 0 | 129,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,7 | 53,8 | 0,58 | 0,31 | - |
| 14.04.2026 | 8,306 | 0 | 116,706 | 0 | 0 | 114,046 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 54,2 | 0,58 | 0,31 | - |
| 15.04.2026 | 8,56 | 0 | 139,994 | 0 | 0 | 137,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 53,9 | 0,58 | 0,31 | - |
| 16.04.2026 | 9,881 | 0 | 156,964 | 0 | 0 | 153,667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 52,9 | 0,58 | 0,31 | - |
| 17.04.2026 | 9,786 | 0 | 155,9 | 0 | 0 | 152,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 52,8 | 0,58 | 0,31 | - |
| 18.04.2026 | 8,544 | 0 | 128,587 | 0 | 0 | 125,821 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 53 | 0,58 | 0,31 | - |
| 19.04.2026 | 8,085 | 0 | 121,991 | 0 | 0 | 119,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 53,5 | 0,58 | 0,32 | - |
| 20.04.2026 | 8,931 | 0 | 143,075 | 0 | 0 | 140,066 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 53,2 | 0,58 | 0,31 | - |
| Итого: | 313,508 | 0 | 4566,636 | 0 | 0,006 | 4466,636 | 0 | 0,006 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 74,88 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2026 | 2353,834 | 37856,484 | 0 | 1,613 | 36948,695 | 0 | 1,589 | 5075 | 3 |
| 20.04.2026 | 2667,344 | 42423,121 | 0 | 1,619 | 41415,332 | 0 | 1,594 | 5819 | 3 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:11:54