

#142362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель	Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
Адрес потребителя	А. Невского 90, Калининград (Административный корпус)
Номер абонента	6144
Порядковый номер	8211
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	18061740
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	1,513	0	25,273	0	0	24,743	0	0	24	0	0	0	68,2	53,6	0,5	0,34	-
22.06.2025	1,583	0	26,341	0	0	25,79	0	0	24	0	0	0	68,2	53,5	0,5	0,35	-
23.06.2025	1,576	0	25,88	0	0	25,335	0	0	24	0	0	0	68,3	53,5	0,5	0,34	-
24.06.2025	1,624	0	26,049	0	0	25,497	0	0	24	0	0	0	68,5	53,3	0,5	0,35	-
25.06.2025	1,578	0	32,88	0	0	32,182	0	0	24	0	0	0	68,6	56,9	0,5	0,35	-
26.06.2025	1,549	0	36,901	0	0	36,123	0	0	24	0	0	0	68,4	58,2	0,5	0,35	-
27.06.2025	1,504	0	33,215	0	0	32,511	0	0	24	0	0	0	68,6	57,6	0,5	0,35	-
28.06.2025	1,525	0	34,944	0	0	34,205	0	0	24	0	0	0	68,5	57,9	0,5	0,35	-
29.06.2025	1,497	0	34,681	0	0	33,948	0	0	24	0	0	0	68,4	57,9	0,5	0,35	-
30.06.2025	1,625	0	41,07	0	0	40,203	0	0	24	0	0	0	68,5	58,9	0,5	0,35	-
01.07.2025	1,603	0	40,174	0	0	39,326	0	0	24	0	0	0	68,4	58,7	0,5	0,35	-
02.07.2025	1,557	0	38,404	0	0	37,599	0	0	24	0	0	0	68,2	58,4	0,5	0,36	-
03.07.2025	1,494	0	34,759	0	0	34,027	0	0	24	0	0	0	68,4	57,9	0,5	0,36	-
04.07.2025	1,547	0	27,561	0	0	26,979	0	0	24	0	0	0	68,5	54,9	0,5	0,35	-
05.07.2025	1,498	0	25,014	0	0	24,488	0	0	24	0	0	0	68,3	53,7	0,5	0,36	-
06.07.2025	1,515	0	25,436	0	0	24,902	0	0	24	0	0	0	68,2	53,7	0,5	0,35	-
07.07.2025	1,48	0	24,88	0	0	24,357	0	0	24	0	0	0	68,3	53,8	0,5	0,36	-
08.07.2025	1,593	0	26,235	0	0	25,683	0	0	24	0	0	0	68,3	53,5	0,5	0,35	-
09.07.2025	1,556	0	25,18	0	0	24,645	0	0	24	0	0	0	68,6	53,5	0,5	0,35	-
10.07.2025	1,523	0	25,03	0	0	24,502	0	0	24	0	0	0	68,4	53,6	0,5	0,35	-
11.07.2025	1,552	0	25,676	0	0	25,136	0	0	24	0	0	0	68,3	53,6	0,5	0,36	-
12.07.2025	1,531	0	25,595	0	0	25,058	0	0	24	0	0	0	68,2	53,6	0,5	0,36	-
13.07.2025	1,526	0	25,718	0	0	25,18	0	0	24	0	0	0	68,1	53,7	0,5	0,37	-
14.07.2025	1,493	0	25,309	0	0	24,778	0	0	24	0	0	0	68,2	53,8	0,5	0,37	-
15.07.2025	1,424	0	24,403	0	0	23,892	0	0	24	0	0	0	68,2	54	0,5	0,36	-
16.07.2025	1,484	0	24,82	0	0	24,298	0	0	24	0	0	0	68,3	53,8	0,5	0,35	-
17.07.2025	1,515	0	25,266	0	0	24,736	0	0	24	0	0	0	68,3	53,7	0,5	0,36	-
18.07.2025	1,535	0	25,534	0	0	24,996	0	0	24	0	0	0	68,3	53,6	0,5	0,36	-
19.07.2025	1,45	0	24,799	0	0	24,279	0	0	24	0	0	0	68,1	53,9	0,5	0,35	-
20.07.2025	1,45	0	24,965	0	0	24,443	0	0	24	0	0	0	68,1	54	0,5	0,36	-
Итого:	45,9	0	861,992	0	0	843,841	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,963																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	11353,583	192866,063	0	8,143	188706,475	0	8,029	31683	7
20.07.2025	11399,483	193728,053	0	8,143	189550,316	0	8,029	32403	7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2025 7:36:53