

# #13360#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО  
А. Невского 90, Калининград (Административный корпус)  
6144  
8211  
ТВ7  
18061740  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	1,584	0	21,779	0	0	21,29	0	0	24	0	0	0	70,7	53	0,46	0,33	-
22.07.2022	1,523	0	21,081	0	0	20,607	0	0	24	0	0	0	70,8	53,1	0,46	0,34	-
23.07.2022	1,455	0	20,244	0	0	19,79	0	0	24	0	0	0	70,7	53,2	0,45	0,33	-
24.07.2022	1,516	0	20,86	0	0	20,391	0	0	24	0	0	0	70,8	53	0,45	0,34	-
25.07.2022	1,541	0	21,124	0	0	20,649	0	0	24	0	0	0	70,8	53	0,46	0,34	-
26.07.2022	1,566	0	21,416	0	0	20,936	0	0	24	0	32752	0	70,7	52,9	0,47	0,36	-
27.07.2022	1,569	0	21,413	0	0	20,932	0	0	24	0	0	0	70,8	52,9	0,46	0,34	-
28.07.2022	1,619	0	21,969	0	0	21,476	0	0	24	0	0	0	70,7	52,8	0,46	0,35	-
29.07.2022	1,566	0	21,49	0	0	21,008	0	0	24	0	0	0	70,7	52,9	0,46	0,36	-
30.07.2022	1,54	0	21,271	0	0	20,796	0	0	24	0	0	0	70,6	53	0,49	0,38	-
31.07.2022	1,528	0	21,026	0	0	20,555	0	0	24	0	0	0	70,7	53	0,47	0,35	-
01.08.2022	1,586	0	21,721	0	0	21,236	0	0	24	0	0	0	70,7	52,9	0,48	0,37	-
02.08.2022	1,622	0	22,43	0	0	21,931	0	0	24	0	0	0	70,4	52,8	0,48	0,37	-
03.08.2022	1,578	0	21,636	0	0	21,152	0	0	24	0	0	0	70,7	52,9	0,53	0,42	-
04.08.2022	1,553	0	21,46	0	0	20,98	0	0	24	0	0	0	70,7	53	0,51	0,4	-
05.08.2022	1,494	0	20,919	0	0	20,452	0	0	24	0	0	0	70,6	53,2	0,51	0,41	-
06.08.2022	1,473	0	20,551	0	0	20,091	0	0	24	0	0	0	70,7	53,2	0,51	0,4	-
07.08.2022	1,52	0	21,013	0	0	20,543	0	0	24	0	0	0	70,7	53	0,47	0,37	-
08.08.2022	1,616	0	21,977	0	0	21,485	0	0	24	0	0	0	70,7	52,8	0,53	0,42	-
09.08.2022	1,572	0	21,395	0	0	20,915	0	0	24	0	0	0	70,8	52,9	0,5	0,39	-
10.08.2022	1,546	0	21,339	0	0	20,863	0	0	24	0	0	0	70,6	53	0,53	0,43	-
11.08.2022	1,561	0	21,521	0	0	21,041	0	0	24	0	0	0	70,6	52,9	0,52	0,41	-
12.08.2022	1,564	0	22,356	0	0	21,856	0	0	24	0	0	0	70,6	53,6	0,52	0,43	-
13.08.2022	1,513	0	22,29	0	0	21,793	0	0	24	0	0	0	70,6	54	0,54	0,45	-
14.08.2022	1,539	0	22,493	0	0	21,989	0	0	24	0	0	0	70,7	54	0,55	0,46	-
15.08.2022	1,563	0	22,761	0	0	22,252	0	0	24	0	0	0	70,7	54	0,52	0,41	-
16.08.2022	1,585	0	23,452	0	0	22,93	0	0	24	0	0	0	70,5	54	0,57	0,45	-
17.08.2022	1,487	0	21,858	0	0	21,37	0	0	24	0	0	0	70,5	53,9	0,5	0,38	-
18.08.2022	1,575	0	22,195	0	0	21,69	0	0	24	0	0	0	71,2	53,9	0,45	0,27	-
19.08.2022	1,546	0	21,901	0	0	21,403	0	0	24	0	0	0	71,2	54	0,45	0,26	-
20.08.2022	1,454	0	20,721	0	0	20,249	0	0	24	0	0	0	71,3	54,2	0,45	0,26	-
Итого:	47,954	0	669,662	0	0	654,651	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,454																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	2551,195	51352,411	0	0,213	50265,997	0	0,21	6102	4
20.08.2022	2599,146	52022,074	0	0,213	50920,649	0	0,21	6846	4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2022 12:56:30