

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/07/23г.-20/08/23г.

Абонент: Невского 90 БСМП Администрация

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18061740, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x7E62

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см
21.07.23 23	69.57	58.81	10.76	5.10	3.13	6.12	34.737	0.000	0.000	33.982	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
22.07.23 23	69.57	57.62	11.95	5.10	3.12	6.12	29.291	0.000	0.000	28.654	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
23.07.23 23	69.52	57.44	12.08	5.10	3.13	6.12	29.181	0.000	0.000	28.547	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
24.07.23 23	69.40	59.61	9.80 <	5.11	3.23	6.12	39.191	0.000	0.000	38.343	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
25.07.23 23	69.49	59.45	10.05	5.11	3.33	6.12	39.001	0.000	0.000	38.154	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
26.07.23 23	69.46	57.26	12.21	5.11	3.37	6.12	30.769	0.000	0.000	30.100	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
27.07.23 23	69.52	59.40	10.12 <	5.11	3.36	6.12	38.475	0.000	0.000	37.641	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
28.07.23 23	69.38	57.18	12.21	5.10	3.38	6.12	30.195	0.000	0.000	29.542	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
29.07.23 23	69.42	59.66	9.76 <	5.11	3.40	6.12	35.749	0.000	0.000	34.976	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
30.07.23 23	69.47	59.50	9.97	5.12	3.40	6.12	36.026	0.000	0.000	35.242	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
31.07.23 23	69.35	59.34	10.01 <	5.12	3.39	6.12	35.895	0.000	0.000	35.121	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
01.08.23 23	69.00	56.89	12.10	5.12	3.39	6.12	30.521	0.000	0.000	29.867	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
02.08.23 23	69.43	59.18	10.25	5.13	3.39	6.12	35.891	0.000	0.000	35.113	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
03.08.23 23	69.48	59.47	10.01	5.13	3.36	6.12	35.748	0.000	0.000	34.973	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
04.08.23 23	69.46	59.16	10.31 <	5.13	3.37	6.12	35.061	0.000	0.000	34.301	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
05.08.23 23	69.47	56.92	12.55	5.12	3.38	6.12	27.903	0.000	0.000	27.297	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
06.08.23 23	69.47	59.23	10.24	5.13	3.39	6.12	33.569	0.000	0.000	32.839	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
07.08.23 23	69.43	56.75	12.68	5.12	3.37	6.12	28.315	0.000	0.000	27.702	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
08.08.23 23	67.09	59.42	7.67 <	5.01	3.45	6.12	46.693	0.000	0.000	45.741	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
09.08.23 23	69.45	57.93	11.51	5.14	3.39	6.12	31.821	0.000	0.000	31.132	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
10.08.23 23	69.47	58.06	11.41	5.13	3.37	6.12	32.081	0.000	0.000	31.386	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
11.08.23 23	69.43	60.25	9.18 <	5.13	3.38	6.12	40.134	0.000	0.000	39.264	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
12.08.23 23	69.44	60.37	9.06	5.12	3.41	6.12	38.425	0.000	0.000	37.590	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
13.08.23 23	69.47	60.37	9.10 <	5.13	3.39	6.12	38.179	0.000	0.000	37.351	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
14.08.23 23	69.44	60.08	9.36 <	5.13	3.38	6.12	38.241	0.000	0.000	37.410	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
15.08.23 23	69.34	56.09	13.25	5.14	3.37	6.12	26.466	0.000	0.000	25.895	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
16.08.23 23	69.40	61.86	7.54 <	5.15	3.36	6.12	45.680	0.000	0.000	44.690	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
17.08.23 23	69.48	59.82	9.66 <	5.13	3.35	6.12	37.307	0.000	0.000	36.498	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
18.08.23 23	69.47	59.79	9.68 <	5.13	3.35	6.12	36.941	0.000	0.000	36.141	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
19.08.23 23	69.39	58.99	10.40	5.14	3.42	6.12	33.205	0.000	0.000	32.485	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
20.08.23 23	69.45	60.05	9.40	5.14	3.38	6.12	35.215	0.000	0.000	34.451	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
Итого/Средн	69.34	59.06	10.28	5.12	3.35	6.12	1085.907	0.000	0.000	1062.428	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.07.23 23	106101.724	0.000	0.700	103842.927	0.000	0.690	0.690	1392.146	0.035	14862	4
20.08.23 23	107187.631	0.000	0.700	104905.355	0.000	0.690	0.690	1403.111	0.035	15606	4
Итого	1085.907	0.000	0.000	1062.428	0.000	0.000	0.000	10.965	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

