

#99132#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель: Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
Адрес потребителя: А. Невского 90, Калининград (Административный корпус)
Номер абонента: 6144
Порядковый номер: 8211
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 18061740
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2024 | 1,277 | 0 | 22,259 | 0 | 0 | 21,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 54,9 | 0,51 | 0,34 | - |
| 22.09.2024 | 1,203 | 0 | 21,351 | 0 | 0 | 20,895 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 55,1 | 0,51 | 0,34 | - |
| 23.09.2024 | 1,287 | 0 | 22,629 | 0 | 0 | 22,147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 54,9 | 0,51 | 0,35 | - |
| 24.09.2024 | 1,094 | 0 | 19,419 | 0 | 0 | 19,006 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 55 | 0,49 | 0,35 | - |
| 25.09.2024 | 1,207 | 0 | 21,494 | 0 | 0 | 21,035 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 68,8 | 55,1 | 0,51 | 0,34 | - |
| 26.09.2024 | 1,207 | 0 | 21,446 | 0 | 0 | 20,989 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 55,1 | 0,51 | 0,35 | - |
| 27.09.2024 | 1,152 | 0 | 20,975 | 0 | 0 | 20,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 55,3 | 0,51 | 0,35 | - |
| 28.09.2024 | 1,106 | 0 | 19,941 | 0 | 0 | 19,516 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 55,4 | 0,51 | 0,35 | - |
| 29.09.2024 | 1,222 | 0 | 21,028 | 0 | 0 | 20,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 55 | 0,51 | 0,34 | - |
| 30.09.2024 | 1,266 | 0 | 21,615 | 0 | 0 | 21,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 54,9 | 0,51 | 0,33 | - |
| 01.10.2024 | 1,289 | 0 | 22,285 | 0 | 0 | 21,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 54,8 | 0,51 | 0,32 | - |
| 02.10.2024 | 5,499 | 0 | 104,39 | 0 | 0,621 | 102,171 | 0 | 0,612 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 56,2 | 0,51 | 0,31 | - |
| 03.10.2024 | 11,846 | 0,132 | 208,285 | 0 | 0,776 | 203,865 | 0 | 0,765 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 55 | 0,51 | 0,31 | - |
| 04.10.2024 | 12,27 | 0,162 | 207,235 | 0 | 0,174 | 202,856 | 0 | 0,172 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 54,1 | 0,51 | 0,31 | - |
| 05.10.2024 | 12,488 | 0,035 | 209,026 | 0 | 0 | 204,616 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 53,9 | 0,51 | 0,31 | - |
| 06.10.2024 | 12,86 | 0 | 216,283 | 0 | 0 | 211,725 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 54 | 0,51 | 0,31 | - |
| 07.10.2024 | 12,129 | 0 | 202,186 | 0 | 0 | 197,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 53,9 | 0,51 | 0,31 | - |
| 08.10.2024 | 11,023 | 0 | 187,728 | 0 | 0 | 183,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 53,8 | 0,52 | 0,32 | - |
| 09.10.2024 | 10,291 | 0 | 183,395 | 0 | 0 | 179,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 53,8 | 0,54 | 0,31 | - |
| 10.10.2024 | 9,49 | 0 | 174,514 | 0 | 0,034 | 170,955 | 0 | 0,034 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 54 | 0,56 | 0,3 | - |
| 11.10.2024 | 10,847 | 0,007 | 193,91 | 0 | 0 | 189,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,6 | 54 | 0,59 | 0,31 | - |
| 12.10.2024 | 11,402 | 0 | 206,565 | 0 | 0 | 202,303 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 54,3 | 0,59 | 0,31 | - |
| 13.10.2024 | 12,048 | 0 | 223,329 | 0 | 0 | 218,739 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 54,4 | 0,59 | 0,31 | - |
| 14.10.2024 | 11,459 | 0 | 209,6 | 0 | 0 | 205,298 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 54,2 | 0,59 | 0,31 | - |
| 15.10.2024 | 11,542 | 0 | 216,066 | 0 | 0 | 211,643 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 54,3 | 0,58 | 0,29 | - |
| 16.10.2024 | 12,618 | 0 | 227,271 | 0 | 0 | 222,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 54,4 | 0,59 | 0,32 | - |
| 17.10.2024 | 12,6 | 0 | 229,247 | 0 | 0 | 224,514 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 54,4 | 0,59 | 0,33 | - |
| 18.10.2024 | 12,044 | 0 | 235,236 | 0 | 0 | 230,545 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 53,9 | 0,59 | 0,34 | - |
| 19.10.2024 | 12,09 | 0 | 216,777 | 0 | 0 | 212,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 54,2 | 0,59 | 0,34 | - |
| 20.10.2024 | 12,334 | 0 | 224,397 | 0 | 0 | 219,764 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,6 | 54,3 | 0,59 | 0,34 | - |
| Итого: | 230,19 | 0 | 4109,882 | 0 | 1,605 | 4024,535 | 0 | 1,583 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 54,98 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2024 | 8725,379 | 152408,632 | 0 | 5,947 | 149130,634 | 0 | 5,864 | 25134 | 4 |
| 20.10.2024 | 8955,57 | 156518,515 | 0 | 7,552 | 153155,17 | 0 | 7,446 | 25851 | 7 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:31:20