

#13207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель Лучший дом Жилищный трест, ООО, УК
 Адрес потребителя Ясная 3, Калининград
 Номер абонента 1169
 Порядковый номер 7841
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16029179
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2022 | 8,895 | 0 | 102,621 | 0 | 0 | 100,022 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 54,6 | 0,49 | 0,33 | -1,2 |
| 25.01.2022 | 8,295 | 0 | 88,693 | 0 | 0 | 86,521 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 51,4 | 0,49 | 0,33 | 0,2 |
| 26.01.2022 | 8,472 | 0 | 96,602 | 0 | 0 | 94,259 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32752 | 0 | 73,9 | 52,5 | 0,49 | 0,33 | 3,1 |
| 27.01.2022 | 8,449 | 0 | 99,522 | 0 | 0 | 97,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 52,9 | 0,49 | 0,33 | 1,6 |
| 28.01.2022 | 8,929 | 0 | 116,429 | 0 | 0 | 113,632 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 54,8 | 0,49 | 0,33 | 3,8 |
| 29.01.2022 | 9,318 | 0 | 129,954 | 0 | 0 | 126,766 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,4 | 56,9 | 0,48 | 0,34 | 3 |
| 30.01.2022 | 9,028 | 0 | 119,559 | 0 | 0 | 116,655 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 55,5 | 0,49 | 0,33 | 0,7 |
| 31.01.2022 | 9,255 | 0 | 126,676 | 0 | 0 | 123,545 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 56,8 | 0,49 | 0,33 | 3,4 |
| 01.02.2022 | 9,369 | 0 | 119,591 | 0 | 0 | 116,531 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,1 | 57 | 0,49 | 0,33 | 0,9 |
| 02.02.2022 | 9,211 | 0 | 108,035 | 0 | 0 | 105,224 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,8 | 55,9 | 0,49 | 0,33 | - |
| 03.02.2022 | 9,218 | 0 | 107,66 | 0 | 0 | 104,819 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | 56,6 | 0,49 | 0,33 | - |
| 04.02.2022 | 8,484 | 0 | 92,187 | 0 | 0 | 89,843 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,9 | 53,4 | 0,49 | 0,33 | - |
| 05.02.2022 | 8,394 | 0 | 93,075 | 0 | 0 | 90,797 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 52,2 | 0,49 | 0,33 | - |
| 06.02.2022 | 8,797 | 0 | 105,835 | 0 | 0 | 103,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 53,6 | 0,49 | 0,33 | - |
| 07.02.2022 | 8,666 | 0 | 109,528 | 0 | 0 | 106,885 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 54,4 | 0,49 | 0,33 | - |
| 08.02.2022 | 8,642 | 0 | 104,912 | 0 | 0 | 102,347 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 54,1 | 0,49 | 0,33 | - |
| 09.02.2022 | 8,075 | 0 | 87,082 | 0 | 0 | 84,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 51,2 | 0,49 | 0,33 | - |
| 10.02.2022 | 8,087 | 0 | 92,253 | 0 | 0 | 90,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 51,5 | 0,49 | 0,33 | - |
| 11.02.2022 | 8,384 | 0 | 105,965 | 0 | 0 | 103,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53,7 | 0,49 | 0,33 | - |
| 12.02.2022 | 9,307 | 0 | 117,803 | 0 | 0 | 114,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 56,4 | 0,49 | 0,33 | - |
| 13.02.2022 | 9,281 | 0 | 111,568 | 0 | 0 | 108,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 56,3 | 0,49 | 0,33 | - |
| 14.02.2022 | 8,307 | 0 | 96,125 | 0 | 0 | 93,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 53,7 | 0,49 | 0,33 | 3,3 |
| 15.02.2022 | 8,184 | 0 | 100,602 | 0 | 0 | 98,228 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 52,9 | 0,49 | 0,33 | 4 |
| 16.02.2022 | 7,746 | 0 | 86,268 | 0 | 0 | 84,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 50,8 | 0,49 | 0,33 | 3,4 |
| 17.02.2022 | 7,682 | 0 | 88,984 | 0 | 0 | 86,892 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 51,6 | 0,5 | 0,33 | 5,5 |
| 18.02.2022 | 8,097 | 0 | 95,276 | 0 | 0 | 93,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 52,1 | 0,5 | 0,33 | 5,8 |
| 19.02.2022 | 8,574 | 0 | 117,326 | 0 | 0 | 114,604 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 54,3 | 0,49 | 0,33 | 4,6 |
| 20.02.2022 | 8,708 | 0 | 108,022 | 0 | 0 | 105,454 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53,3 | 0,49 | 0,33 | 4,5 |
| 21.02.2022 | 7,818 | 0 | 94,183 | 0 | 0 | 92,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 51,4 | 0,49 | 0,33 | 2,8 |
| 22.02.2022 | 9,165 | 0 | 121,872 | 0 | 0 | 118,835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56,6 | 0,49 | 0,33 | 5,8 |
| 23.02.2022 | 9,024 | 0 | 109,479 | 0 | 0 | 106,732 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 55,2 | 0,49 | 0,33 | 1,2 |
| Итого: | 267,861 | 0 | 3253,687 | 0 | 0 | 3173,98 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 63,978 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2022 | 2642,646 | 30510,588 | 0 | 0 | 29778,615 | 0 | 0 | 12738 | 117 |
| 23.02.2022 | 2910,509 | 33764,278 | 0 | 0 | 32952,596 | 0 | 0 | 13482 | 117 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.02.2022 8:18:30