

# #13213#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 21.06.2023

Потребитель Лучший дом Жилищный трест, ООО, УК  
Адрес потребителя Ясная 3, Калининград  
Номер абонента 1169  
Порядковый номер 7841  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 16029179  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	1,4	0	25,573	0	0	25,041	0	0	24	0	0	0	67,9	54,6	0,52	0,32	-
25.05.2023	1,274	0	24,813	0	0	24,298	0	0	24	0	0	0	67,9	55,4	0,52	0,32	-
26.05.2023	1,25	0	20,772	0	0	20,337	0	0	24	0	32752	0	68,2	53,5	0,52	0,32	-
27.05.2023	1,389	0	24,142	0	0	23,636	0	0	24	0	0	0	68,2	54,2	0,53	0,32	-
28.05.2023	1,432	0	26,664	0	0	26,106	0	0	24	0	0	0	68,1	55	0,52	0,32	-
29.05.2023	1,318	0	23,055	0	0	22,576	0	0	24	0	0	0	67,9	54	0,53	0,32	-
30.05.2023	1,322	0	23,899	0	0	23,399	0	0	24	0	0	0	68,1	54,6	0,53	0,32	-
31.05.2023	1,307	0	22,839	0	0	22,36	0	0	24	0	0	0	68,1	54,2	0,53	0,32	-
01.06.2023	1,264	0	23,652	0	0	23,16	0	0	24	0	0	0	68	55	0,53	0,32	-
02.06.2023	1,228	0	20,366	0	0	19,94	0	0	24	0	0	0	68,1	53,5	0,53	0,32	-
03.06.2023	1,444	0	25,471	0	0	24,934	0	0	24	0	0	0	68,4	54,6	0,53	0,32	-
04.06.2023	1,389	0	24,478	0	0	23,965	0	0	24	0	0	0	68,2	54,4	0,53	0,32	-
05.06.2023	1,281	0	24,246	0	0	23,742	0	0	24	0	0	0	67,9	55,1	0,53	0,32	-
06.06.2023	1,437	0	25,551	0	0	25,014	0	0	24	0	0	0	68,3	54,6	0,53	0,32	-
07.06.2023	1,193	0	20,471	0	0	20,039	0	0	24	0	0	0	68,3	54,2	0,53	0,32	-
08.06.2023	1,228	0	22,237	0	0	21,775	0	0	24	0	0	0	67,9	54,5	0,53	0,32	-
09.06.2023	1,146	0	21,507	0	0	21,06	0	0	24	0	0	0	67,9	54,9	0,53	0,32	-
10.06.2023	1,243	0	23,119	0	0	22,641	0	0	24	0	0	0	67,8	54,7	0,53	0,32	-
11.06.2023	1,136	0	19,47	0	0	19,058	0	0	24	0	0	0	68,5	54,3	0,53	0,32	-
12.06.2023	1,235	0	22,639	0	0	22,167	0	0	24	0	0	0	68	54,8	0,53	0,32	-
13.06.2023	1,14	0	20,909	0	0	20,475	0	0	24	0	0	0	67,8	54,5	0,53	0,32	-
14.06.2023	1,191	0	22,178	0	0	21,714	0	0	24	0	0	0	68,1	55	0,47	0,27	-
15.06.2023	1,115	0	18,775	0	0	18,378	0	0	24	0	0	0	68,5	54	0,43	0,24	-
16.06.2023	1,069	0	18,044	0	0	17,661	0	0	24	0	0	0	68,5	54,1	0,43	0,24	-
17.06.2023	1,138	0	19,362	0	0	18,952	0	0	24	0	0	0	68,6	54,3	0,43	0,24	-
18.06.2023	1,177	0	19,552	0	0	19,137	0	0	24	0	0	0	68,6	53,9	0,43	0,24	-
19.06.2023	1,038	0	17,404	0	0	17,035	0	0	24	0	0	0	68,5	54	0,43	0,24	-
20.06.2023	1,135	0	20,922	0	0	20,479	0	0	24	0	0	0	68,4	55,2	0,44	0,24	-
21.06.2023	1,184	0	19,872	0	0	19,447	0	0	24	0	0	0	68,9	54,4	0,44	0,24	-
Итого:	36,103	0	641,982	0	0	628,526	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,623																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2023	5020,994	57813,265	0	0	56424,182	0	0	24361	134
21.06.2023	5057,094	58455,245	0	0	57052,708	0	0	25057	134

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.06.2023 7:44:23