

#133919#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лучший дом Жилищный трест, ООО, УК
Ясная 3, Калининград
1169
7841
ТВ7
16029179
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,505	0	26,159	0	0	25,593	0	0	24	0	0	0	69,3	55,2	0,42	0,31	-
25.05.2025	1,534	0	28,945	0	0	28,324	0	0	24	0	0	0	69	56,1	0,42	0,32	-
26.05.2025	1,602	0	28,605	0	0	27,985	0	0	24	0	0	0	69,5	55,8	0,42	0,32	-
27.05.2025	1,41	0	24,82	0	0	24,285	0	0	24	0	0	0	69,2	55,3	0,42	0,32	-
28.05.2025	1,451	0	26,405	0	0	25,831	0	0	24	0	0	0	69,4	56	0,42	0,32	-
29.05.2025	1,353	0	25,574	0	0	25,025	0	0	24	0	0	0	69	56,1	0,42	0,32	-
30.05.2025	1,424	0	25,688	0	0	25,133	0	0	24	0	0	0	69,3	55,8	0,42	0,32	-
31.05.2025	1,604	0	30,925	0	0	30,256	0	0	24	0	0	0	69,2	56,5	0,42	0,32	-
01.06.2025	1,611	0	29,255	0	0	28,615	0	0	24	0	0	0	69,7	56,3	0,42	0,31	-
02.06.2025	1,453	0	26,782	0	0	26,204	0	0	24	0	0	0	69,2	56	0,42	0,32	-
03.06.2025	1,376	0	24,474	0	0	23,946	0	0	24	0	0	0	69,1	55,4	0,42	0,32	-
04.06.2025	1,48	0	26,945	0	0	26,367	0	0	24	0	0	0	69	55,6	0,42	0,32	-
05.06.2025	1,416	0	24,474	0	0	23,947	0	0	24	0	0	0	69	54,9	0,42	0,32	-
06.06.2025	1,426	0	23,451	0	0	22,943	0	0	24	0	0	0	69,3	54,5	0,42	0,32	-
07.06.2025	1,415	0	24,892	0	0	24,354	0	0	24	0	0	0	69,2	55,3	0,42	0,32	-
08.06.2025	1,403	0	23,868	0	0	23,353	0	0	24	0	0	0	69,2	54,9	0,42	0,32	-
09.06.2025	1,26	0	22,003	0	0	21,536	0	0	24	0	0	0	68,6	54,6	0,42	0,32	-
10.06.2025	1,533	0	24,913	0	0	24,376	0	0	24	0	0	0	69,2	54,2	0,42	0,31	-
11.06.2025	1,472	0	23,563	0	0	23,056	0	0	24	0	0	0	69,2	54	0,42	0,32	-
12.06.2025	1,471	0	24,247	0	0	23,726	0	0	24	0	0	0	68,9	54,2	0,42	0,32	-
13.06.2025	1,584	0	25,386	0	0	24,838	0	0	24	0	0	0	69,2	54	0,42	0,32	-
14.06.2025	1,294	0	21,288	0	0	20,833	0	0	24	0	0	0	68,8	54	0,42	0,32	-
15.06.2025	1,55	0	26,865	0	0	26,288	0	0	24	0	0	0	69	54,9	0,42	0,32	-
16.06.2025	1,384	0	23,326	0	0	22,828	0	0	24	0	0	0	68,8	54,4	0,43	0,32	-
17.06.2025	1,476	0	22,646	0	0	22,154	0	0	24	0	0	0	69,5	53,6	0,42	0,32	-
18.06.2025	1,378	0	22,035	0	0	21,563	0	0	24	0	0	0	68,9	53,7	0,43	0,32	-
19.06.2025	1,368	0	21,844	0	0	21,375	0	0	24	0	0	0	69,1	53,8	0,43	0,32	-
20.06.2025	1,387	0	22,124	0	0	21,645	0	0	24	0	0	0	69,3	54	0,43	0,32	-
21.06.2025	1,441	0	24,944	0	0	24,408	0	0	24	0	0	0	69	55	0,43	0,32	-
22.06.2025	1,442	0	23,166	0	0	22,67	0	0	24	0	0	0	68,9	53,7	0,42	0,32	-
23.06.2025	1,324	0	21,193	0	0	20,735	0	0	24	0	0	0	69,3	54,1	0,43	0,32	-
Итого:	44,827	0	770,805	0	0	754,192	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,707																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1907,775	37845,126	0	0	36933,012	0	0	7464	8
23.06.2025	1952,6	38615,932	0	0	37687,202	0	0	8208	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:35:15