

#142359#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лучший дом Жилищный трест, ООО, УК
Ясная 3, Калининград
1169
7841
ТВ7
16029179
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,396	0	23,032	0	0	22,537	0	0	24	0	0	0	69	54,3	0,42	0,32	-
25.06.2025	1,405	0	24,115	0	0	23,599	0	0	24	0	0	0	68,8	54,6	0,42	0,32	-
26.06.2025	1,37	0	23,847	0	0	23,347	0	0	24	0	0	0	68,1	54,1	0,43	0,32	-
27.06.2025	1,373	0	24,128	0	0	23,609	0	0	24	0	0	0	69,1	55,2	0,43	0,32	-
28.06.2025	1,457	0	25,243	0	0	24,7	0	0	24	0	0	0	69	55	0,43	0,32	-
29.06.2025	1,457	0	22,918	0	0	22,419	0	0	24	0	0	0	69,4	54	0,43	0,32	-
30.06.2025	1,404	0	23,642	0	0	23,137	0	0	24	0	0	0	68,9	54,4	0,42	0,32	-
01.07.2025	1,26	0	20,237	0	0	19,803	0	0	24	0	0	0	69	53,9	0,43	0,32	-
02.07.2025	1,403	0	24,435	0	0	23,911	0	0	24	0	0	0	69	55	0,43	0,32	-
03.07.2025	1,344	0	22,599	0	0	22,113	0	0	24	0	0	0	69,1	54,6	0,43	0,32	-
04.07.2025	1,175	0	18,983	0	0	18,575	0	0	24	0	0	0	69	53,9	0,43	0,32	-
05.07.2025	1,2	0	19,844	0	0	19,412	0	0	24	0	0	0	69,4	54,7	0,43	0,31	-
06.07.2025	1,363	0	22,533	0	0	22,049	0	0	24	0	0	0	69,1	54,4	0,43	0,32	-
07.07.2025	1,319	0	22,676	0	0	22,189	0	0	24	0	0	0	69	54,9	0,43	0,32	-
08.07.2025	1,243	0	21,255	0	0	20,801	0	0	24	0	0	0	68,9	54,6	0,43	0,32	-
09.07.2025	1,181	0	20,001	0	0	19,571	0	0	24	0	0	0	69,1	54,7	0,43	0,32	-
10.07.2025	1,245	0	21,128	0	0	20,674	0	0	24	0	0	0	69,1	54,7	0,43	0,32	-
11.07.2025	1,289	0	21,515	0	0	21,051	0	0	24	0	0	0	69,2	54,7	0,43	0,32	-
12.07.2025	1,23	0	21,537	0	0	21,073	0	0	24	0	0	0	69	55,1	0,43	0,32	-
13.07.2025	1,242	0	21,093	0	0	20,642	0	0	24	0	0	0	68,9	54,6	0,43	0,32	-
14.07.2025	1,269	0	21,129	0	0	20,673	0	0	24	0	0	0	69,2	54,6	0,43	0,32	-
15.07.2025	1,18	0	19,305	0	0	18,891	0	0	24	0	0	0	69	54,1	0,43	0,32	-
16.07.2025	1,222	0	22,409	0	0	21,928	0	0	24	0	0	0	68,9	55,6	0,43	0,32	-
17.07.2025	1,242	0	21,948	0	0	21,479	0	0	24	0	0	0	68,9	55,2	0,43	0,32	-
18.07.2025	1,199	0	20,792	0	0	20,349	0	0	24	0	0	0	68,7	54,7	0,43	0,32	-
19.07.2025	1,175	0	19,187	0	0	18,776	0	0	24	0	0	0	68,9	54	0,43	0,32	-
20.07.2025	1,171	0	19,622	0	0	19,202	0	0	24	0	0	0	68,9	54,4	0,43	0,32	-
21.07.2025	1,122	0	19,523	0	0	19,104	0	0	24	0	0	0	68,9	54,9	0,43	0,32	-
22.07.2025	1,199	0	20,216	0	0	19,783	0	0	24	0	0	0	68,9	54,4	0,43	0,32	-
23.07.2025	1,249	0	21,573	0	0	21,106	0	0	24	0	0	0	69,3	55,2	0,43	0,32	-
Итого:	38,384	0	650,465	0	0	636,503	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,168																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1952,6	38615,932	0	0	37687,202	0	0	8208	8
23.07.2025	1990,986	39266,397	0	0	38323,707	0	0	8928	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 8:07:51