

#95209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Лучший дом Жилищный трест, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 3, Калининград
Номер абонента 1169
Порядковый номер 7841
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16029179
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,221	0	20,275	0	0	19,832	0	0	24	0	0	0	69,5	54,9	0,32	0,23	-
25.08.2024	1,258	0	21,314	0	0	20,848	0	0	24	0	0	0	69,6	55,2	0,32	0,24	-
26.08.2024	1,231	0	19,586	0	0	19,155	0	0	24	0	0	0	69,8	54,5	0,3	0,25	-
27.08.2024	1,257	0	27,403	0	0	26,854	0	0	24	0	0	0	66,2	55	0,33	0,28	-
28.08.2024	1,219	0	21,615	0	0	21,145	0	0	24	0	0	0	69,4	55,7	0,38	0,31	-
29.08.2024	1,215	0	21,321	0	0	20,857	0	0	24	0	0	0	69,5	55,6	0,37	0,3	-
30.08.2024	1,177	0	18,497	0	0	18,086	0	0	24	0	0	0	70,3	54,8	0,38	0,3	-
31.08.2024	1,164	0	17,889	0	0	17,49	0	0	24	0	0	0	70,3	54,5	0,38	0,3	-
01.09.2024	1,264	0	19,542	0	0	19,105	0	0	24	0	0	0	70,5	54,7	0,37	0,3	-
02.09.2024	1,19	0	17,948	0	0	17,543	0	0	24	0	0	0	70,8	54,6	0,37	0,3	-
03.09.2024	1,174	0	18,84	0	0	18,415	0	0	24	0	0	0	70,9	55,7	0,38	0,3	-
04.09.2024	1,242	0	22,745	0	0	22,246	0	0	24	0	0	0	69,9	56,6	0,38	0,3	-
05.09.2024	0,962	0	25,701	0	0	25,115	0	0	24	0	0	0	71,4	62,3	0,38	0,3	-
06.09.2024	1,066	0	22,022	0	0	21,531	0	0	24	0	0	0	70,4	58,6	0,38	0,31	-
07.09.2024	1,389	0	21,469	0	0	21	0	0	24	0	0	0	69,7	53,9	0,38	0,3	-
08.09.2024	1,377	0	19,073	0	0	18,646	0	0	24	0	0	0	70,8	53,2	0,38	0,3	-
09.09.2024	1,397	0	20,92	0	0	20,455	0	0	24	0	0	0	70,3	54	0,38	0,3	-
10.09.2024	1,357	0	23,264	0	0	22,761	0	0	24	0	0	0	69,2	55	0,38	0,3	-
11.09.2024	1,447	0	24,226	0	0	23,692	0	0	24	0	0	0	69,9	55,4	0,38	0,29	-
12.09.2024	1,482	0	26,412	0	0	25,836	0	0	24	0	0	0	69,7	56	0,38	0,3	-
13.09.2024	1,388	0	26,462	0	0	25,892	0	0	24	0	0	0	69,1	56,3	0,38	0,3	-
14.09.2024	1,562	0	29,208	0	0	28,573	0	0	24	0	0	0	69,4	56,4	0,38	0,3	-
15.09.2024	1,685	0	32,218	0	0	31,514	0	0	24	0	0	0	69,7	57	0,38	0,3	-
16.09.2024	1,464	0	24,643	0	0	24,099	0	0	24	0	0	0	70	55,5	0,38	0,3	-
17.09.2024	1,443	0	19,635	0	0	19,18	0	0	24	0	0	0	72	54	0,37	0,3	-
18.09.2024	1,532	0	21,397	0	0	20,905	0	0	24	0	0	0	71,6	54,2	0,38	0,3	-
19.09.2024	1,036	0	15,001	0	0	14,656	0	0	24	0	0	0	71,6	54,7	0,38	0,3	-
20.09.2024	1,449	0	20,309	0	0	19,842	0	0	17	0	0	7	71,6	54,2	0,38	0,3	-
21.09.2024	1,514	0	24,275	0	0	23,715	0	0	24	0	0	0	71,8	56,6	0,38	0,3	-
22.09.2024	1,586	0	23,178	0	0	22,649	0	0	24	0	0	0	71,3	54,6	0,38	0,3	-
23.09.2024	1,494	0	21,719	0	0	21,226	0	0	24	0	0	0	71,2	54,4	0,38	0,3	-
Итого:	41,242	0	688,107	0	0	672,863	0	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,85																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	43,721	736,794	0	0	720,978	0	0	920	0
23.09.2024	84,963	1424,901	0	0	1393,841	0	0	1657	7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 8:11:06