

#148655#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лучший дом Жилищный трест, ООО, УК

Ясная 3, Калининград

1169

7841

ТВ7

16029179

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 1,341      | 0            | 35,75      | 0          | 0          | 35,02   | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 67        | 57,9      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 25.08.2025 | 1,309      | 0            | 45,579     | 0          | 0          | 44,659  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 66,6      | 59,7      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 26.08.2025 | 1,237      | 0            | 23,983     | 0          | 0          | 23,47   | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,8      | 56,2      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 27.08.2025 | 1,29       | 0            | 26,385     | 0          | 0          | 25,821  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,8      | 56,9      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 28.08.2025 | 1,31       | 0            | 26,042     | 0          | 0          | 25,484  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,9      | 56,6      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 29.08.2025 | 1,301      | 0            | 25,042     | 0          | 0          | 24,498  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,4      | 56,7      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 30.08.2025 | 1,171      | 0            | 22,646     | 0          | 0          | 22,161  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,8      | 56,2      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 31.08.2025 | 1,302      | 0            | 26,596     | 0          | 0          | 26,029  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,7      | 56,8      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 01.09.2025 | 1,243      | 0            | 24,499     | 0          | 0          | 23,973  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,1      | 56,7      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 02.09.2025 | 1,246      | 0            | 24,447     | 0          | 0          | 23,924  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,9      | 56,4      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 03.09.2025 | 1,191      | 0            | 22,075     | 0          | 0          | 21,603  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,8      | 55,6      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 04.09.2025 | 1,281      | 0            | 24,801     | 0          | 0          | 24,269  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69        | 56,4      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 05.09.2025 | 1,215      | 0            | 22,447     | 0          | 0          | 21,962  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,2      | 56        | 0,42       | 0,32       | -              |
| 06.09.2025 | 1,155      | 0            | 21,341     | 0          | 0          | 20,883  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69        | 55,9      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 07.09.2025 | 1,292      | 0            | 24,41      | 0          | 0          | 23,883  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,2      | 56,3      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 08.09.2025 | 1,154      | 0            | 21,965     | 0          | 0          | 21,491  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,2      | 56,4      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 09.09.2025 | 1,293      | 0            | 26,642     | 0          | 0          | 26,071  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69        | 57,2      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 10.09.2025 | 1,24       | 0            | 23,905     | 0          | 0          | 23,391  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,1      | 56,5      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 11.09.2025 | 1,186      | 0            | 23,049     | 0          | 0          | 22,553  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69        | 56,5      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 12.09.2025 | 1,229      | 0            | 24,244     | 0          | 0          | 23,72   | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,2      | 56,9      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 13.09.2025 | 1,29       | 0            | 28,238     | 0          | 0          | 27,626  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,3      | 58,2      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 14.09.2025 | 1,354      | 0            | 28,404     | 0          | 0          | 27,793  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69        | 57,4      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 15.09.2025 | 1,243      | 0            | 24,876     | 0          | 0          | 24,339  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,2      | 57        | 0,42       | 0,31       | -              |
| 16.09.2025 | 1,233      | 0            | 23,693     | 0          | 0          | 23,184  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,1      | 56,4      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 17.09.2025 | 1,272      | 0            | 26,101     | 0          | 0          | 25,54   | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,1      | 57,2      | 0,42       | 0,31       | -              |
| 18.09.2025 | 1,364      | 0            | 28,877     | 0          | 0          | 28,261  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,8      | 57,3      | 0,42       | 0,31       | -              |
| 19.09.2025 | 1,279      | 0            | 26,351     | 0          | 0          | 25,784  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,1      | 57,3      | 0,42       | 0,31       | -              |
| 20.09.2025 | 1,239      | 0            | 24,632     | 0          | 0          | 24,1    | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,2      | 57        | 0,42       | 0,32       | -              |
| 21.09.2025 | 1,311      | 0            | 27,149     | 0          | 0          | 26,564  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,1      | 57,4      | 0,42       | 0,32       | -              |
| 22.09.2025 | 1,23       | 0            | 25,194     | 0          | 0          | 24,649  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,1      | 57,3      | 0,42       | 0,31       | -              |
| 23.09.2025 | 1,233      | 0            | 24,381     | 0          | 0          | 23,854  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,2      | 56,9      | 0,42       | 0,31       | -              |
| Итого:     | 39,034     | 0            | 803,744    | 0          | 0          | 786,559 | 0         | 0         | 744         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 9,323      |              |            |            |            |         |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.08.2025 | 2027,489 | 39897,611 | 0      | 0      | 38941,384 | 0     | 0     | 9672    | 8      |
| 23.09.2025 | 2066,525 | 40701,355 | 0      | 0      | 39727,943 | 0     | 0     | 10416   | 8      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:35:57