

#13227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Лучший дом Жилищный трест, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 3, Калининград
Номер абонента 1169
Порядковый номер 7841
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16029179
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,499	0	25,608	0	0	25,078	0	0	24	0	0	0	67,6	53,4	0,46	0,32	-
25.09.2022	1,6	0	28,473	0	0	27,878	0	0	24	0	0	0	68	54,3	0,46	0,32	-
26.09.2022	1,454	0	26,167	0	0	25,628	0	0	24	0	0	0	67,6	54	0,46	0,32	-
27.09.2022	1,423	0	27,541	0	0	26,97	0	0	24	0	0	0	67,7	55,1	0,46	0,32	-
28.09.2022	1,531	0	27,408	0	0	26,841	0	0	24	0	0	0	67,6	54	0,46	0,32	-
29.09.2022	1,45	0	26,141	0	0	25,599	0	0	24	0	0	0	67,7	54,2	0,46	0,32	-
30.09.2022	1,488	0	27,178	0	0	26,613	0	0	24	0	0	0	67,7	54,4	0,46	0,32	-
01.10.2022	1,391	0	23,26	0	0	22,778	0	0	24	0	0	0	67,7	53,1	0,46	0,32	-
02.10.2022	1,704	0	30,783	0	0	30,139	0	0	24	0	0	0	68,1	54,6	0,46	0,32	-
03.10.2022	1,575	0	28,569	0	0	27,974	0	0	24	0	0	0	67,9	54,5	0,48	0,32	-
04.10.2022	3,486	0	45,644	0	0	44,698	0	0	24	0	0	0	67,7	49,1	0,49	0,32	-
Итого:	18,601	0	316,772	0	0	310,196	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,443																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	3521,866	41207,938	0	0	40223,314	0	0	18570	117
04.10.2022	3540,468	41524,708	0	0	40533,509	0	0	18834	117

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:54:29