

#84124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Атла, ООО
Адрес потребителя Ленинский проспект 42Б, Калининград
Номер абонента 415
Порядковый номер 8240
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18062042
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2024 | 8,743 | 0 | 81,043 | 0 | 0 | 79,237 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 44,1 | 0,41 | 0,33 | 3,6 |
| 22.04.2024 | 8,9 | 0 | 80,989 | 0 | 0 | 79,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 44,3 | 0,41 | 0,33 | 3,7 |
| 23.04.2024 | 8,648 | 0 | 77,823 | 0 | 0 | 76,033 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 44,5 | 0,41 | 0,33 | 3,1 |
| 24.04.2024 | 7,756 | 0 | 69,525 | 0 | 0 | 67,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 42,9 | 0,41 | 0,33 | 2,9 |
| 25.04.2024 | 7,33 | 0 | 63,375 | 0 | 0 | 61,975 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 41,9 | 0,41 | 0,33 | 4,9 |
| 26.04.2024 | 4,868 | 0 | 42,791 | 0 | 0 | 41,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 42,5 | 0,42 | 0,33 | 6,4 |
| 27.04.2024 | 0,376 | 0 | 9,359 | 0 | 0 | 9,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53 | 0,42 | 0,33 | 7,8 |
| 28.04.2024 | 0,583 | 0 | 11,884 | 0 | 0 | 11,662 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 52,1 | 0,43 | 0,33 | 12,1 |
| 29.04.2024 | 0,314 | 0 | 8,998 | 0 | 0 | 8,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 53,5 | 0,44 | 0,33 | 14,6 |
| 30.04.2024 | 0,245 | 0 | 7,874 | 0 | 0 | 7,734 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 54,5 | 0,44 | 0,33 | 16,9 |
| 01.05.2024 | 0,283 | 0 | 7,827 | 0 | 0 | 7,689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 53,4 | 0,42 | 0,33 | 16,1 |
| 02.05.2024 | 0,355 | 0 | 9,156 | 0 | 0 | 8,989 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 53,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 03.05.2024 | 0,332 | 0 | 15,337 | 0 | 0 | 15,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 55 | 0,41 | 0,31 | - |
| 04.05.2024 | 0,334 | 0 | 9,394 | 0 | 0 | 9,227 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 53,5 | 0,43 | 0,31 | - |
| 05.05.2024 | 0,424 | 0 | 9,909 | 0 | 0 | 9,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 52,7 | 0,43 | 0,31 | - |
| 06.05.2024 | 0,394 | 0 | 10,65 | 0 | 0 | 10,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 54,3 | 0,42 | 0,31 | - |
| 07.05.2024 | 0,602 | 0 | 12,351 | 0 | 0 | 12,119 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 52,3 | 0,43 | 0,31 | - |
| 08.05.2024 | 0,399 | 0 | 10,346 | 0 | 0 | 10,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 53,4 | 0,43 | 0,31 | - |
| 09.05.2024 | 0,365 | 0 | 10,035 | 0 | 0 | 9,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 53,7 | 0,43 | 0,31 | - |
| 10.05.2024 | 0,307 | 0 | 9,528 | 0 | 0 | 9,362 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 53,8 | 0,42 | 0,31 | - |
| 11.05.2024 | 0,356 | 0 | 9,863 | 0 | 0 | 9,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 53,4 | 0,43 | 0,31 | - |
| 12.05.2024 | 0,43 | 0 | 10,594 | 0 | 0 | 10,403 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,9 | 0,43 | 0,31 | - |
| 13.05.2024 | 0,346 | 0 | 10,199 | 0 | 0 | 10,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 54 | 0,43 | 0,31 | - |
| 14.05.2024 | 0,456 | 0 | 11,305 | 0 | 0 | 11,098 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 53,4 | 0,42 | 0,31 | - |
| 15.05.2024 | 0,316 | 0 | 9,448 | 0 | 0 | 9,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 53,8 | 0,42 | 0,31 | - |
| 16.05.2024 | 0,351 | 0 | 9,963 | 0 | 0 | 9,782 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 54,3 | 0,43 | 0,31 | - |
| 17.05.2024 | 0,408 | 0 | 10,514 | 0 | 0 | 10,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 53,3 | 0,43 | 0,31 | - |
| 18.05.2024 | 0,441 | 0 | 11,493 | 0 | 0 | 11,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 54,2 | 0,43 | 0,31 | - |
| 19.05.2024 | 0,453 | 0 | 10,08 | 0 | 0 | 9,894 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 52,7 | 0,46 | 0,31 | - |
| 20.05.2024 | 0,308 | 0 | 9,67 | 0 | 0 | 9,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 54,5 | 0,43 | 0,31 | - |
| Итого: | 55,423 | 0 | 661,323 | 0 | 0 | 647,578 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,238 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2024 | 3309,567 | 32262,395 | 0 | 0 | 31469,743 | 0 | 0 | 17755 | 109 |
| 20.05.2024 | 3364,987 | 32923,714 | 0 | 0 | 32117,323 | 0 | 0 | 18475 | 109 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:07:47